

COMMITTENTE



COMUNE DI PALERMO
AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

PROGETTISTA

ATI:



(Capogruppo Mandataria)



DOMINIQUE PERRAULT
ARCHITECTE

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DELLA CITTA' DI
PALERMO
PRIMA LINEA
TRATTA FUNZIONALE ORETO/NOTARBARTOLO

PROGETTO PRELIMINARE

SCHEDE SUI FABBRICATI/OPERE CIVILI
GRUPPO "C"

COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV	SCALA	NOME FILE
MPA1	PP	IND	FFDG02	0	-	-

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	AUTORIZZATO	PROGETTISTA
0	MAGGIO 2006	EMISSIONE ELABORATI OPERE CIVILI	Giangreco	Speciale	Cecchi	Piscitelli	

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 1 - Planimetria N°3



Data rilievo:	20-01-06
Ubicazione:	Via Francesco Paolo Perez angolo Via Agostino Todaro
Piani fuori terra:	7
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	19,65 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Strada Sx Edificio 3 piani F.T Retro edificio di 6 piani F.T
Ingresso:	Via Agostino Todaro,17
Periodo di costruzione:	1955 -1960

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A	SI	LATERO CEMENTIZIO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione <input type="checkbox"/> Apertura di varchi <input type="checkbox"/> Allargamento di aperture	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Importanti	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
Umidità:	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati <input type="checkbox"/> Solai <input type="checkbox"/> Pareti - Balconi	<input type="checkbox"/> Assente
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi <input type="checkbox"/> Solai <input type="checkbox"/> Balconi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
Quota di imposta:	-1.50m	
Livello di falda:	-13.00m	
Cavit� sotterranee:	Assenti	

Note:

Al piano terra   presente una cantina, nella quale   stata riscontrata presenza di umidit  di risalita sulle pareti.

Le informazioni ci sono state fornite dal capo condomino Sig. Aglieri Di Benedetto.



Prospetto su Via Francesco Paolo Perez




Prospetto su Via Agostino Todaro



Ingresso cantina piano terra



Cantina piano terra



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 11 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	20-01-06
Ubicazione:	Via Francesco Paolo Perez angolo Via Mortillaro
Piani fuori terra:	6
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	17,54 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Sx Edificio 5 piani F.T Dx Via Mortillaro
Ingresso:	Via Francesco Paolo Perez, 63
Periodo di costruzione:	1965

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica
	<input checked="" type="checkbox"/> Apertura di varchi	
	<input checked="" type="checkbox"/> Allargamento di aperture	

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Importanti	
Umidità:	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati	<input type="checkbox"/> Assente
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Pareti - Balconi	
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Balconi	

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -14.5m

Cavit  sotterranee: Presenti (cave in galleria "murate")


Note:



Prospetto su Via Francesco Paolo Perez



Prospetto su Via Mortillaro



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 13 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	16/03/06
Ubicazione:	Via Francesco Paolo Perez
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	17,62 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Edificio 5 piani F.T Sx Edificio 3 piani F.T
Ingresso:	Via Francesco Paolo Perez, 173
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: Si

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -14.50m

Cavit  sotterranee: Presenti (cave in galleria “murate”)

Note:


Sono state realizzate 2 sopraelevazioni.




Prospetto su Via Francesco Paolo Perez



Corpi aggiuntivi



Balcone



Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 14 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	16/03/06
Ubicazione:	Via Francesco Paolo Perez
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	18,73 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Edificio 5 piani F.T Sx Edificio 3 piani F.T
Ingresso:	Via Francesco Paolo Perez, 177
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m


Livello di falda: -14.00m

Cavit  sotterranee: Presenti (cave in galleria “murate”)

Note:




Prospetto su Via Francesco Paolo Perez



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 15 - Planimetria N°3



Data rilievo:	20-01-06
Ubicazione:	Via Francesco Paolo Perez
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	17,28 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Edificio a 3 piani F.T Sx Edificio a 6 piani F.T
Ingresso:	Via Francesco Paolo Perez, 179
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica
	<input checked="" type="checkbox"/> Apertura di varchi	
	<input checked="" type="checkbox"/> Allargamento di aperture	

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Importanti	
Umidità:	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati	<input type="checkbox"/> Assente
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Pareti - Balconi	
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Balconi	

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -13.50m

Cavit  sotterranee: Assenti


Note:



Prospetto su Via Francesco Paolo Perez



Magazzino edificio



Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 16 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	16/03/06
Ubicazione:	Via Francesco Paolo Perez
Piani fuori terra:	6
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	17,28 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Edificio 3 piani F.T Sx Edificio 7 piani F.T
Ingresso:	Via Francesco Paolo Perez, 177
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	NO	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	NO	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione <input type="checkbox"/> Apertura di varchi <input checked="" type="checkbox"/> Allargamento di aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Importanti	<input type="checkbox"/> Assenti
Umidità:	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati <input type="checkbox"/> Solai <input checked="" type="checkbox"/> Pareti - Balconi	<input type="checkbox"/> Assente
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi <input type="checkbox"/> Solai <input type="checkbox"/> Balconi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -13.00m

Cavit  sotterranee: Assenti

Note:



Prospetto su Via Francesco Paolo Perez




Parte del prospetto superiore laterale



Prospetto laterale



Balconi



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 27 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	16/03/06
Ubicazione:	Via Francesco Paolo Perez
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	30,09 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Edificio a 5 piani F.T Sx Edificio a 3 piani F.T
Ingresso:	Via Perez, 153
Periodo di costruzione:	1926

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	NO	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	NO	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione <input type="checkbox"/> Apertura di varchi <input checked="" type="checkbox"/> Allargamento di aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Importanti	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
Umidità:	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati <input type="checkbox"/> Solai <input type="checkbox"/> Pareti - Balconi	<input type="checkbox"/> Assente
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi <input type="checkbox"/> Solai <input checked="" type="checkbox"/> Balconi	<input type="checkbox"/> Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m


Livello di falda: -15.00m

Cavit  sotterranee: Presenti (cave in galleria “murate”)

Note:



Prospetto su Via Francesco Paolo Perez



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 28 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	20-01-06
Ubicazione:	Via Francesco Paolo Perez, angolo Via Mortillaro
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	14,27 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Strada Sx Edificio a 4 piani F.T
Ingresso:	Via Mortillaro, 29
Periodo di costruzione:	1926

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -15.00m

Cavit  sotterranee: Presenti (cave in galleria “murate”)

Note:




Prospetto su Via Francesco Paolo Perez



Prospetto su Via Mortillaro



Interno portineria




Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 31 - Planimetria N°3



Data rilievo:	16/03/06
Ubicazione:	Via Francesco Paolo Perez
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	12,01
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	DX Palazzina a 4 piani SX Palazzina a 4 piani
Ingresso:	Via Francesco Paolo Perez, 168
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	SI	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione <input type="checkbox"/> Apertura di varchi <input checked="" type="checkbox"/> Allargamento di aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Importanti	<input type="checkbox"/> Assenti
Umidità:	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati <input type="checkbox"/> Solai <input type="checkbox"/> Pareti - Balconi	<input type="checkbox"/> Assente
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi <input type="checkbox"/> Solai <input type="checkbox"/> Balconi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-13.00m	
Cavit� sotterranee:	Assenti	

Note:

Sopraelevazione




Prospetto su Via Francesco Paolo Perez



Prospetto su Via Castelli



Particolare mensola balcone




Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 33 - Planimetria N°3



Data rilievo:	16/03/06
Ubicazione:	Via Francesco Paolo Perez
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	12.00 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	DX Palazzina a 5 piani F.T SX Palazzina a 4 piani F.T
Ingresso:	Via Castelli, 24
Periodo di costruzione:	1932

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: NO

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -13.00m

Cavit  sotterranee: Assenti


Note:




Prospetto su Via Francesco Paolo Perez



Prospetto su Via Castelli




Officina a piano terra



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 34 - Planimetria N°3



Data rilievo:	20-01-06
Ubicazione:	Via Francesco Paolo Perez
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	12,67
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	DX Palazzina a 4 piani SX Palazzina a 4 piani
Ingresso:	Via Francesco Paolo Perez, 156
Periodo di costruzione:	1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: SI

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -13.50m

Cavit  sotterranee: Assenti

Note:


Sopraelevazione successiva




Prospetto su Via Francesco Paolo Perez



Interno edificio



Pozzo luce



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 35 - Planimetria N°3



Data rilievo:	16/03/06
Ubicazione:	Via Francesco Paolo Perez
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	15.14
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	DX Palazzina a 5 piani SX Palazzina a 4 piani
Ingresso:	Via Francesco Paolo Perez, 152
Periodo di costruzione:	1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	NO	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica
	<input checked="" type="checkbox"/> Apertura di varchi	
	<input checked="" type="checkbox"/> Allargamento di aperture	

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Importanti	
Umidità:	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati	<input type="checkbox"/> Assente
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Pareti - Balconi	
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Balconi	

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m


Livello di falda: -13.50m

Cavit  sotterranee: Assenti

Note:



Prospetto su Via Francesco Paolo Perez



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 36 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	25/01/06
Ubicazione:	Via F.Perez, angolo via V. Mortillaro
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	14 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione Attività commerciale a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Strada Sx Edificio di 4 piani
Ingresso:	via V. Mortillaro
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	No				
Primo seminterrato	No				
Piano terra	Si	Si	Muratura	No	Legno
Piano ammezzato	No				
Piano primo	Si	Si	Muratura	No	Legno

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: - 1,00 m

Livello di falda: - 14,00 m

Cavit  sotterranee: Assenti


Note:



Prospetto su via Perez




Prospetto su via Vincenzo Mortillaro



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N°C. 37 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	26/01/06
Ubicazione:	Via F.Perez
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	15.40 m.
Destinazione d'uso:	Civile abitazione Attività commerciale a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Edificio di 4 piani Sx Edificio di 4 piani
Ingresso:	Via F.Perez,146
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	No				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	Si	Si	Muratura	No	Legno
Piano ammezzato	No				
Piano primo	Si	Si	Muratura	No	Legno

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m


Livello di falda: -14.00m

Cavit  sotterranee: Assenti

Note:




Prospetto su via F.Perez



Scala Edificio



Officina edificio



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N°C. 38 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	16/03/06
Ubicazione:	Via Mortillaro
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	14.00m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Edificio di 4 piani Sx Edificio di 4 piani
Ingresso:	Via Mortillaro 20
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	No				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	Si	Si	Muratura	No	Legno
Piano ammezzato	No				
Piano primo	Si	Si	Muratura	No	Legno

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m


Livello di falda: -14.00m

Cavit  sotterranee: Assenti

Note:




Prospetto su via Mortillaro



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N°C. 44 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	26/01/06
Ubicazione:	Via F.Perez, angolo via A.Todaro
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	11.90 m.
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciale a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Sx Edificio di 5 piani F.T Dx Strada
Ingresso:	Via F.Perez, 170
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	Muratura	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	Muratura	NO	FERRO E LATERIZI

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	Si	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica
	<input checked="" type="checkbox"/> Apertura di varchi	
	<input checked="" type="checkbox"/> Allargamento di aperture	

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Importanti	
Umidità:	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati	<input type="checkbox"/> Assente
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Pareti - Balconi	
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Balconi	

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -13.00m

Cavit  sotterranee: Assenti

Note:




Prospetto su via F.Perez



Prospetto su via A.Todaro



Prospetto su via Castelli



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 46 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	07/02/06
Ubicazione:	Via De Borch, angolo Via Michele Foderà
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	15.80
Destinazione d'uso:	Civile abitazione
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Sx Strada Dx Palazzina 4 piani
Ingresso:	Via Michele Foderà, 20
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica
	<input checked="" type="checkbox"/> Apertura di varchi	
	<input checked="" type="checkbox"/> Allargamento di aperture	

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Assenti
	<input checked="" type="checkbox"/> Importanti	
Umidità:	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati	<input type="checkbox"/> Assente
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Pareti - Balconi	
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Balconi	

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -15.00m

Cavit  sotterranee: Assenti

Note:



Prospetto su Via M.Foderà




Prospetto su Via De Borch



Lesione edificio



Balcone edificio



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 47 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	20/03/06
Ubicazione:	Via De Borch
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	13.50
Destinazione d'uso:	Civile abitazione
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Palazzina 3 piani F.T Sx Palazzina 3 piani F.T
Ingresso:	Via De Borch, 79
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m


Livello di falda: -15.00m

Cavit  sotterranee: Assenti

Note:




Prospetto su Via De Borch



Interno edificio



Balcone



Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 48 - Planimetria N°3



Data rilievo:	20/03/06
Ubicazione:	Via Francesco Paolo Perez
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	12.50
Destinazione d'uso:	Civile abitazione
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Sx Strada Dx Palazzina a 2 piani F.T
Ingresso:	Via Francesco Paolo Perez, 130
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	SI	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: Si

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-15.00m	
Cavit� sotterranee:	Assenti	

Note:

E' presente una sopraelevazione.



Prospetto su Via Francesco Paolo Perez



Prospetto su Via M.Foderà




Porzione di prospetto laterale in alto



Scala



Interno portineria



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 49 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	20/03/06
Ubicazione:	Via De Borch
Piani fuori terra:	2
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	13.50 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Palazzina 4 piani F.T Sx Palazzina 5 piani F.T
Ingresso:	Via De Borch, 85
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica
	<input checked="" type="checkbox"/> Apertura di varchi	
	<input checked="" type="checkbox"/> Allargamento di aperture	

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Importanti	
Umidità:	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati	<input type="checkbox"/> Assente
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Pareti - Balconi	
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi	<input type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input checked="" type="checkbox"/> Balconi	

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m


Livello di falda: -15.00m

Cavit  sotterranee: Assenti

Note:



Prospetto su via De Borch



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 50 - Planimetria N°3



Data rilievo:	20/03/06
Ubicazione:	Via Francesco Paolo Perez
Piani fuori terra:	2
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	16.90
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	DX Palazzina a 3 piani F.T SX Palazzina a 4 piani F.T
Ingresso:	Via Francesco Paolo Perez, 136
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	SI	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: NO

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -15.00m

Cavit  sotterranee: Assenti

Note:




Prospetto su Via Francesco Paolo Perez



Officina Edificio



Solaio in legno



Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 52- Planimetria N° 3



Data rilievo:	26/01/06
Ubicazione:	Via F.Perez, angolo via V. Mortillaro
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	11.70 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione Attività commerciale a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Sx Edificio 5 piani F.T Dx Strada
Ingresso:	Via V. Mortillaro,23
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica
	<input checked="" type="checkbox"/> Apertura di varchi	
	<input checked="" type="checkbox"/> Allargamento di aperture	

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input checked="" type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Importanti	
Umidità:	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati	<input type="checkbox"/> Assente
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Pareti - Balconi	
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Balconi	

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -15.00m

Cavità sotterranee: Assenti

Note:



Prospetto su via V.Mortillaro




Prospetto su via F.Perez



Scala edificio



Interno edificio



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 53 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	26/01/06
Ubicazione:	Via F.Perez, angolo via M Foderà
Piani fuori terra:	2
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	27.10 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Vicolo Sx Strada
Ingresso:	Via M Foderà,31
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MISTA	NO	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MISTA	SI	LATERO CEMENTIZIO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-14.50m	
Cavit� sotterranee:	Assenti	

Note:

Presenza di umidit  di risalita. Non   stato possibile visionare le strutture in quanto l'edificio   disabitato.

L'edificio   in fase di ristrutturazione.



Prospetto su via F.Perez



Prospetto su Via Foderà



Balcone edificio




Lesione



Ferri balcone



Prospetto su vicolo Ribuffo



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 54 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	20/03/06
Ubicazione:	Via Mendola, angolo via De Borch
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	13.20 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Sx Strada Dx Palazzina 5 piani F.T
Ingresso:	Via Mendola, 12
Periodo di costruzione:	1943

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	SOLETTA PIENA
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	SOLETTA PIENA

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica
	<input checked="" type="checkbox"/> Apertura di varchi	
	<input checked="" type="checkbox"/> Allargamento di aperture	

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Importanti	
Umidità:	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati	<input type="checkbox"/> Assente
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Pareti - Balconi	
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Balconi	

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -15.00m

Cavit  sotterranee: Assenti


Note:



Prospetto su Via Mendola



Prospetto su via De Borch



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 55 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	20/03/06
Ubicazione:	Via Mendola,
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	1
Lunghezza:	23 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Palazzina 5 piani F.T Sx Palazzina 5 piani F.T
Ingresso:	Via Mendola, 14
Periodo di costruzione:	1940

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	NO	SOLETTA PIENA
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	SOLETTA PIENA
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	SOLETTA PIENA

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -5.00 m

Livello di falda: -15.00 m

Cavità sotterranee: Assenti

Note:



Prospetto su Via Mendola




Prospetto interno



Prospetto interno




Balcone



Vano scala



Piano cantinato



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 57 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	07/02/06
Ubicazione:	Via Perez, angolo Via Mendola
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	12.35 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Sx Via Strada Dx Edificio 5 piani F.T
Ingresso:	Via Perez, 110
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica
	<input checked="" type="checkbox"/> Apertura di varchi	
	<input checked="" type="checkbox"/> Allargamento di aperture	

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Importanti	
Umidità:	<input type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Pareti - Balconi	
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Balconi	

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -15.00m

Cavit  sotterranee: Assenti


Note:



Prospetto su Via Perez



Prospetto su Via Mendola



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N°C. 59 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	20/03/06
Ubicazione:	Via F.Perez
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	12.10 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Vicolo Sx Edificio di 4 piano F.T
Ingresso:	Via F.Perez,116
Periodo di costruzione:	1930-1940

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	No				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	Si	Si	Muratura	No	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	No				
Piano primo	Si	Si	Muratura	No	FERRO E LATERIZI

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: Si

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -15.00m

Cavit  sotterranee: Assenti

Note:

Sopraelevazione.




Prospetto su via F.Perez



Prospetto laterale



Balcone



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 63 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	07/02/06
Ubicazione:	Via Perez
Piani fuori terra:	1
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	8.00 m
Destinazione d'uso:	Attività commerciale
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Palazzina 4 piani Sx Vicolo
Ingresso:	Via Perez, 120
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	NO				

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -15.00m

Cavit  sotterranee: Assenti


Note:



Prospetto su Vicolo



Prospetto su Via Perez



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° 64 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	20/03/06
Ubicazione:	Via F.Perez
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	10.70 m.
Destinazione d'uso:	Civile abitazione
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Edificio di 1 piano F.T Sx Edificio di 1 piano F.T
Ingresso:	Via F.Perez,122
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	No				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	Si	Si	Muratura	No	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	No				
Piano primo	Si	Si	Muratura	No	LATERO CEMENTIZIO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -15.00m

Cavit  sotterranee: Assenti

Note:




Prospetto su via F.Perez



Prospetto laterale



Prospetto laterale



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 65 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	07/02/06
Ubicazione:	Via De Borch, angolo Vicolo Ribuffo
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	19.70 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Palazzina 4 piani F.T Sx Vicolo
Ingresso:	Via De Borch
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica
	<input checked="" type="checkbox"/> Apertura di varchi	
	<input checked="" type="checkbox"/> Allargamento di aperture	

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Importanti	
Umidità:	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati	<input type="checkbox"/> Assente
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Pareti - Balconi	
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Balconi	

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -15.00m

Cavit  sotterranee: Assenti


Note:



Prospetto su Via De Borch



Prospetto su Vicolo Rituffo



Scala 1:200

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 76 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	07/02/06
Ubicazione:	Via Mendola, angolo Via De Borch
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	14.40 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Strada Sx Palazzina 2 piani F.T
Ingresso:	Via Mendola, 2g
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica
	<input checked="" type="checkbox"/> Apertura di varchi	
	<input checked="" type="checkbox"/> Allargamento di aperture	

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Importanti	
Umidità:	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati	<input type="checkbox"/> Assente
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Pareti - Balconi	
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi	<input type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input checked="" type="checkbox"/> Balconi	

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -15.00m

Cavit  sotterranee: Assenti

Note:




Prospetto su Via Mendola



Prospetto su Via De Borch



Ingresso edificio su Via Mendola



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 81 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	20/03/06
Ubicazione:	Via De Borch
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	11.90 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Palazzina 4 piani F.T Sx Palazzina 4 piani F.T
Ingresso:	Via De Borch, 58
Periodo di costruzione:	1930-1940

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -15.00m

Cavit  sotterranee: Assenti


Note:



Prospetto su Via de Borch



Balcone



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 93 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	22/03/06
Ubicazione:	Via De Borch
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	17.05 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione , attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	DX Edificio di 3 piani F.T SX Edificio di 3 piani F.T
Ingresso:	Via De Borch ,31
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -14.00m

Cavit  sotterranee: Assenti


Note:



Prospetto su Via De Borch



Scala



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 95 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	22/03/06
Ubicazione:	Via De Borch
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	16.05 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione , attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	DX Edificio di 4 piani F.T SX Edificio di 2 piani F.T
Ingresso:	Via De Borch, 39
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -14.00m

Cavit  sotterranee: Assenti

Note:




Prospetto su Via De Borch



Balcone primo piano



Balcone secondo piano



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 97 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	22/03/06
Ubicazione:	Via Mendola
Piani fuori terra:	2
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	23.80 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione , attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	DX Edificio di 5 piani F.T SX Edificio di 3 piani F.T
Ingresso:	Via Mendola ,21
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MISTA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MISTA	NO	FERRO E LATERIZI

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI


Tipo di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-14.00m	
Cavit� sotterranee:	Assenti	

Note:

L'ingresso dell' edificio   in Via Mendola, 21



Prospetto su Via De Borch



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 100 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	09/02/06
Ubicazione:	Via Mendola
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	14 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione , attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	DX Edificio di 5 piani F.T SX Edificio di 5 piani F.T
Ingresso:	Via Mendola ,21
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -14.00m

Cavit  sotterranee: Assenti


Note:



Prospetto su Via Mendola



Balcone edificio



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N°C. 103 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	09/02/06
Ubicazione:	Via Gaspare Palermo, angolo Via Oreto
Piani fuori terra:	8
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	17.10 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Sx Strada Dx Edificio 5 piani
Ingresso:	Via Gaspare Palermo, 2
Periodo di costruzione:	1960

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -14.00m

Cavit  sotterranee: Assenti


Note:



Prospetto su Via Gaspare Palermo



Prospetto su Via Oredo



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 106 - Planimetria N°3



Data rilievo:	90/02/06
Ubicazione:	Via De Borch, angolo Via Gaspare Palermo
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	SI
Lunghezza:	20.70 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	DX Strada SX Edificio di 8 piani F.T
Ingresso:	Via Gaspare Palermo, 4
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-14.00m	
Cavit� sotterranee:	Assenti	

Note:

A causa del terremoto del 1968 l'edificio subì gravi lesioni, in seguito riparate;
attualmente la struttura si presenta in ottime condizioni.




Prospetto su Via De Borch



Prospetto su Via Gaspare Palermo



Ingresso edificio



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 107 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	22/03/06
Ubicazione:	Via Oreto
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	21.30 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Edificio 3 piani F.T Sx Edificio 4 piani F.T
Ingresso:	Via Oreto, 137
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: Si

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -14.00m

Cavit  sotterranee: Assenti

Note:




Prospetto su Via Oretto



Prospetto su cortile interno



Balcone



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 110 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	28/03/06
Ubicazione:	Via Maurolico
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	37.70 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Edificio 6 piani F.T Sx Edificio 4 piani F.T
Ingresso:	Via Mendola, 9
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -14.50m

Cavit  sotterranee: Assenti

Note:




Prospetto su Via Mendola



Prospetto interno





METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 113 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	09/02/06
Ubicazione:	Via De Borch, angolo Via Mendola
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	24 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione , attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Sx Edificio di 5 piani F.T Dx Via Mendola
Ingresso:	Via De Borch , 24
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica
	<input checked="" type="checkbox"/> Apertura di varchi	
	<input checked="" type="checkbox"/> Allargamento di aperture	

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Importanti	
Umidità:	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati	<input type="checkbox"/> Assente
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Pareti - Balconi	
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi	<input type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input checked="" type="checkbox"/> Balconi	

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-14.00m	
Cavit� sotterranee:	Assenti	

Note:




Prospetto su Via Mendola



Prospetto su Via De Borch



Balcone edificio



Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 121 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	14/02/06
Ubicazione:	Via Arnò, angolo Via De Borch
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	35.40 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciale
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Strada Sx Strada Retro edifici di 3 e 6 piani F.T
Ingresso:	Via Arnò, 4, 6
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -12.00m

Cavit  sotterranee: Assenti

Note:




Prospetto su Via De Borch



Prospetto su Via Oretto



Prospetto su Via Arnò



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 122 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	22/03/06
Ubicazione:	Via Oreto
Piani fuori terra:	6
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	19.31 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Edificio 5 piani F.T Sx Edificio 4 piani F.T
Ingresso:	Via Oreto, 99, 103
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	SI	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica
	<input checked="" type="checkbox"/> Apertura di varchi	
	<input checked="" type="checkbox"/> Allargamento di aperture	

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Importanti	
Umidità:	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati	<input type="checkbox"/> Assente
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input checked="" type="checkbox"/> Pareti - Balconi	
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi	<input type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input checked="" type="checkbox"/> Balconi	

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-14.00m	
Cavit� sotterranee:	Assenti	

Note:


Presumibilmente, l'edificio in origine era costituito da 3 piani F.T, in muratura, con solai in legno. Le ultime 3 elevazioni, si ipotizza che siano state costruite in un secondo tempo, con struttura in c.a e solai gettati in opera.



Prospetto su Via Oretto



Balcone



Scala 1: 400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 123 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	28/03/06
Ubicazione:	Via De Borch
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	16.10 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Edificio 5 piani F.T Sx Edificio 5 piani F.T
Ingresso:	Via De Borch, 4
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione <input type="checkbox"/> Apertura di varchi <input checked="" type="checkbox"/> Allargamento di aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Importanti	<input type="checkbox"/> Assenti
Umidità:	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati <input type="checkbox"/> Solai <input checked="" type="checkbox"/> Pareti - Balconi	<input type="checkbox"/> Assente
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi <input type="checkbox"/> Solai <input checked="" type="checkbox"/> Balconi	<input type="checkbox"/> Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -14.00m

Cavit  sotterranee: Assenti

Note:




Prospetto su Via De Borch



Balcone



Lesione



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 124 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	22/03/06
Ubicazione:	Via Oreto
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	19.45 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Edificio 6 piani F.T Sx Edificio 3 piani F.T
Ingresso:	Via Oreto, 109
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: SI

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-14.00m	
Cavit� sotterranee:	Assenti	

Note:


E' presente una sopraelevazione.



Prospetto su Via Oretto



Parte del prospetto su Via Gaspare Palermo



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 126 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	14/02/06
Ubicazione:	Via Gaspare Palermo, angolo Via De Borch
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	17.20m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Sx Via De Borch Dx Palazzina 3 piani F.T
Ingresso:	Via G. Palermo
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione <input type="checkbox"/> Apertura di varchi <input type="checkbox"/> Allargamento di aperture	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Importanti	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
Umidità:	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati <input type="checkbox"/> Solai <input type="checkbox"/> Pareti - Balconi	<input type="checkbox"/> Assente
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi <input type="checkbox"/> Solai <input type="checkbox"/> Balconi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -14.00m

Cavit  sotterranee: Assenti


Note:



Prospetto su Via De Borch



Prospetto su Via G.Palermo



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 134 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	28/03/06
Ubicazione:	Via Oreto, angolo Via Buccola
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	37.60 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione , attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Sx Edificio di 7 piani F.T Dx Strada
Ingresso:	Via Oreto, 67,75
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica
	<input checked="" type="checkbox"/> Apertura di varchi	
	<input checked="" type="checkbox"/> Allargamento di aperture	

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Importanti	
Umidità:	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati	<input type="checkbox"/> Assente
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input checked="" type="checkbox"/> Pareti - Balconi	
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input checked="" type="checkbox"/> Balconi	

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -11.50m

Cavit  sotterranee: Presenti (cavit  a imbuto)


Note:



Prospetto su Via Oreto, angolo Via Buccola



Prospetto su Via Buccola



Scala 1:500

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 135 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	28/03/06
Ubicazione:	Via Oreto
Piani fuori terra:	7
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	21.25 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione , attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	DX Edificio di 4 piani F.T SX Edificio di 3 piani F.T
Ingresso:	Via Oreto, 81, 85
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m


Livello di falda: -11.50m

Cavit  sotterranee: Presenti (cavit  a imbuto)

Note:



Prospetto su Via Oreto



Scala 1:500

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 136 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	14/02/06
Ubicazione:	Via Oreto, angolo Via Arnò
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	18.50 m
Destinazione d'uso:	Attività commerciali
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Sx Via Arnò Dx Edificio 7 piani F.T
Ingresso:	Via Oreto, 89
Periodo di costruzione:	'900 ~

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-11.50m	
Cavit� sotterranee:	Presenti (cavit� a imbuto)	

Note:

Palazzina in stile Liberty



Prospetto su Via Oreto



Prospetto su Via Armò




Prospetto su Via Oreto



Balcone edificio



Solaio interno edificio



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 142 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	14/02/06
Ubicazione:	Via T. Fazello
Piani fuori terra:	2
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	27.50 m
Destinazione d'uso:	Edificio Adibito a Ristorazione
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Edificio 2 piani F.T Sx Strada
Ingresso:	Via T. Fazello
Periodo di costruzione:	1900

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione <input type="checkbox"/> Apertura di varchi <input type="checkbox"/> Allargamento di aperture	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Importanti	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
Umidità:	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati <input type="checkbox"/> Solai <input type="checkbox"/> Pareti - Balconi	<input type="checkbox"/> Assente
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi <input type="checkbox"/> Solai <input type="checkbox"/> Balconi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-10.00m	
Cavit� sotterranee:	Presenti (gallerie e camminamenti)	

Note:


L'edificio in oggetto insiste su di un area dove   previsto un progetto di realizzazione di Terminal Bus. Il progetto redatto dalla societ  Grandi Stazioni prevede che l'edificio in oggetto venga demolito per la realizzazione all'interno dell'area di nuovi edifici realizzati con struttura in c.a. Questi ultimi avranno due elevazioni fuori terra ed una interrata di circa 4.00 m.



Prospetto su Via Fazello



Prospetto su Via Fazello



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 143- Planimetria N° 3



Data rilievo:	28/03/06
Ubicazione:	Via Silvio Bocconi
Piani fuori terra:	2
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	15.70 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	DX Edificio di 1 piani F.T SX Edificio di 2 piani F.T
Ingresso:	Via Silvio Bocconi,2
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-10.00m	
Cavit� sotterranee:	Presenti (gallerie e camminamenti)	

Note:


L'edificio in oggetto insiste su di un area dove   previsto un progetto per la realizzazione di Terminal Bus. Il progetto redatto dalla societ  Grandi Stazioni prevede che l'edificio in oggetto venga demolito per la realizzazione all'interno dell'area di nuovi edifici con struttura in c.a. Questi ultimi avranno due elevazioni fuori terra ed una interrata di circa 4.00 m.



Prospetto interno



Prospetto su Via Bocconi



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 144- Planimetria N° 3



Data rilievo:	28/03/06
Ubicazione:	Via Oreto, angolo Via Silvio Bocconi
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	18.00m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciale a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Sx Strada Dx Edificio di 3 piani F.T
Ingresso:	Via Oreto, 82
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -10.00m

Cavit  sotterranee: Presenti (gallerie e camminamenti)

Note:




Prospetto su Via Oreto



Prospetto laterale



Prospetto angolo Via Oreto




Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 145 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	03/04/06
Ubicazione:	Via Fazello
Piani fuori terra:	1
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	10.40 m
Destinazione d'uso:	Magazzino grandi stazioni
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Edificio 1 piani F.T Sx Edificio 2 piani F.T
Ingresso:	Via Fazello
Periodo di costruzione:	1900

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	NO	MURATURA	NO	FERRO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	NO	MURATURA	NO	FERRO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-10.00m	
Cavit� sotterranee:	Presenti (gallerie e camminamenti)	

Note:


L'edificio in oggetto insiste su di un area dove   previsto un progetto per la realizzazione di Terminal Bus. Il progetto redatto dalla societ  Grandi Stazioni prevede che l'edificio in oggetto venga demolito per la realizzazione all'interno dell'area di nuovi edifici con struttura in c.a. Questi ultimi avranno due elevazioni fuori terra ed una interrata di circa 4.00 m.



Prospetto su Via Fazello



Prospetto su Via Silvio Bocconi



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C.146 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	14/02/06
Ubicazione:	Via Oreto
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	20.50 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Sx Palazzina 3 piani F.T Dx Palazzina 1 piano F.T
Ingresso:	Via Oreto, 88
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura Pali o pozzi
 Travi di C.A. Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti Sabbie
 Argille Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -10.00m

Cavit  sotterranee: Presenti (gallerie e camminamenti)

Note:




Prospetto su Via Silvio Bocconi



Prospetto su Via Oretto



Balcone edificio



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 149 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	28/03/06
Ubicazione:	Via Oreto
Piani fuori terra:	1
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	21.70m
Destinazione d'uso:	Attività commerciale a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Edificio di 2 piani F.T Sx Edificio di 3 piani F.T
Ingresso:	Via Oreto, 92,96,98
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	NO				

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica
	<input checked="" type="checkbox"/> Apertura di varchi	
	<input checked="" type="checkbox"/> Allargamento di aperture	

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Importanti	
Umidità:	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati	<input type="checkbox"/> Assente
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Pareti - Balconi	
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Balconi	

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m


Livello di falda: -10.00m

Cavit  sotterranee: Presenti (gallerie e camminamenti)

Note:



Prospetto su Via Oreto



Scala 1:500

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 150 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	03/04/06
Ubicazione:	Via Silvio Bocconi
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	20.10 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	DX Edificio di 3 piani F.T SX Edificio di 3 piani F.T
Ingresso:	Via Silvio Bocconi, 17,21
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -10.00m

Cavit  sotterranee: Presenti (gallerie e camminamenti)

Note:

Residence.




Prospetto su Via Silvio Bocconi



Prospetto su Via Silvio Bocconi



Prospetto cortile interno



Scala 1: 400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 153 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	14/02/06
Ubicazione:	Via Oreto
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	1
Lunghezza:	49.27 m
Destinazione d'uso:	Edificio pubblico Scuola
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	SI Scuola
Delimitato da:	Sx Palazzina 1 piano F.T Dx Cortile
Ingresso:	Via Oreto, 106
Periodo di costruzione:	1996-1998

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI				
Piano terra	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione <input type="checkbox"/> Apertura di varchi <input type="checkbox"/> Allargamento di aperture	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Importanti	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
Umidità:	<input type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati <input type="checkbox"/> Solai <input type="checkbox"/> Pareti - Balconi	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi <input type="checkbox"/> Solai <input type="checkbox"/> Balconi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -3.50m

Livello di falda: -12.00m

Cavit  sotterranee: Presenti (cavit  a imbuto)

Note:



Prospetto su Via Oreto



Prospetto su Via Silvio Bocconi



Atrio Edificio



Ingresso Edificio




Scala che conduce all'atrio



Solaio del locale seminterrato




Seminterrato



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 154 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	03/04/06
Ubicazione:	Via Fazello
Piani fuori terra:	2
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	72.94 m
Destinazione d'uso:	Edificio grandi stazioni
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Sx Binari Dx Binari
Ingresso:	Via Fazello
Periodo di costruzione:	1900

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	NO	MURATURA	NO	FERRO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	NO	MURATURA	NO	FERRO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-9.50m	
Cavit� sotterranee:	Presenti (cavit� a imbuto)	

Note:

L'edificio in oggetto insiste su di un area dove   previsto un progetto per la realizzazione di Terminal Bus. Il progetto redatto dalla societ  Grandi Stazioni prevede che l'edificio in oggetto venga demolito per la realizzazione all'interno dell'area di nuovi edifici con struttura in c.a. Questi ultimi avranno due elevazioni fuori terra ed una interrata di circa 4.00 m.



Prospetto su Via Fazello (esterno)



Prospetto all'interno della stazione centrale




Prospetto su Via Fazello (interno)



Prospetto interno stazione centrale



Prospetto interno stazione centrale




Scala 1:500

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 156 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	28/03/06
Ubicazione:	Piazza Cupani, angolo Piazza Giulio Cesare
Piani fuori terra:	6
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	15.10 m
Destinazione d'uso:	Attività commerciale
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Strada Sx Edificio 6 piani F.T
Ingresso:	Piazza Giulio Cesare, 21
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: Si

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-8.00m	
Cavit� sotterranee:	Presenti (gallerie e camminamenti)	

Note:

Ex albergo.


2 Sopraelevazioni in C.a.



Prospetto su Piazza Giulio Cesare, angolo piazza Cupani




Prospetto su Piazza Cupani



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 157 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	28/03/06
Ubicazione:	Piazza Cupani, angolo Via Maurolico
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	10.40 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Sx Edificio di 6 piani F.T Dx Strada
Ingresso:	Piazza Cupani, 3
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: Si

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-8.00m	
Cavit� sotterranee:	Presenti (gallerie e camminamenti)	

Note:

L'Edificio   disabitato.
E' presente una sopraelevazione.




Prospetto su Piazza Cupani



Prospetto su Via Maurolico




Particolare balcone e lesione



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 158 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	28/03/06
Ubicazione:	Piazza Giulio Cesare
Piani fuori terra:	6
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	20.90 m
Destinazione d'uso:	Attività commerciale
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	DX Edificio di 6 piani F.T SX Edificio di 4 piani F.T
Ingresso:	Piazza Giulio Cesare, 37
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: Si

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-8.00m	
Cavit� sotterranee:	Presenti (gallerie e camminamenti)	


Note:

Ex albergo.

2 Sopraelevazioni in C.a



Prospetto su Piazza Giulio Cesare




Scala 1: 400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 159 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	28/03/06
Ubicazione:	Via Maurolico
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	21.04 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	DX Edificio di 5 piani F.T SX Edificio di 4 piani F.T
Ingresso:	Via Maurolico, 18
Periodo di costruzione:	1920 -1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: Si

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m


Livello di falda: -8.00m

Cavit  sotterranee: Presenti (gallerie e camminamenti)

Note:




Prospetto su Via Maurolico



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 160 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	16/02/06
Ubicazione:	Piazza Giulio Cesare, angolo Via T. Fazello, angolo Via Maurolico.
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	26.02 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Palazzina 4 piani F.T Sx Strada
Ingresso:	Piazza Giulio Cesare, 29
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -8.50m

Cavit  sotterranee: Presenti (gallerie e camminamenti)

Note:



Prospetto su Via Fazello



Prospetto su Piazza Giulio Cesare




Prospetto su Via Maurolico



Lesione Edificio



Balcone Edificio




Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 161 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	28/03/06
Ubicazione:	Via Maurolico
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	42.20 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Sx Edificio 5 piani F.T Dx Cortile
Ingresso:	Via Maurolico,35
Periodo di costruzione:	1900

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m


Livello di falda: -7.50m

Cavità sotterranee: Presenti (gallerie e camminamenti)

Note:



Prospetto su Via Maurolico



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 163 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	28/03/06
Ubicazione:	Via Maurolico
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	21.00m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Edificio 4 piani F.T Sx Edificio 6 piani F.T
Ingresso:	Via Maurolico, 43
Periodo di costruzione:	1920-1930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: NO

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -7.50m

Cavità sotterranee: Presenti (gallerie e camminamenti)


Note:



Prospetto su Via Maurolico



Prospetto su Via Maurolico



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C.165 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	16/02/06
Ubicazione:	Via Maurolico, angolo Via Fazello
Piani fuori terra:	6
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	35.20 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Edificio 4 piani F.T Sx Via Fazello
Ingresso:	Via Maurolico, 53
Periodo di costruzione:	1920

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	SI	FERRO E LATERIZI

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -9.00m

Cavit  sotterranee: Presenti (gallerie e camminamenti)


Note:




Prospetto su Via Maurolico



Prospetto su Via Fazello



Solaio edificio



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 167 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	04/04/06
Ubicazione:	Via Oreto, angolo Via Fazello
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	18.40 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Strada Sx Edificio 7 piani F.T
Ingresso:	Via Oreto, 74
Periodo di costruzione:	1900

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -9.50m

Cavit  sotterranee: Presenti (cavit  a imbuto)


Note:



Prospetto su Via Oretto




Prospetto su Via Fazello




Prospetto interno



Balcone interno



Balcone su prospetto principale



Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 169 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	16/02/06
Ubicazione:	Piazza Giulio Cesare, angolo Piazza Cupani, angolo Via Maurolico, angolo Via Ardizzone.
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	26.03 m
Destinazione d'uso:	Civile Abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Strada Sx Strada
Ingresso:	Via G. Ardizzone, 3 – Piazza Giulio Cesare, 39
Periodo di costruzione:	1900

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	NO	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	NO	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata: Eliminazione pilastri o travi Nessuna modifica

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: Eliminazione Nessuna modifica
 Apertura di varchi
 Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi Assenti
 Importanti

Umidità: P. Terra - Cantinati Assente
 Solai
 Pareti - Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi Assenti
 Solai
 Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -1.00m

Livello di falda: -7.50m

Cavità sotterranee: Presenti (gallerie, camminamenti e cavità a imbuto)

Note:



Prospetto su Via Ardizzone



Prospetto su Piazza Cupani




Prospetto su Piazza Giulio Cesare



Prospetto su Via Maurolico



Prospetto su Via Ardizzone




Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C. 170 - Planimetria N° 3



Data rilievo:	16/02/06
Ubicazione:	Piazza Giulio Cesare, angolo Via Ardizzone, angolo Via Maurolico
Piani fuori terra:	9
Piani interrati:	1
Lunghezza:	26.50 m
Destinazione d'uso:	Civile Abitazione, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	NO
Recettore sensibile:	NO
Delimitato da:	Dx Strada Sx Strada
Ingresso:	Piazza Giulio Cesare, 44
Periodo di costruzione:	1965

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	FERRO E C.A	NO	FERRO E LATERIZI
Piano terra	SI	NO	FERRO E C.A	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	SI	NO	FERRO E C.A	NO	FERRO E LATERIZI
Piano primo	SI	NO	FERRO E C.A	NO	FERRO E LATERIZI

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione <input type="checkbox"/> Apertura di varchi <input type="checkbox"/> Allargamento di aperture	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Importanti	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
Umidità:	<input type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati <input type="checkbox"/> Solai <input type="checkbox"/> Pareti - Balconi	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi <input type="checkbox"/> Solai <input type="checkbox"/> Balconi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura
 Travi di C.A.

Pali o pozzi
 Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti
 Argille

Sabbie
 Riporto

Quota di imposta: -6.00m

Livello di falda: -7.50m

Cavit  sotterranee: Presenti (gallerie, camminamenti e cavit  ad imbuto)

Note:



Prospetto su Piazza Giulio Cesare




Prospetto su Via Maurolico




Piano cantinato




Piano cantinato



Prospetto su Via Ardizzone



Prospetto su Piazza Giulio Cesare




Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° C.171 - Planimetria N°5



Data rilievo:	21-02-2006
Ubicazione:	Piazza Giulio Cesare
Piani fuori terra:	6
Piani interrati:	No
Lunghezza:	105,90m
Destinazione d'uso:	Stazione ferroviaria
Edificio di Interesse:	Si (stazione "Palermo Centrale)
Recettore sensibile:	Si
Delimitato da:	Strade a destra e a sinistra
Ingresso:	Piazza Giulio Cesare
Periodo di costruzione:	1885

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA e C.A.	SI	SOLETTA PIENA
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA e C.A.	SI	SOLETTA PIENA

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	NO	
Modifiche ai setti murari:	<input type="checkbox"/> Eliminazione	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica
	<input checked="" type="checkbox"/> Apertura di varchi	
	<input checked="" type="checkbox"/> Allargamento di aperture	

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Importanti	
Umidità:	<input type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Pareti - Balconi	
Corrosioni:	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	<input type="checkbox"/> Solai	
	<input type="checkbox"/> Balconi	

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input checked="" type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
Quota di imposta:	-2.00m	
Livello di falda:	-7.00m	
Cavit� sotterranee:	Presenti (cavit� ad imbuto)	

Note: Le informazioni sono state fornite dall'Ing. Antonelli della societ  Grandi Stazioni. Gli unici locali interrati, locali tecnici, sono dalla parte opposta rispetto la fascia interessata dal monitoraggio e quindi ben lontana da qualsiasi interferenza. L'edificio risulta essere realizzato con strutture tipologicamente diverse in quanto costruite in epoche diverse.



Prospetto principale su via Piazza Giulio Cesare



Prospetto laterale su via Piazza Giulio Cesare



Prospetto laterale su via Piazza Giulio Cesare




Prospetto laterale su via Piazza Giulio Cesare



Prospetto interno della stazione



Ingresso porticato su piazza Giulio Cesare



Ingresso porticato su piazza Giulio Cesare



Locale biglietteria



Locale attesa passeggeri

