













TIPOLOGIA CONDUTTORI:

I cavi di alimentazione delle plafoniere dovranno essere del tipo non propaganti
l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi (Norma TE 652 ed.92)
I cavi di collegamento dei pulsanti e quelli di comando e controllo dovranno essere

del tipo resistenti al fuoco e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi

