



COMUNE DI PALERMO

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale n. 17 riunione del 31.05.2018

Verbale n. 17

Oggetto: “Cine Teatro Istituto Don Bosco Ranchibile” sito in Via Libertà n. 199 - Richiesta parere di agibilità definitiva di pubblico spettacolo per lo svolgimento di attività teatrali.

L'anno duemiladiciotto del mese di maggio nel giorno trentuno presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia - 69, giusta convocazione mezzo mail del 29.05.2018, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo -Presidente*;
L'Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo*;
Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo*;
Il Dott. Girolamo Renda - *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;
L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;
L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica)*;
L'Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp.Elettrici)*;
L'Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;
Rappresentante AGIS - **ASSENTE**;

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23.12.14, n. 124 del 15.9.2015, n. 8 del 16/01/2016 e n. 115 del 15/11/2016;

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “*la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura Civile ed all’art. 36 del Codice di Procedura Penale*” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la nota n. 235941 del 16.03.17 con la quale l’Arch. Roberto Russo *n.q.* di consulente tecnico dei locali di che trattasi integra la seguente documentazione:

- Deposito (Ufficio Genio Civile di Palermo) dichiarazione regolare esecuzione;
- Relazione a strutture ultimate;

Vista l’istanza prot. n. 2811775 del 21.03.2018 con la quale il **Sac. Saraniti Domenico** nato a Paternò il 14.12.1979 e residente a Cesarò in Corso Regina Margherita n. 167, *n. q.* di Procuratore del Legale Rappresentante dell’Ente Ecclesiastico “**Ispettorica Salesiana Sicula**” con sede in Palermo Via Libertà 199 comunica il cambio di titolarità da Sacerdote Umara Carmelo ex Direttore pro tempore dell’Istituto Don Bosco Ranchibile, trasferito ad altra sede, a **Sac. Saraniti Domenico**;

Vista l’istanza prot. n. 2811731 del 21.03.2018 con la quale il **Sac. Saraniti Domenico** nato a Paternò il 14.12.1979 e residente a Cesarò in Corso Regina Margherita n. 167, *n. q.* di Procuratore del Legale Rappresentante dell’Ente Ecclesiastico “**Ispettorica Salesiana Sicula**” con sede in Palermo Via Libertà 199 chiede il parere tecnico di agibilità definitiva di pubblico spettacolo dei locali del “**Cine Teatro Istituto Don Bosco Ranchibile**”;

Vista la nota n. 840260 del 31.05.18 con la quale l’Arch. Roberto Russo *n.q.* di consulente tecnico dei locali di che trattasi integra la nota dell’Ufficio del Genio Civile recante prot. n. 31884 del 09.02.18

Visti i verbali n. 53 del 12.5.15 (riunione) e n. 60 del 21.5.15 (sopralluogo), con i quali questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole all’agibilità provvisoria di pubblico spettacolo per lo svolgimento dell’attività teatrale fino **al 20/11/2015**;

Visto il verbale di sopralluogo n. 22 del 16.03.2017 con il quale questa Commissione ha espresso parere favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo **fino al 15 maggio 2017**;

Visto il verbale di sopralluogo n. 75 del 29.08.2017 con il quale questa Commissione ha espresso parere favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo **fino al 30 settembre 2017**;



COMUNE DI PALERMO

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale n. 17 riunione del 31.05.2018

Visto il verbale di sopralluogo n. 82 del 10.10.2017 con il quale questa Commissione ha espresso parere favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo **fino al 30 giugno 2018**;

Vista la documentazione tecnica agli atti dell'Ufficio relativa alla struttura presa in esame;

Dall'esame tecnico di competenza in sede di riunione (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda la parte strutturale:

Con riferimento al progetto strutturale riguardante la nuova tralicciatura posta in corrispondenza del palcoscenico del Teatro, si prende atto dei seguenti documenti:

- Autorizzazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile prot. n. 31884 del 09.02.18;
- Relazione strutture ultimata redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Russo, priva di data (si presume marzo 2018);
- Certificato di regolare esecuzione (sostitutivo del certificato di collaudo per la tipologia di opera in esame) redatto dal Direttore dei lavori Ing. Giovanni Russo, assunto agli atti dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo con prot. n. 54413 del 07.03.18.

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda prevenzioni incendi:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda polizia municipale:

In ordine alle refluenze sulla viabilità e circolazione veicolare, nulla da rilevare per gli aspetti di competenza;

Per quanto riguarda l'aspetto acustico:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Nulla da rilevare;

Conclusioni del Presidente

La Commissione, premesso quanto sopra, esprime parere tecnico favorevole al rilascio dell'agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento di attività teatrali per il "**Cine Teatro Istituto Don Bosco Ranchibile**" sito in Via Libertà n. 199.

La ricettività viene confermata in 494 (quattrocentonovantaquattro) posti così suddivisi:

- **n. 392 (trecentonovantadue) posti in sala di cui n. 4 (quattro) per diversamente abili;**
- **n. 102 (centodue) posti in galleria.**

L'attività potrà essere esercitata osservando le seguenti condizioni d'esercizio:

1. Durante le manifestazioni, tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute sgombri da ostacoli o impedimenti per il regolare deflusso del pubblico;
2. Durante gli spettacoli dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di intervenire prontamente, all'occorrenza, sugli impianti;
3. Prima dell'inizio degli spettacoli si dovrà procedere alla verifica di corretto funzionamento di tutte le lampade d'emergenza e delle segnalazioni luminose in corrispondenza delle vie di esodo;
4. Dovrà essere mantenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche dell'impianto elettrico;
5. I registri di controllo antincendio e della sorveglianza dovranno essere mantenuti costantemente a disposizione per eventuali controlli da parte di personale del Comando dei Vigili del Fuoco;
6. Prima degli spettacoli, si dovrà procedere alla sanificazione dei servizi igienici e ad una accurata pulizia dei locali che dovrà essere mantenuta per tutta la durata degli stessi;
7. Devono essere rispettati i settaggi del limitatore acustico installato di cui alla relazione fonometrica, che dovrà essere custodita all'interno del locale e disponibile per eventuali controlli;
8. Dovranno essere disponibili nella struttura, un numero adeguato di cassette pronto soccorso fornite di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento;



COMUNE DI PALERMO

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale n. 17 riunione del 31.05.2018

9. Copia del piano di emergenza ed evacuazione dovrà essere custodito presso il locale e tenuto a disposizione per eventuali controlli da parte degli Organi preposti;
10. Il servizio di vigilanza aziendale dovrà essere assicurato da personale i cui nominativi sono elencati nel piano di emergenza e munito degli attestati di idoneità rilasciati dal Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi della legge 609/1996 e dal D. M. 10.3.1998.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario