



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 31 sopralluogo del 3.07.2018

### Verbale n. 31

**Oggetto:** Impianto Sportivo “Piscina Olimpica Comunale” – Vasca Scoperta - Viale del Fante –  
Richiesta concessione agibilità temporanea di pubblico spettacolo.

L'anno duemiladiciotto del mese di **luglio** nel giorno **tre** presso i locali della Piscina Olimpica Comunale di Viale del Fante si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta convocazione del 28.06.2018, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – Presidente Vicario*;  
L'Ing. Angelo Tortorici – *Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo*;  
Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo*;  
Il Dott. Casimiro Chiello - *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;  
L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;  
L'Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;  
Il P.I. Salvatore Maniscalco – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;  
Rappresentante CONI - **ASSENTE**;

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

#### **La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell'8.02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “*la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale*” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la nota n. 942144 del 28.06.2018 dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi a firma della dirigente Dott.ssa Patrizia Milisenda, con la quale si chiede parere tecnico per l'agibilità temporanea di pubblico spettacolo per la “Piscina Olimpica Comunale” – Vasca Scoperta;

Visto il Verbale di riunione n. 22 dell'8.03.2016;

Esaminata la documentazione prodotta:

- Relazione tecnica e tabulati di carico relativi alla installazione di una tribuna piscina scoperta;
- Esecutivi tribuna con modelli metallici;
- Piano di emergenza e procedura per l'evacuazione del pubblico e dei lavoratori in caso di pericolo grave ed imminente;
- Integrazione alla relazione di calcolo;
- Piano di emergenza;
- Verifica impianto di terra.

Vista la documentazione prodotta in data odierna:

- Piano di emergenza a firma dell' Arch. Orazio Tomasello;
- Planimetria generale del progetto per il montaggio delle tribune a firma dell'Arch. Orazio Tomasello.

**Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:**

#### **Per quanto riguarda la parte strutturale:**



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 31 sopralluogo del 3.07.2018

Riguardo all'autorizzazione per lo svolgimento dei campionati italiani di Nuoto Master risulta completato il montaggio della tribuna per il pubblico posta a bordo della Piscina esterna. Nel merito si prende atto della relazione tecnica, corredata dai tabulati di calcolo e dagli schemi esecutivi dei moduli costituenti la tribuna per il pubblico, realizzata con elementi metallici forniti dalla Ditta TOBA Service Srl di Palermo. La relazione di calcolo e la nota integrativa sono redatte, ai sensi delle normative vigenti dall'Ing. Edoardo Catalano (Ord. Ing. PA n. 3781).

Resta inteso che prima dell'inizio della manifestazione, dovrà essere prodotta a firma di tecnico abilitato la dichiarazione di corretto montaggio con allegati i disegni strutturali di riferimento.

Rispetto alla scala di emergenza anch'essa in struttura metallica, realizzata a margine delle suddette tribunette, si richiede che venga prodotta, prima dell'inizio della manifestazione una certificazione, a firma di tecnico abilitato, dalla quale risulti che, nella nuova configurazione prescritta dal rappresentante dei VV.F., essa è stabile per gli usi per la quale è destinata e che è stata montata in maniera regolare rispetto agli schemi grafici allegati;

### **Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:**

In sede di sopralluogo si acquisisce copia della ricevuta di avvenuta consegna tramite PEC del Piano Sanitario trasmesso alla U.O. SUES "118" e rapporto di prova di analisi per la ricerca della legionella. Si da indicazione ad apporre idonea segnaletica indicante l'ubicazione dei servizi igienici per il pubblico, per quanto sopra si esprime parere favorevole;

### **Per quanto riguarda l'impianto elettrico:**

Da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

### **Per quanto riguarda prevenzioni incendi:**

Nell'utilizzo della Vasca Scoperta con relative tribune per manifestazione sportive nel caso di manifestazioni non in contemporanea con l'impianto al chiuso si esprime parere favorevole all'utilizzo delle predette tribune poste nell'area scoperta, utilizzando come vie di esodo il cancello di ingresso che costeggia l'area antistante l'ippodromo e il percorso che attraverso i servizi igienici all'aperto conduce all'uscita di sicurezza della tribuna coperta posta in prossimità del bar. Si prescrive che in occasione di contemporaneità dell'uso della piscina coperta e di quella scoperta la scala di esodo sia rimodulata secondo quanto previsto dal D.M.I. 18 marzo 96 punto 8.

Prima dell'inizio della manifestazione in contemporanea tra vasca scoperta e piscina coperta dovrà essere prodotta all'Ufficio di Staff della Commissione una certificazione a firma di tecnico abilitato che attesti che la scala a ridosso della tribuna scoperta sia stata realizzata come prescritto dal D.M.I. 18 marzo 96 punto 8.;

### **Per quanto riguarda la polizia municipale:**

Per quanto di specifica competenza, in ordine alle refluenze sulla circolazione veicolare, nulla da rilevare;

### **Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:**

Per quanto di competenza n.o. alla concessione ad una agibilità temporanea.

### **Conclusioni del Presidente:**

La Commissione, esprime **parere tecnico favorevole** al rilascio dell'agibilità di pubblico spettacolo relativamente alla **Vasca Scoperta** della "Piscina Olimpica Comunale" per lo svolgimento di manifestazioni sportive sino al **31/07/2018**.

Per lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo dovranno essere rispettate le predette prescrizioni e le seguenti condizioni d'esercizio:

1. I cancelli esterni dovranno essere bloccati in posizione di massima apertura e presidiati;
2. Tutte le uscite di sicurezza dell'impianto dovranno essere prive di qualunque serramento che ne impedisca l'utilizzo a semplice spinta;
3. Eventuali successivi lavori, che dovessero rendersi necessari per la struttura, che possano interferire con l'utilizzo dell'impianto, sospenderanno l'agibilità e dovranno essere comunicati tempestivamente a questa Commissione;
4. Nell'area esterna di pertinenza dell'impianto deve essere vietato il parcheggio di veicoli durante le manifestazioni sportive, ad eccezione degli stalli riservati alle persone diversamente abili e dei mezzi di soccorso ed emergenza;



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 31 sopralluogo del 3.07.2018

5. Prima di ciascuna manifestazione deve essere effettuata una sanificazione della struttura con particolare riferimento ai servizi igienici;
  6. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto della normativa igienico-sanitaria ed annonaria;
  7. Il corretto posizionamento della segnaletica di sicurezza e quella relativa ai servizi igienici deve essere controllata preventivamente alle manifestazioni;
  8. dovrà essere garantita la presenza di ambulanza con medico a bordo durante le manifestazioni sportive agonistiche con notevole affluenza di pubblico.
  9. Per tutte le manifestazioni all'aperto dovrà essere mantenuta la transennatura delimitante l'area spettatori dall'area atleti.
  10. Nella considerazione che le manifestazioni si svolgeranno in orario diurno l'impianto alimentazione torri faro dovrà essere disalimentato dal quadro elettrico;
  11. Sia garantito durante le manifestazioni il percorso che dalla tribuna scoperta porta al piazzale dei matrimoni/Ippodromo.
- **La ricettività** è stabilita in 320 (trecentoventi) più 6 posti (riservati per i diversamente abili).

**Letto, firmato e sottoscritto.**

**F.to Il Presidente**

**F.to I Componenti**

**F.to Il Segretario**