



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 32 riunione del 3.06.2018

Verbale n. 32

Oggetto: Stadio delle Palme “Vito Schifani” – Viale del Fante - Richiesta proroga agibilità di pubblico spettacolo per Manifestazioni Sportive.

L'anno duemiladiciotto del mese di **luglio** nel giorno **tre** presso i locali della Piscina Olimpica Comunale di Viale del Fante si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta convocazione del 28.06.2018, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – **Presidente Vicario***;
L'Ing. Angelo Tortorici – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo*;
Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo*;
Il Dott. Casimiro Chiello - *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;
L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;
L'Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;
Il P.I. Salvatore Maniscalco – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;
Rappresentante CONI - **ASSENTE**;

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;
Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;
Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;
Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;
Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell'8 02.18;
Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;
I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, *“la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale”* (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);
Vista la nota n. 810138 del 22.05.2018 dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi a firma della dirigente Dott.ssa Patrizia Milisenda, con la quale si chiede la proroga dell'agibilità temporanea di pubblico spettacolo per l'Impianto Sportivo di che trattasi fino al 30.05.2019;
Preso in esame la nota n. 933996 del 26.06.18 dell'Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e dell'Attuazione delle Politiche di Coesione a firma del Dirigente Dott. Salvatore Incaprera;
Visto il verbale n. 99 del 23.9.2014 con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino al **22.05.2015**;
Visto il verbale di sopralluogo n. 133 del 16.10.2015, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole all'agibilità provvisoria di pubblico spettacolo fino al **15 novembre 2015**;
Visto il verbale di sopralluogo n. 44 del 31.5.2016, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino al **31.05.2017**;
Visto il verbale di sopralluogo n. 55 del 20.6.2017, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino al **31.05.2018**;
Tenuto conto del Verbale n. 28 del 26.06.18.
Vista la documentazione agli atti della C.C.V.L.P.S. riguardanti la struttura sportiva di che trattasi.

Dall'esame tecnico di competenza in sede di riunione (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda la parte strutturale:

Relativamente alle certificazioni conseguenti alle verifiche strutturali dei corpi accessori l'Ing. Giampiero Merlino conferma che è stata espletata la manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi tecnici e che è stata presentata la richiesta di inserimento, nel redigendo bilancio 2018, delle somme occorrenti per



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 32 riunione del 3.06.2018

l'affidamento dei servizi tecnici. Preso atto della superiore dichiarazione si esprime parere favorevole ad una eventuale proroga;

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Preso atto della nota n. 933996 del 26.06.18 dell'Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e dell'Attuazione delle Politiche di Coesione non si ravvisano motivi ostativi al rilascio di una ulteriore proroga. Si ravvisa comunque l'esigenza di provvedere nell'immediato ad una implementazione dell'areazione nel locale adibito a biglietteria, all'installazione di idoneo kit di allarme di chiamata e maniglione antipánico nei WC-H. Per quanto attiene agli aspetti sanitari di tipo emergenziali si prende atto della dichiarazione da parte del Responsabile dell'impianto che è in corso di definizione la stesura del Piano Sanitario di Emergenza, lo stesso Piano Sanitario con la relativa approvazione da parte della U.O. SUES 118 dovrà essere trasmessa a questa Commissione;

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda prevenzioni incendi:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda polizia municipale:

In ordine alle refluenze sulla circolazione veicolare nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Non riscontrandosi niente di nuovo rispetto al precedente verbale di sopralluogo n. 44 del 31.5.2016, si ribadisce quanto già dichiarato nello stesso.

Conclusioni del Presidente:

Considerati i superiori pareri, la Commissione esprime parere tecnico favorevole al rilascio dell'agibilità provvisoria di pubblico spettacolo per la struttura di che trattasi per svolgere Manifestazioni Sportive sino al **31 maggio 2019**, con le prescrizioni sopra indicate ed alle seguenti condizioni d'esercizio:

- Prima dell'inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento dell'impianto elettrico annotandone l'esito sull'apposito registro;
- Durante le manifestazioni dovrà essere assicurata la presenza di personale tecnico qualificato in grado di intervenire in caso di emergenza;
- I servizi igienici prima delle manifestazioni dovranno essere sanificati e puliti, nonché dotati del materiale d'uso necessario;
- In caso di manifestazioni con affluenza di pubblico superiore ai cinquecento spettatori dovrà essere assicurata l'assistenza sanitaria dall'inizio delle manifestazioni e fino a completo deflusso del pubblico con almeno un'ambulanza di rianimazione con medico rianimatore a bordo; in ogni caso il locale pronto soccorso dovrà essere attrezzato con strutture e presidi sanitari atti a fornire un primo pronto intervento;
- La somministrazione di alimenti e bevande deve avvenire nel rispetto della normativa vigente di settore;
- Il responsabile della struttura dovrà in autocontrollo verificare, periodicamente, i requisiti di potabilità dell'acqua e applicare le prescrizioni previste dalle linee guida del Ministero della Salute relative alla prevenzione della *legionellosi*, ivi inclusa la puntuale registrazione degli interventi di manutenzione sugli impianti e le misure di sanificazione adottate;
- Durante le manifestazioni aperte al pubblico deve essere separato con idonea transennatura e presidiato, il percorso degli atleti dagli spogliatoi sino al campo;
- Numero tre settori della gradinata, in prossimità degli spogliatoi, devono essere interdetti al pubblico e riservati agli atleti;
- Devono essere interdetti al pubblico: il capannone attrezzi ed attigua palestra coperta, i locali uffici, i locali spogliatoi, ed il muro perimetrale lato ippodromo;
- Durante le manifestazioni, i cancelli non muniti di maniglione antipánico devono essere mantenuti aperti e presidiati.



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 32 riunione del 3.06.2018

La ricettività dell'impianto è fissata complessivamente per n. **2.500** (duemilacinquecento) **posti**, (inclusi gli stalli destinati ai soggetti diversamente abili nella misura stabilita dal D.M. 236/89) così distribuita:

- Tribuna Centrale n. **1.100** posti (millecento);
- Gradinate n. **1.400** posti (millequattrocento).

Letto, firmato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario