



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA**  
**E DELLE INFRASTRUTTURE**  
**Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

Verbale n. 96 sopralluogo dell'1.12.2017

**Verbale n. 96**

**Oggetto: CUS Palermo sito in Via Altofonte n. 80 Palermo** – Richiesta agibilità per manifestazioni sportive con presenza di pubblico relativamente agli impianti sportivi: **Campo di Calcio, Palazzetto dello Sport e Piscina.**

L'anno duemiladiciassette del mese di dicembre nel giorno uno presso i locali del C.U.S. siti in Via Altofonte n. 80, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, così come stabilito con verbale n. 94 del 28 novembre 2017 e giusta convocazione del 28.11.2017. Alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo - Presidente*;  
L'Ing. Salvo Richiusa – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo*;  
Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo*;  
Il Dott. Gaetano Parrotta - *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;  
L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;  
L'Ing. Antonio Musso - *Esperto in Strutture – Amm. Comunale – (Membro Aggregato)*;  
Il P.I. Salvatore Maniscalco – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;  
*Rappresentante – C.O.N.I. - ASSENTE*

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

**La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, "la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale" (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista l'istanza prot. n. 1733730 dell'8.11.2017 con la quale il Sig. **Rosolino Siculiana** nato a Palermo il 23.7.1940, residente a Carini (PA) in Via Giacomo Leopardi n. 48, *n. q.* di Presidente e Legale Rappresentante pro/tempore del C.U.S. Palermo, chiede la concessione dell'agibilità di pubblico spettacolo per i seguenti impianti: **Campo di Calcio, Palazzetto dello Sport e Piscina.**

Vista la nota n. 1753293 del 14.11.17 con la quale l'Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S. ha chiesto integrazione documentazione di natura tecnica;

Presa in esame l'istanza n. 1769211 del 20.11.17 con la quale il C.U.S. integra la seguente documentazione:

- Copia del certificato di idoneità relativo al perdurare delle condizioni di staticità metallica e in C.A. della copertura della piscina e relativi allegati, redatto dal tecnico Ing. G. Cimino;
- SCIA prot. 0031654 del 16.10.17 del Comando Provinciale dei VV.F;
- Asseverazione ai fini della sicurezza della nuova centrale termica installata al servizio del Palazzetto dello Sport;
- Libretto dell'impianto rilasciato dall'INAIL;
- Ricevuta n. 1249993 del 7.4.17 del'Area Tecnica – Sportello per l'Edilizia del Comune di Palermo per la CILA, presentata per la diversa distribuzione interna ai fini della realizzazione del bar all'interno al palazzetto;



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA**  
**E DELLE INFRASTRUTTURE**

**Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

Verbale n. 96 sopralluogo dell'1.12.2017

- Relazione tecnica progetto impianti elettrici “nuovo bar” redatto dallo studio dell'Ing. Giovanni Cascio;
- SCIA prot. 33192 del 27.10.17 Comando Provinciale VV.F;
- Nuovo accatastamento prot. n. PA0206293 del 28.09.17;
- Verbale di Verifica periodica dell'impianto di terra del 6.10.17.

Visti i verbali n. 23 del 14/2/2012 e n. 27 del 24/2/2012, con i quali questa Commissione ha concesso l'agibilità provvisoria **sino al 30 settembre 2012**;

Visto il verbale di riunione n. 127 del 09/09/2013, con il quale si esprime parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità **sino al 31 gennaio 2014**;

Visto il verbale di sopralluogo n. 8 del 28/01/2014, con il quale si esprime parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità **sino al 31 gennaio 2015**;

Visto il verbale di riunione n. 19 del 12/02/2015, con il quale si esprime parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità **sino al 31 gennaio 2016**;

Visto il verbale di sopralluogo n. 7 del 2/02/2016, con il quale si esprime parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità **sino al 28 febbraio 2017**;

Visto il verbale di riunione n. 16 del 7/03/2017, con il quale si esprime parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità **sino al 15 maggio 2017**;

Preso atto del verbale di riunione n. 49 dell'8/06/2017, con il quale si dichiarava la seduta non valida a causa della mancanza di componente effettivo;

Visto il verbale di riunione n. 51 del 13/06/2017, con il quale si esprime parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità **sino al 15 agosto 2017**;

Visto il Verbale n. 94 del 28.11.17 con il quale la Commissione decideva di effettuare un sopralluogo presso la struttura di che trattasi per il giorno 1.12.17.

**Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del TULPS), emerge quanto segue:**

**Per quanto riguarda la parte strutturale:**

Da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

**Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:**

Nulla da rilevare;

**Per quanto riguarda l'impianto elettrico:**

Nulla da rilevare;

**Per quanto riguarda la prevenzioni incendi:**

Nulla da rilevare;

**Per quanto riguarda la polizia municipale:**

Nulla da rilevare;

**Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:**

Nulla da rilevare.

**Dichiarazioni del Presidente:**

Visti i superiori pareri, la Commissione, esprime parere tecnico favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo **per gli impianti sportivi: Piscina, Campo di Calcio e Palazzetto dello Sport** insistenti all'interno della **Cittadina Universitaria Sportiva** sita in Via Altofonte n. 80.

I responsabili degli impianti di cui sopra potranno esercitare l'attività osservando le seguenti condizioni d'esercizio:

- I locali adibiti a Pronto Soccorso di tutta la struttura sportiva dovranno essere forniti delle attrezzature e dei presidi sanitari necessari per fornire un adeguato primo soccorso;
- Durante le manifestazioni con notevole presenza di pubblico e/o durante le attività sportive di tipo agonistico dovrà essere assicurata la presenza di almeno una ambulanza di rianimazione con



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA**  
**E DELLE INFRASTRUTTURE**

**Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

Verbale n. 96 sopralluogo dell'1.12.2017

medico rianimatore ed inoltre i presidi ed ausili sanitari del pronto soccorso dovranno essere mantenuti sempre in corso di validità ed efficienza;

- L'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere effettuata nel rispetto della normativa igienico sanitaria in atto vigente;
- Prima di ciascuna manifestazione si dovrà provvedere ad una adeguata sanificazione e pulizia dei servizi igienici, nonché al ripristino del materiale di consumo a perdere ;
- Dovranno essere osservate ed ottemperate le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con le Linee Guida sulla Prevenzione della *Legionellosi* (impianti idrici, climatizzazione, piscina, etc...);
- Prima dell'inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento dell'impianto elettrico, di sicurezza e antincendio riportando gli esiti nell'apposito registro;
- Si raccomanda che a bordo campo di gioco non vi siano ostacoli a distanza inferiore a mt. 3,50;
- Durante le manifestazioni tutte le vie di esodo dovranno essere sgombre;
- Inoltre per gli atleti e per gli utenti devono essere disponibili fontanelle di acqua potabile per bere.

**La ricettività degli impianti viene confermata complessivamente in 1.611 (milleseicentoundici) posti di cui 40 (quaranta) per diversamente abili, così suddivisi:**

- **Palazzetto dello Sport:** Tribune **472** (quattrocentosettantadue) **posti di cui 30 (trenta)** per diversamente abili;
- **Campo di Calcio:** Tribune **950** (novecentocinquanta) **posti di cui 5 (cinque)** per diversamente abili;
- **Piscina:** Tribune **189** (centottantanove) **posti di cui 5 (cinque)** per diversamente abili.

**Letto confermato e sottoscritto.**

**F.to Il Presidente**

**F.to I Componenti**

**F.to Il segretario**