



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA**  
**E DELLE INFRASTRUTTURE**  
**Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

Verbale n.15 sopralluogo del 3.3.2017

**Verbale n. 15**

**Oggetto: Impianto Sportivo “PALAORETO” – Via Santa Maria di Gesù n. 1 – Richiesta proroga agibilità di pubblico spettacolo fino al 30.6.2018.**

L'anno duemiladiciassette del mese di marzo nel giorno tre presso l'impianto sportivo “PALAORETO” sito in Via Santa Maria di Gesù, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta convocazione del 2.3.2017, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo - Presidente;*

L'Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo;*

Il Dott. Vincenzo Piricò – *ASP - Palermo – Membro Effettivo;*

Il Comm. Gaetano Parrotta - *Polizia Municipale - Membro Effettivo;*

L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);*

L'Ing. Antonio Musso – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture);*

Il P. I. Salvatore Maniscalco – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici);*

Ing. Antonella De Francesco - *Rappresentante – C.O.N.I.;*

Il Sig. Crispino Coniglio – *Amministrazione Comunale – Segretario;*

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015;

Visto il “Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “*la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale*” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista l'istanza dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi pervenuta mezzo mail il 28.02.2017, a firma della Dirigente Dott.ssa Maria Ferreri con la quale si chiede il parere tecnico per una proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo relativamente all'Impianto Sportivo Comunale denominato “PALAORETO” **fino al 30.6.2018;**

Vista l'autorizzazione in deroga a firma del Vice Sindaco datata 02.03.2017;

Visto il verbale n. 184 di sopralluogo del 12.12.2013, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino al **28.02.2014;**

Visto il verbale n. 29 di riunione del 5.3.14, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino al **31.12.2014;**

Visti i verbali n. 108 del 14.10.14 e n. 114 del 14.11.14 con i quali questa Commissione ha richiesto la soluzione delle problematiche prescritte, al fine di potere esprimere il parere tecnico di competenza;

Visto il verbale di sopralluogo n. 16 del 6.2.2015, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino al **31/01/2016;**

Visto il verbale di sopralluogo n. 6 del 28.1.2016, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino al **28/02/2017;**

**A seguito del sopralluogo effettuato, (art. 80 del TULPS), emerge quanto segue:**

**Per quanto riguarda la parte strutturale:**

Nulla osta per gli aspetti di competenza;

**Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:**

Si prende visione dell'esito delle determinazioni analitiche effettuate in data 18.02.2017 sull'acqua in distribuzione. Il sopralluogo effettuato evidenzia la persistenza di gran parte degli inconvenienti segnalati nel corso dell'ultimo accertamento, l'inefficienza degli impianti di aspirazione a servizio di una batteria di servizi igienici per il pubblico, di uno dei due spogliatoi per gli atleti del vano infermeria nonché del servoscala che consente l'accesso al piano cantinato ai soggetti diversamente abili. L'assenso ad una



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA**  
**E DELLE INFRASTRUTTURE**  
**Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

Verbale n.15 sopralluogo del 3.3.2017

temporanea prosecuzione dell'attività di pubblico spettacolo è da ritenere subordinata alla limitazione della presenza del pubblico in ragione dei servizi igienici fruibili dagli spettatori, destinando quelli per i disabili anche al pubblico femminile e a condizione che prima dell'inizio delle manifestazioni vengano ricollocate le placche degli interruttori della luce e le maniglie mancanti, e si provveda alla revisione della segnaletica;

**Per quanto riguarda l'impianto elettrico:**

Si acquisisce in data odierna la verifica dell'impianto di terra recante prot. PA 170/03 rilasciato dall'ASP/6 di Palermo datata 2 marzo 2017. Da sopralluogo effettuato si è accertato il mancato funzionamento dell'illuminazione di sicurezza, pertanto pur non rilevando ulteriori criticità dell'impianto elettrico si ritiene necessario, ai fini della sicurezza, che prima dell'inizio delle manifestazioni sia ripristinata la funzionalità delle lampade di sicurezza, in particolar modo quelle del tipo sempre accese che indicano le vie di esodo;

**Per quanto riguarda prevenzioni incendi:**

Da sopralluogo effettuato in data odierna si è accertato il mancato funzionamento dell'illuminazione di sicurezza, pertanto si ritiene necessario, ai fini della sicurezza, che prima dell'inizio delle manifestazioni sia ripristinata la funzionalità delle lampade di sicurezza;

**Per quanto riguarda polizia municipale:**

Nulla da rilevare;

**Per quanto riguarda il C.O.N.I.:**

Si ribadisce che agli atti del C.O.N.I. non risulta il prescritto parere tecnico che attesta la conformità dell'impianto alle normative vigenti. Si prescrive, pertanto che nel termine di trenta giorni il predetto parere, ove esistente, venga prodotto o in alternativa sia avviata la modalità di richiesta sulla piattaforma informatica <http://cis.coni.it>. Inoltre si richiede che con riferimento alla pavimentazione in parquet sovrapposta alla pavimentazione già preesistente le Federazioni di riferimento per le varie discipline sportive praticate diano il loro parere con riguardo alla sicurezza degli atleti. Infine stante l'inagibilità di parte degli spogliatoi degli atleti si prescrive che nelle more che vengano ripristinati le richieste condizioni di salubrità e sicurezza, venga interdetto il loro utilizzo;

**Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:**

In data odierna non si riscontra alcuna documentazione inerente l'agibilità della struttura, pertanto, si ribadisce la necessità di acquisire documentazione attestante lo stato dell'iter amministrativo volto all'acquisizione della superiore agibilità;

**Dichiarazioni del Presidente:**

Nelle more che vengano risolte le criticità sopra evidenziate, la Commissione esprime parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo dell'Impianto Sportivo "PALAORETO" sito in Via Santa Maria di Gesù n. 1 **fino al 31/03/2017**, per lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Durante le attività dovranno essere rispettate le predette prescrizioni e le seguenti condizioni d'esercizio:

- Tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute sgombri da ostacoli o impedimenti per agevolare il regolare deflusso del pubblico;
- Prima dell'inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento degli impianti;
- Dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di intervenire, all'occorrenza, sugli impianti;
- Dovrà essere mantenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche dell'impianto elettrico e quello degli impianti antincendio;
- Prima delle manifestazioni si dovrà procedere ad una accurata pulizia dei locali ed alla sanificazione e pulizia dei servizi igienici, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata delle stesse;
- Si raccomanda di attuare con la dovuta periodicità interventi di manutenzione e sanificazione dell'impianto ai fini della prevenzione dell'infezione da *legionella*; analoghi interventi dovranno essere effettuati sugli impianti idrici;
- Durante le manifestazioni dovranno essere presenti almeno due addetti antincendio;
- Dovranno essere disponibili nella struttura, un numero adeguato di cassette di pronto soccorso fornite di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento; inoltre in caso di manifestazioni per



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA**  
**E DELLE INFRASTRUTTURE**  
**Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

Verbale n.15 sopralluogo del 3.3.2017

le quali è prevista una affluenza di pubblico con oltre 500 spettatori, dovrà essere assicurata la presenza di ambulanza di rianimazione con medico rianimatore a bordo;

La ricettività viene determinata in **250 (duecentocinquanta)** persone di cui n. 4 posti per i soggetti diversamente abili.

Letto, firmato e sottoscritto

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario