



COMUNE DI PALERMO

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale di sopralluogo n. 25 del 10.04.2026



Durante l'attività di pubblico spettacolo dovranno essere rispettate le seguenti condizioni d'esercizio:

- Durante tutti gli spettacoli è fatto divieto di parcheggio di autoveicoli all'interno della Villa, ad eccezione dei mezzi deputati al soccorso;
- Il percorso principale di accesso all'area deputata alla biglietteria dovrà essere delimitato con transenne poste parallelamente all'edificio prospiciente lato sud ad una distanza dal prospetto pari a metri due;
- Siano presidiati, con personale dell'organizzazione e per tutta la manifestazione, i varchi di ingresso e di uscita;
- Si dovrà vigilare affinché tutte le masse metalliche costituenti "masse estranee" dovranno essere collegate all'impianto di terra realizzato per la predetta manifestazione;
- Per tutta la manifestazione dovrà essere presente almeno un addetto antincendio ogni 250 persone presenti, muniti di attestato per rischio almeno medio e con esame finale presso i VV.F.;
- Bisogna vigilare affinché i gradini, presenti nei percorsi interni, siano opportunamente segnalati ed illuminati, anche in emergenza;
- Bisogna vigilare affinché i cavi elettrici siano mantenuti all'interno delle apposite canaline porta cavi, debitamente segnalate;
- Dovrà essere adeguatamente mantenuta la continuità delle transennature così come da progetto approvato con particolare riferimento alle barriere parapetto degli scivoli;
- Che sia presente, per tutta la manifestazione, personale tecnico in grado di intervenire sugli impianti elettrici;
- Che in caso di avverse condizioni atmosferiche la manifestazione venga interrotta ed il pubblico fatto defluire;
- Dovranno essere presenti, durante le manifestazioni in prossimità del palco e adeguatamente segnalati, gli estintori previsti nel progetto approvato;
- Per l'attività di somministrazione deve essere acquisita SCIA alimentare;
- La somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto delle norme di settore vigenti.

Letto confermato e sottoscritto
F.to I Componenti

F.to II Segretario

F.to II Presidente