



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 65 del 2.08.2019

Verbale n. 65

Oggetto: Concerto Massimo Ranieri – Castello a Mare – 02 Agosto 2019 - Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo.

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **agosto** nel giorno **due** alle ore 15.30 presso il Castello a Mare, giusta convocazione mezzo mail del 30 luglio 2019, si è riunita per un sopralluogo la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – Presidente*;
L'Ing. Salvo Richiusa – *Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo*;
Il Dott. Gioacchino Guagliardo – *ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo*;
Il Dott. Girolamo Renda - *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;
L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;
Il P.I. Salvatore Maniscalco – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp.Elettrici)*;

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell'8.02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 145/DS del 30.07.19 avente come oggetto: *Modifica Commissione Comunale Locali di Pubblico Spettacolo*;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “*la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale*” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la richiesta assunta al prot. con n. 897917 del 26.07.2019 con la quale il **Dott. Andrea Peria Giaconia** nato a Palermo il 3.09.1970 residente in Palermo Via Holm Adolfo nella qualità di Legale Rappresentante della Terzo Millennio Srl con sede in Palermo Via Nicolò Gallo n. 2/E, chiede il parere tecnico di pubblico spettacolo per lo svolgimento del concerto dell'artista **Massimo Ranieri** che si terrà presso il **Castello a Mare** in data 2 Agosto 2019 per una ricettività massima di **1.600 (milleseicento)** persone con posti a sedere.

Preso in esame la documentazione allegata alla superiore istanza e nella fattispecie:

- Relazione Descrittiva Generale datata 24.07.19 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Piano Assistenza Socio-Sanitaria datata 22.07.19.

Vista la nota n. 899712 del 29.07.19 della C.C.V.L.P.S.;

Preso atto dei contenuti della nota della Prefettura di Palermo recante prot. 112710 del 30.07.19;

Preso in esame la documentazione pervenuta mezzo mail del 31.07.19:

- Relazione di Calcolo di verifica delle strutture datata 24.07.19 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Relazione Tecnica datata 31.07.19 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Relazione Impianto Elettrico datata 24.07.19 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Relazione tecnica ai sensi del D.M. 19.08.19996 datata 24.07.19 a firma dell'Ing. Laura Trovato e



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 65 del 2.08.2019

Ing. Felice Luigi Grasso;

- Piano di emergenza datato 24.07.19 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso.

Visto il bonifico bancario – diritti di istruttoria - pervenuto mezzo mail del 2 agosto 19;

Vista la mail del 2 agosto 19 con la quale GF Studio trasmette la seguente documentazione:

- N. 2 Disegni della struttura della Copertura – Particolare in Pianta;
- N. 1 Disegno struttura della Copertura – Particolare Prospetto Frontale;
- Relazione di calcolo STRUCTURAL REPORT – LITEC TL3;
- Libretto della Struttura - Modello Airone Economical_rev1 – Gazebo Tensostatico con struttura portante in acciaio e telo in PES/PVC.

Presa in esame la documentazione prodotta in sede di sopralluogo:

- Certificazioni Finali datata 2 agosto a firma dell'Ing. Felice Luigi Grasso comprendente i carichi sospesi, la dichiarazione di corretto montaggio, la dichiarazione di conformità ai sensi della legge 186 del 1968;
- Elaborati Grafici datati 24.07.19 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Nota n. 1767 del 31.07.19 del dipartimento di Prevenzione SIAV relativamente autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica;
- Approvazione del Piano SUES 118;
- Planimetria superfici disponibile a firma del Professionista;
- Nota n. 8320 del 10.07.19 dell'Autorità Portuale relativa all'autorizzazione uso temporaneo del Complesso Castello a Mare;
- Nota n. 3769 del 9.07.19 della Soprintendenza BBCCAA di Palermo relativa all'autorizzazione di occupazione suolo demaniale;
- Dichiarazione datata 2 agosto 19 a firma dell'Ing. Felice Grasso in merito alla collocazione di ulteriori wc;
- Elenco Personale addetto antincendio.

Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda l'aspetto strutturale:

Il Presidente prende atto dell'allegata relazione di *calcolo di verifica delle strutture* redatta, in data 24.07.2019 dall'Ing. Laura Trovato (O.I. PA n. 9255) e dall'Ing. Felice Luigi Grasso (O.I. CT n.2791) da cui si evince che le strutture consistono in:

N.1 palcoscenico di dimensione in pianta 14,00 m x 12,00 m e altezza 1,20 m, realizzato con elementi metallici modulari prefabbricati con maglia di dimensione 1,00 m x 2,00 m prodotti dalla Ditta MARIO ORLANDO & FIGLI di Catania, con superiore tavolato in multistrato, con accesso per mezzo di uno scivolo a struttura metallica prefabbricata e da una scala. Dall'analisi strutturale eseguita dall'Ing. Mario Riccardo Granata (O.I. CT n.1679) è stato desunto, dai suddetti calcolisti, che l'opera è dimensionata per un sovraccarico di 5 KN/m², reputato sufficiente in relazione al numero di artisti che saranno contemporaneamente presenti sul palcoscenico;

N.1 Ring di copertura fornito dalla Ditta TRABES, sostenuto da 4 torri H_{max}=10 m, realizzato con struttura metallica a elementi prefabbricati;

N.1 Torre di altezza 3,00 m *seguipersona* in elementi di ponteggio LAYER;

N.1 pedana mixer di dimensione in pianta 4,00 m x 2,00 m e altezza 50 cm.

In sede di sopralluogo viene prodotto il certificato di regolare montaggio delle suddette opere con allegati gli schemi grafici di riferimento, redatto, in data 2 agosto 2019, dall'Ing. Felice Luigi Grasso, nulla da rilevare.

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Vista la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Vista la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi:

Vista la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

Per quanto riguarda la polizia municipale:



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 65 del 2.08.2019

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Vista l'Autorizzazione dell'Autorità Portuale ed in Nulla Osta della Soprintendenza, nulla da rilevare;

Conclusioni del Presidente:

Visti i superiori pareri la Commissione esprime parere tecnico favorevole allo svolgimento del concerto dell'artista **Massimo Ranieri** che si terrà presso il **Castello a Mare** in data 2 Agosto 2019 alle ore 21.30 per una ricettività massima di **1.600 (milleseicento)** persone sedute.

La Terzo Millennio Srl potrà esercitare l'attività di pubblico spettacolo osservando le seguenti condizioni d'esercizio:

- Le vie di fuga e le uscite di emergenza dovranno essere adeguatamente segnalate con apposita cartellonistica;
- La zona retrostante le transenne soprattutto in corrispondenza degli scavi archeologici dovrà essere adeguatamente vigilata e presidiata da personale qualificato;
- Non dovranno essere modificate tutte le strutture installate delle quali la Commissione ha preso visione in sede di sopralluogo e delle quali sono state fornite certificazioni di corretto montaggio;
- Durante l'attività di pubblico spettacolo, tutti i cancelli (1-2-3-4) di ingresso/uscita dell'area all'aperto dovranno essere mantenuti vincolati in posizione di massima apertura e presidiati da personale qualificato;
- Tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute, durante l'esercizio del locale, sgombri da ostacoli o impedimenti per il regolare deflusso del pubblico;
- La riserva idrica a servizio esclusivo degli artisti sia adeguatamente approvvigionata con acqua idropotabile fornita da Ditta autorizzata;
- I registri di controlli antincendio e della sorveglianza dovranno essere mantenuti costantemente a disposizione per eventuali controlli da parte di personale del Comando dei Vigili del Fuoco;
- Prima dell'inizio dello spettacolo dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli impianti;
- Prima dell'inizio di ogni attività dovrà essere verificata la piena funzionalità di tutte le plafoniere di emergenza e di sicurezza;
- Dovrà essere tenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche degli impianti;
- Durante la manifestazione si dovrà provvedere ad una adeguata sanificazione e pulizia dei servizi igienici, nonché al ripristino del materiale di consumo a perdere;
- Venga tenuto a disposizione per eventuali controlli il piano di sicurezza antincendio;
- L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande avvenga in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di settore;
- Venga rispettato quanto previsto dal Piano di Emergenza prodotto.
- In caso di condizioni metereologiche avverse lo spettacolo dovrà essere sospeso e il pubblico fatto defluire in sicurezza.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17.30.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario