



COMUNE DI PALERMO

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale di sopralluogo n. 38 del 6.6.2019

Verbale n. 38

Oggetto: Campionati Italiani Assoluti di Scherma - Piazza Bellini dal 6.06.19 al 9.06.19.

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **giugno** nel giorno **sei** in occasione dei **Campionati Italiani Assoluti di Scherma - Piazza Bellini**, in ottemperanza al verbale di riunione n. 34 del 5.6.19 e giusta convocazione mezzo mail del 5 giugno 2019, si è riunita per un sopralluogo la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – Presidente Vicario*;
L'Ing. Sebastiano Macchiarella – *Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo*;
Il Dott. Gioacchino Guagliardo – *ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo*;
Il Dott. Benedetto Cassarà – *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;
L'Arch. Giuseppe Cosentino – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;
L'Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;
L'Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;
L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica)*;
Rappresentante CONI - **ASSENTE**

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 30.09.2011;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo – Allegato n.11 – Disciplina per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell'8.02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, "la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale" (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la richiesta del 29.05.19 assunta al prot. al n. 741752 del 31.05.2019, con la quale l'Avv. Giuseppe Saeli *n.q.* di Segretario del Comitato Organizzatore dei Campionati Italiani Assoluti di Scherma, chiede il rilascio del parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento delle soli finali di gara che si svolgeranno presso **Piazza Bellini dal 6 al 9 giugno 2019 dalle ore 18.30 alle ore 21.00**;

Vista la documentazione allegata alla superiore istanza:

- Planimetria del sito 1:100;
- Relazione tecnica – Verifica sicurezza impianti e strutture al fine dello svolgimento di attività competitiva della Federazione Italiana Scherma Palamangano – Piazza Bellini a firma dell'Arch. Francesco Barbagallo e Ing. Dario R. Belfiore datata 29.05.19;
- Tavole varie riguardanti il sito in questione e zone limitrofe;
- Bonifico diritti di istruttoria.

Vista la documentazione prodotta in sede di riunione:

- Elaborati grafici riguardanti Piazza Bellini a firma dell'Arch. Francesco Barbagallo e Ing. Dario Rosario Belfiore;



COMUNE DI PALERMO

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale di sopralluogo n. 38 del 6.6.2019

- Relazione tecnica firma dell'Arch. Francesco Barbagallo e Ing. Dario Rosario Belfiore;
- Parere della Sovrintendenza recante prot. 3309 del 4.6.19.

Visti i contenuti del Verbale di riunione n. 34 del 5.6.19 con il quale la CCVLPS decideva di effettuare un sopralluogo presso il sito di che trattasi in data odierna.

Vista la documentazione prodotta in sede di sopralluogo:

- Modifiche integrazioni alla relazione tecnica a firma dell'Arch. Francesco Barbagallo;
- Comunicazione SUES 118;
- Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture a firma dell'Arch. Dario Faro del 6.6.19;
- Schema di dimensione del Palco quotato;
- Certificazione strutturale delle Torri LAYER;
- Relazione di Calcolo strutturale traliccio Americana Ditta LITEC;
- Relazione tecnica ed elaborati di calcolo del Palco modulare Orlando;
- Certificato di Esame della Moquette;
- Dichiarazione di conformità sedie monoscocca;
- Dichiarazione di conformità quadro elettrico;
- Dichiarazione di conformità gruppo elettrogeno;
- Dichiarazione di conformità impianto elettrico alla regola d'arte Legge 186/68;
- Schema blocchi parte elettrica;
- Relazione fonometrica a firma dell'Ing. Giuseppe Tutone datata 06.06.19;
- Relazione tecnica a firma dell'Arch. Dario Faro e dall'Arch. Francesco Barbagallo datata 06.06.2019, riguardante la sicurezza dei carichi appesi e in particolare della metodologia di monitoraggio dei fari di illuminazione del palco posizionati in corrispondenza di uno dei balconi di Palazzo di Città;

Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del T.U.LP.S.) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda l'aspetto strutturale:

Da sopralluogo si riscontrano eseguite oltre alle due strutture descritte nel corso della riunione del 5.6.19, anche:

- N 2 torri dimensione in pianta circa 2.10x2.10 m e alte 6.50 m realizzate con sistema multi direzionale LAYER;
- N. 1 struttura a cornice in tralicci in alluminio della LITEC.

Si rileva che il palco per postazione RAI da dimensione in pianta 2x4 m e non per 2x2 m come precedentemente dichiarato.

L'Arch. Dario Faro (Ord. Arch. PA n. 5079) ha rilasciato in data 06.06.19 dichiarazione di corretto montaggio in base agli schemi forniti dalle Ditte produttrici dopo avere verificato personalmente la solidità strutturale delle opere.

Si prende atto altresì della relazione tecnica riguardante la sicurezza dei carichi appesi e in particolare della metodologia di montaggio dei fari di illuminazione del palco posizionati in corrispondenza di uno dei balconi di Palazzo di Città;

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Considerata la temporaneità dell'evento e la breve stanzialità dello stesso, presa in esame la documentazione prodotta in sede di sopralluogo, nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Vista la documentazione agli atti e da sopralluogo effettuato in data odierna nulla da rilevare;

Per quanto riguarda prevenzioni incendi:

Da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

Per quanto riguarda la polizia municipale:

Da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto acustico:



COMUNE DI PALERMO

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale di sopralluogo n. 38 del 6.6.2019

Vista la relazione fonometrica a firma dell'Ing. Giuseppe Tutone prodotta in sede di sopralluogo, nulla da rilevare;

Conclusioni del Presidente:

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere tecnico **favorevole** al rilascio dell'agibilità di pubblico spettacolo per la manifestazione denominata Campionati Italiani Assoluti di Scherma, relativamente alle soli finali di gara che si svolgeranno presso **Piazza Bellini dal 6 al 9 giugno 2019 dalle ore 18.30 alle ore 21.00;**

La ricettività massima è fissata per n. **320** (trecentoventi) posti a sedere;

Il Comitato Organizzatore dei Campionati Italiani Assoluti di Scherma è tenuto ad osservare le seguenti condizioni d'esercizio:

- Durante le manifestazioni, tutti i percorsi, le vie d'esodo, **le tre uscite di sicurezza** dovranno essere mantenute libere e sgombre da ostacoli o impedimenti per agevolare il regolare deflusso del pubblico;
- Il corridoio che collega le tre vie di uscita dovrà restare libero da ostacoli e impedimenti e sempre presidiato da personale dell'Organizzazione,
- E' vietato effettuare travasi per l'alimentazione del gruppo elettrogeno durante le manifestazioni;
- I gruppi elettrogeni dovranno essere presidiati da personale addetto;
- Il personale designato dall'Organizzazione per presidiare i varchi e il servizio d'ordine dovrà essere riconoscibile tramite apposite pettorine;
- Le sedie di ogni fila dovranno essere assicurate tra di loro anche con fascette;
- La distanza tra gli schienali di ogni fila di sedie dovrà essere mantenuta ad almeno metri 1,10 per tutte le manifestazioni;
- I varchi di accesso/uscita devono essere presidiati da personale qualificato appartenente all'organizzazione;
- Dovranno essere presenti in prossimità del palco n. 2 estintori;
- Prima delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli impianti;
- Durante le manifestazioni dovrà essere presente personale tecnico in grado di intervenire prontamente, all'occorrenza sugli impianti;
- Prima delle manifestazioni, si dovrà procedere alla sanificazione e ad una accurata pulizia dei servizi igienici, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo delle stesse; ciascun wc dovrà essere dotato dei prodotti per l'igiene e la pulizia personale;
- L'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni della vigente normativa di settore;
- Dovrà essere disponibile un adeguato numero di cassette di emergenza attrezzate con i necessari presidi atti ad assicurare un primo soccorso sanitario;
- Siano presidiati, con personale dell'organizzazione e per tutta la manifestazione, i varchi di ingresso e di uscita;
- Tutte le masse metalliche costituenti "masse estranee" dovranno essere collegate all'impianto di terra realizzato per la predetta manifestazione;
- Per tutte le manifestazioni dovranno essere presenti almeno n. 2 addetti antincendio muniti di attestato per rischio medio e con esame finale presso i VV.F.;
- Eventuali gradini presenti nei percorsi interni siano opportunamente segnalati ed illuminati, anche in emergenza;
- Che i cavi elettrici siano contenuti in apposite canaline porta cavi, debitamente segnalate;
- Che sia presente, per tutta la manifestazione, personale tecnico in grado di intervenire sugli impianti elettrici;
- Che in caso di avverse condizioni atmosferiche la manifestazione venga interrotta ed il pubblico fatto defluire;
- In caso di velocità del vento pari o superiore a 30 km/h il palco dovrà essere evacuato;



COMUNE DI PALERMO
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale di sopralluogo n. 38 del 6.6.2019

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario