



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di riunione n. 45 del 4.09.2018

Verbale n. 45

Oggetto: Impianto Sportivo “PALAORETO” – Via Santa Maria di Gesù n. 1 – Richiesta proroga agibilità di pubblico spettacolo.

L'anno duemiladiciotto del mese di **settembre** nel giorno **quattro** presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia n. 69, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta convocazione del 29.08.2018, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – Presidente Vicario;*

L'Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo;*

Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo;*

Il Dott. Casimiro Chiello - *Polizia Municipale - Membro Effettivo;*

L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);*

Il P.I. Salvatore Maniscalco – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici);*

L'Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture);*

CONI - **ASSENTE**

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

Sono presenti ai lavori l'Ing. G.P. Merlino e il Dott. Sergio Sparacio.

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell'8 02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “*la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale*” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista l'istanza dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi pervenuta mezzo mail il 3.08.2018, a firma del Dirigente Dott.ssa Patrizia Milisenda con la quale si chiede il parere tecnico per una proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo dell'Impianto Sportivo Comunale denominato “**PALAORETO**”;

Vista la nota dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi n. 1040029 del 3.08.18 con la quale vengono trasmesse le analisi di laboratorio – Impianto Sportivo PALAORETO;

Vista la relazione a firma dell'Ing. G.P. Merlino pervenuta con nota dell'Ufficio Edilizia Pubblica recante n. 1097772 del 29.08.18;

Visto il verbale n. 184 di sopralluogo del 12.12.2013, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino al **28.02.2014**;

Visto il verbale n. 29 di riunione del 5.3.14, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino al **31.12.2014**;

Visti i verbali n. 108 del 14.10.14 e n. 114 del 14.11.14 con i quali questa Commissione ha richiesto la soluzione delle problematiche prescritte, al fine di potere esprimere il parere tecnico di competenza;

Visto il verbale di sopralluogo n. 16 del 6.2.2015, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino al **31/01/2016**;

Visto il verbale di sopralluogo n. 6 del 28.1.2016, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino al **28/02/2017**;

Visto il verbale di sopralluogo n. 15 del 3.3.2017, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino al **31/03/2017**;

Visto il verbale di riunione n. 68 del 20.7.2017, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino al **30/06/2018**;



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di riunione n. 45 del 4.09.2018

Effettuata la riunione tecnica di competenza (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda la parte strutturale:

Agli atti risulta allegato il certificato di idoneità statica dell'impianto redatto dall'Ing. Antonino Moscato in data 5.10.11. Pertanto nulla osta per quanto di competenza;

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Preso atto della relazione sopra citata a firma dell'Ing. G. P. Merlino relativamente ai lavori già effettuati e quelli in corso di definizione e preso atto della dichiarazione da parte del Rappresentante dell'Ufficio Sport presente in Commissione, che è in corso di definizione la stesura del Piano Sanitario di Emergenza, nulla osta alla concessione di una ulteriore proroga. Si fa presente che lo stesso Piano Sanitario con la relativa approvazione da parte della U.O. SUES 118 dovrà essere trasmessa a questa Commissione. Si ribadisce la necessita di effettuazione delle analisi di laboratorio periodiche sull'acqua per l'accertamento di negatività alla legionella;

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Vista la relazione agli atti a firma dell'Ing. G. P. Merlino nulla osta al rilascio di una proroga;

Per quanto riguarda prevenzioni incendi:

Vista la relazione agli atti a firma dell'Ing. G. P. Merlino nulla osta al rilascio di una proroga;

Per quanto riguarda polizia municipale:

Nulla da rilevare per quanto attiene alla circolazione e la sosta veicolare;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Per quanto di competenza nulla osta alla concessione di una ulteriore proroga temporanea.

Conclusioni del Presidente:

La Commissione esprime parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo per l'Impianto Sportivo denominato "PALAORETO" sito in Via Santa Maria di Gesù n. 1 **fino al 30/06/2019**, per lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Durante le manifestazioni dovranno essere rispettate le superiori prescrizioni e le seguenti condizioni d'esercizio:

- Tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute sgombri da ostacoli o impedimenti per agevolare il regolare deflusso del pubblico;
- Prima dell'inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento degli impianti;
- Dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di intervenire, all'occorrenza, sugli impianti;
- Dovrà essere mantenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche dell'impianto elettrico e quello degli impianti antincendio;
- Prima delle manifestazioni si dovrà procedere ad una accurata pulizia dei locali ed alla sanificazione e pulizia dei servizi igienici, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata delle stesse;
- Si raccomanda di attuare con la dovuta periodicità interventi di manutenzione e sanificazione dell'impianto ai fini della prevenzione dell'infezione da *legionella*; analoghi interventi dovranno essere effettuati sugli impianti idrici;
- Durante le manifestazioni dovranno essere presenti almeno due addetti antincendio;
- Dovranno essere disponibili nella struttura, un numero adeguato di cassette di pronto soccorso fornite di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento; inoltre in caso di manifestazioni per le quali è prevista una notevole affluenza di pubblico, dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni impartite dalla UO 118 SUES relativamente al Piano Sanitario di Emergenza
- La ricettività viene ristabilita in **900 (novecento)** persone di cui n. 4 posti per i soggetti diversamente abili.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario