



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di riunione n. 46 del 4.09.2018

Verbale n. 46

Oggetto: Richiesta agibilità di pubblico spettacolo per l'**Impianto Sportivo "PALAMANGANO"** – sito in Via Ugo Perricone Engel – 14– Richiesta proroga agibilità di pubblico spettacolo.

L'anno duemiladiciotto del mese di **settembre** nel giorno **quattro** presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia n. 69, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta convocazione del 29.08.2018, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – Presidente Vicario*;
L'Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo*;
Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo*;
Il Dott. Casimiro Chiello – *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;
L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;
Il P.I. Salvatore Maniscalco – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;
L'Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;
CONI - **ASSENTE**

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;
Sono presenti ai lavori l'Ing. G.P. Merlino e il Dott. Sergio Sparacio.

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell'8.02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, *“la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale”* (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista l'istanza dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi pervenuta mezzo mail il 3.08.2018, a firma del Dirigente Dott.ssa Patrizia Milisenda con la quale si chiede il parere tecnico per una proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo dell'Impianto Sportivo Comunale denominato **“PALAMANGANO”**;

Vista la relazione a firma dell'Ing. G.P. Merlino pervenuta con nota dell'Ufficio Edilizia Pubblica recante n. 1097752 del 29.08.18;

Visto il verbale di sopralluogo n. 16 del 18.02.2014, con il quale questa Commissione ha espresso parere favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino **al 28 febbraio 2015**;

Visto il verbale di sopralluogo n. 113 del 31.10.2014, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico sfavorevole allo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico;

Visto il verbale di riunione n. 160 del 24.12.2014, con il quale questa Commissione conferma il parere favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo sino al **28 febbraio 2015**, anche in orari non diurni con le medesime condizioni d'esercizio di cui al verbale n. 16 del 18 febbraio 2014;

Visto il verbale di sopralluogo n. 24 del 26.02.2015, con il quale questa Commissione ha espresso parere favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino **al 28 febbraio 2016**;

Visto il verbale di riunione n. 11 dell'11.02.2016, con il quale questa Commissione ha espresso parere favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino **al 31 luglio 2016**;

Visto il verbale di riunione n. 69 del 20.07.2018, con il quale questa Commissione ha espresso parere favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino **al 30 giugno 2018**;



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di riunione n. 46 del 4.09.2018

Effettuata la riunione tecnica di competenza (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda l'aspetto strutturale:

Come già evidenziato nei precedenti verbali, è depositato agli atti della Commissione un certificato di idoneità statico reso, in data 21.01.2011 dall'Ing. Antonino Moscato (Ord. Ing. Pa), ai sensi dell'Art. 3, paragrafo 5° del D.M. 1803 del 1996 "*norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*".

Si ritiene necessario che l'Ufficio Sport si fornisca di apposito "*manuale di manutenzione*" che consenta, con periodici controlli della struttura, di garantire con eventuali puntuali interventi, a mantenere a lungo l'integrità e il buon funzionamento dell'impianto;

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Preso atto della relazione sopra citata a firma dell'Ing. G. P. Merlino relativamente ai lavori già effettuati e quelli in corso di definizione e preso atto della dichiarazione da parte del Rappresentante dell'Ufficio Sport presente in Commissione, che è in corso di definizione la stesura del Piano Sanitario di Emergenza, nulla osta alla concessione di una ulteriore proroga. Si fa presente che lo stesso Piano Sanitario con la relativa approvazione da parte della U.O. SUES 118 dovrà essere trasmessa a questa Commissione. Si ribadisce la necessità di effettuazione delle analisi di laboratorio periodiche sull'acqua per l'accertamento di negatività alla legionella;

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Vista la relazione agli atti a firma dell'Ing. G. P. Merlino nulla osta al rilascio di una proroga;

Per quanto riguarda prevenzioni incendi:

Vista la relazione agli atti a firma dell'Ing. G. P. Merlino nulla osta al rilascio di una proroga;

Per quanto riguarda polizia municipale:

Nulla da rilevare per quanto attiene alla circolazione e la sosta veicolare;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Per quanto di competenza nulla osta alla concessione di una ulteriore proroga temporanea.

Conclusioni del Presidente

Premesso quanto sopra la Commissione esprime parere tecnico **favorevole** alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo per l'Impianto Sportivo denominato "**PALAMANGANO**" sito in Via Ugo Perricone Engel n. 14 sino al **30 giugno 2019**.

Viene confermata la ricettività in 900 (novecento) posti, di cui n. 6 (sei) fruibili dai diversamente abili. Durante le manifestazioni devono essere osservate le superiori prescrizioni e le seguenti condizioni di esercizio:

- Tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute sgombri da ostacoli o impedimenti per agevolare il regolare deflusso del pubblico;
- Prima dell'inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento degli impianti;
- Dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di intervenire, all'occorrenza, sugli impianti;
- Dovrà essere mantenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche dell'impianto elettrico e quello degli impianti antincendio;
- Prima delle manifestazioni si dovrà procedere ad una accurata pulizia dei locali ed alla sanificazione e pulizia dei servizi igienici, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata delle stesse;
- Si raccomanda di attuare con la dovuta periodicità interventi di manutenzione e sanificazione dell'impianto ai fini della prevenzione dell'infezione da *legionella*; analoghi interventi dovranno essere effettuati sugli impianti idrici;
- Durante le manifestazioni dovranno essere presenti almeno due addetti antincendio;
- Dovranno essere disponibili nella struttura, un numero adeguato di cassette di pronto soccorso fornite di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento; inoltre in caso di manifestazioni per le quali è prevista una notevole affluenza di pubblico, dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni impartite dalla UO 118 SUES relativamente al Piano Sanitario di Emergenza



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di riunione n. 46 del 4.09.2018

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario