



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 107 di riunione del 3.11.2016

Verbale n. 107

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la realizzazione di un Luna Park da allestire in Via Borremans – angolo via De Saliba, per il periodo: 4 novembre 2016 – 15 gennaio 2017.

L'anno duemilasedici del mese di novembre nel giorno tre presso il Luna Park sito in Via Borremans – angolo via De Saliba, Ausonia - 69, giusta convocazione mezzo mail del 27.10.2016, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Arch. Roberto Andò – *Amministrazione Comunale - Membro Effettivo -Presidente;*

L'Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo;*

Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo;*

Il Comm. Casimiro Chiello - *Polizia Municipale - Membro Effettivo;*

L'Ing. Antonio Musso – *Amministrazione Comunale – Membro Aggregato (Esperto in Strutture);*

L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo - (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);*

Il P. I. Salvatore Maniscalco – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esp. Imp. Elettrici);*

L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amministrazione Comunale – Membro Aggregato (Esperto in Acustica);*

Il Rag. Salvatore Speciale - *Rappresentante AGIS;*

L'Esp. Amm.vo Crispino Coniglio – *Amministrazione Comunale – Segretario;*

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015;

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “*la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura Civile ed all’art. 36 del Codice di Procedura Penale*” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la nota n. 894858 del 19.11.2015 a firma dell’Ass. Emilio Arcuri e del Capo Area Arch. Mario Li Castri e vistata dal Signor Sindaco;

Vista la richiesta prot. n. 1734334 del 12.10.16 con la quale la **Sig.ra Fonti Monia** nata ad Agrigento il 13.6.1977 ed ivi residente in Via Della Rodisia - 17, n. q. di organizzatrice del Luna Park da allestire in Via Borremans – angolo via De Saliba, chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo, per il periodo: 4 novembre 2016 – 15 gennaio 2017;

Visto il verbale di riunione n. 101 del 25.10.2016 con il quale la Commissione decide di effettuare il sopralluogo presso la predetta struttura per il giorno 3 novembre 2016 ed in tale sede dovrà essere prodotta la documentazione richiesta;

Vista la seguente documentazione prodotta in data odierna:

1. Relazione tecnica integrativa;
2. planimetria con vie di esodo e descrizione dell’impianto elettrico con relativo schema;
3. piano di sicurezza ed evacuazione corredato di attestati di addetti antincendio e primo soccorso;
4. contatto bagni chimici con ditta Airone;
5. elenco aggiornato delle attrazioni;
6. perizia fonometrica a firma del Dott. Antonino Buffa del 2.11.2016;
7. corretti allacci conformità impianti;
8. verbali di verifica periodica annuale delle seguenti attrazioni:

N.	COGNOME NOME	ATTRAZIONE	CODICE IDENTIFICATIVO
----	--------------	------------	-----------------------



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 107 di riunione del 3.11.2016

1	Alestier Linda	Rotonda tiro al pollo	081006-0011/2010
2	“ “	Tiro a segno a. c.	081006-0010/2010
3	Bisicchia Fabio	Cinesfera 6 D	084001-00017/2010
4	Crema Salvatore	Giostra a seggiolini	081006-0033/2012
5	Fonti Monia	Mini tappeto volante	090058-0019/2010

Effettuato il sopralluogo tecnico di competenza (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda l'aspetto strutturale:

Sulla scorta della documentazione in atti e di quella oggi acquisita o posta in visione, precisamente le certificazioni di corretto montaggio a firma dei soggetti abilitati, i certificati di collaudo in corso di validità, nonché i libretti d'uso e manutenzione delle varie attrazioni, si è proceduto alla puntuale ricognizione di tutte le strutture verificandone, in modo speditivo, il montaggio in conformità alle istruzioni. Pertanto esprime parere favorevole dal punto di vista della sicurezza delle strutture installate.

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Vista la documentazione integrativa prodotta non si ravvisano motivi ostativi per gli aspetti di competenza;

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Vista la documentazione prodotta e considerato che l'alimentazione avviene esclusivamente con gruppi elettrogeni non è necessario la certificazione e la progettazione ai sensi del D. M. 2008, pertanto nulla osta per gli aspetti di competenza;

Per quanto riguarda la prevenzione incendi:

Esaminata la documentazione prodotta e verificata la presenza dell'installazione di n. 5 estintori carrellati a polvere da Kg. 30, nulla osta per gli di competenza;

Per quanto riguarda l'aspetto acustico:

Vista la perizia fonometrica prodotta in data odierna, nulla da rilevare;

Per quanto riguarda la polizia municipale:

In considerazione del contenuto della lettera annotata al prot. n. REGENT/2016/17703 del 20.10.16, trasmessa in copia al sottoscritto dal proprio Comando di appartenenza ed esaminata la documentazione relativa alla destinazione urbanistica del fondo ospitante esistente all'interno del fascicolo agli atti di questa Commissione, relativa all'istanza in esame, nell'ambito delle proprie funzioni di Polizia Amministrativa e Giudiziaria, non può esprimersi parere favorevole al riguardo;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Visto il verbale n. 101 del 25.10.2016, si ribadisce quanto già espresso non essendo intervenuta entro la data già identificata nello stesso per l'odierno sopralluogo, alcun chiarimento.

Dichiarazione del Presidente:

A seguito della precedente commissione del 25.10.2016, di aver interessato il Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture e al Vice Sindaco, promotori dell'Atto di Indirizzo giusta nota del 19/11/15 prot. n. 894858 condiviso dal Sig. Sindaco, rappresentando che la presente C. C. V. L. P. S. non è a tutt'oggi a conoscenza delle eventuali azioni intraprese dall'Area Pianificazioni del Territorio e dall'Area Impresa e Sviluppo Economico in merito al mandato della suddetta nota e della impossibilità nelle more di poter rilasciare pareri sulle pratiche di che trattasi;

Successivamente lo stesso ha sollecitato con nota n. 1807915 del 2/11/16, la comunicazione di eventuali novità intervenute rispetto a quanto disposto con nota n. 894858 del 19/11/15, da parte del Capo Area Pianificazione Territorio, Capo Area Lavoro Impresa e Sviluppo Economico;

Alla data odierna non essendo pervenuta alla C. C. V. L. P. S. alcuna nota di risposta in merito ai quesiti su esposti, si propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 107 di riunione del 3.11.2016

Premesso quanto sopra, la Commissione ritiene opportuno considerare ancora valida la nota di indirizzo prot. n. 894858 del 19.11.2015, condivisa dal Sig. Sindaco, e considerata la temporaneità dell'installazione, esprime parere tecnico favorevole per il rilascio dell'agibilità di pubblico spettacolo del Luna Park allestito in area privata Via Borremans – angolo via De Saliba, per il periodo: **4 novembre 2016 – 15 gennaio 2017**. **La Commissione precisa che qualunque comunicazione dovesse intervenire durante l'esercizio del presente parere, che contraddicesse i criteri espressi nella su indicata nota di indirizzo, e/o ne sospendesse l'efficacia, decadrebbe la validità del parere espresso con l'odierno verbale.**

In sede di sopralluogo, si riscontrano collocate le seguenti attrazioni:

N.	COGNOME NOME	ATTRAZIONE	CODICE IDENTIFICATIVO
1	Alestier Linda	Rotonda tiro al pollo	081006-0011/2010
2	“ “	Tiro a segno a. c.	081006-0010/2010
3	Bellucci Attilio	Enterprise	002015-0266/2014
4	Bisicchia Fabio	Cinesfera 6 D	084001-00017/2010
5	Bosso Antonia Angela	Astronave girevole ranger	082053-0124/2011
6	Crema Salvatore	Giostra a seggiolini	081006-0033/2012
7	Dulcetta Carmela	Giostrina per bambini	082053-0016/2012
8	“ “	Mini seggiolini	001008-0007/2011
9	“ “	Canoe per bambini	001008-0009/2011
10	“ “	Rotonda pesca ochette	001008-0006/2011
11	Fonti Morris	Autoscontro	084001-0009/2010
12	Fonti Monia	Mini tappeto volante	090058-0019/2010
13	Fonti Giuseppe 52	Giostra aeroplani saltamontes	084001-0001/2010
14	Fonti Giuseppe 54	Giostra tazze crazy dance	084001-0008/2010
15	“ “	Gabbia volante zattera	084001-0004/2010
16	Giarnotta Maria Carmela	Tiro a segno a. c.	083038-0023/2011
17	Giganti Angelo	Giostra shimmy musik	084001-00011/2010
18	“ “	Rotonda tiri vari	081001-00013/2011
19	Leoni Ruben	Tiro al gettone	083096-0003/2010
20	“ “	Tiro a segno a. c.	083038-0011/2014
21	Montenero Pierpaolo	Torre salita e discesa	072037-0001/2016
22	Montenero Pierino Mario	Pendolo frontale	029032-0001/2016
23	Monti Condesnit Marlene	Treno fantasma	1100029-0013/2010
24	Palmisano Carmine	Volo di rondine ciclone	076063-0002/2010
25	Ruvolo Nicolò	Mini ottovolante	082053-0123/2011

La Ditta potrà esercitare l'attività di che trattasi osservando le seguenti condizioni d'esercizio:

- Prima dell'inizio degli spettacoli dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli impianti;
- Durante gli spettacoli dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di intervenire prontamente, all'occorrenza, sugli impianti stessi;
- Prima degli spettacoli, si dovrà procedere alla sanificazione dei servizi igienici ed ad una accurata pulizia, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo degli stessi;
- Dovranno essere disponibili, un numero adeguato di cassette pronto soccorso fornite di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento;
- Durante l'esercizio dell'attività devono essere presenti almeno 2 (due) addetti antincendio muniti di attestato di idoneità rilasciato dai Vigili del Fuoco;
- Tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenuti



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 107 di riunione del 3.11.2016

sgombri da ostacoli, ed i cancelli dovranno essere mantenuti aperti e presidiati.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario