



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 33 riunione del 4.5.2017

Verbale n. 33

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità pubblico spettacolo per la manifestazione denominata “**Grande Sfilata Collezioni Primavera/Estate 2017**” che si svolgerà giorno 13 maggio dalle ore 18,00 alle ore 21,00 nell’area ristoro all’interno del Centro Commerciale Conca D’Oro, per una ricettività massima pari a 300 (trecento) persone, di cui 100 (cento) posti a sedere.

L’anno duemiladiciassette del mese di maggio nel giorno quattro presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia - 69, giusta convocazione del 02.05.2017, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L’Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo -Presidente*;

L’Ing. Salvatore Ingianni – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo*;

La Dott.ssa Francesca Costanza – *ASP - Palermo – Membro Effettivo*;

Il Comm. Girolamo Renda – *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;

L’Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;

L’Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;

L’Ing. Vincenzo Franzitta – *Liberi Professionista-Membro Aggregato (Esperto in Acustica)*;

L’Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;
Rappresentante AGIS - Assente;

Il Sig. Crispino Coniglio – *Amministrazione Comunale – Segretario*;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Vista le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015;

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “*la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura Civile ed all’art. 36 del Codice di Procedura Penale*” (disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista l’istanza prot. n. 637413 del 27.04.17 con la quale il Sig. **Zamparini Andrea Maurizio** nato a Verbania il 29.12.1965 e residente a Vergiate in Via Luigi Bidoglio - 22, n. q. di L. R. della Società “Conca D’Oro Service s.r.l.”, chiede il parere tecnico di agibilità pubblico spettacolo per la manifestazione denominata “**Grande Sfilata Collezioni Primavera/Estate 2017**” che si svolgerà giorno 13 maggio dalle ore 18,00 alle ore 21,00 nell’area ristoro all’interno del Centro Commerciale Conca D’Oro, per una ricettività massima pari a 300 (trecento) persone, di cui 100 (cento) posti a sedere.

Vista la seguente documentazione prodotta:

1. relazione tecnica con elaborati grafici e schede tecniche;
2. Copia bonifico attestante il pagamento diritti di istruttoria;
3. relazione previsionale di impatto acustico ambientale a firma dell’Ing. Faro Palazzolo;
4. dichiarazione a firma dell’Ing. Faro Palazzolo che nulla è mutato rispetto alla precedente edizione e tenuto conto che questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole con verbale di sopralluogo n. 38 del 6.5.2016;

Dall’esame tecnico di competenza (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale:

Dalla relazione tecnica allegata redatta dall’Ing. Faro Palazzolo (Ord. Ing. PA n. 5300) in data 24.4.2017, si evince che le strutture previste consistono in:

- palco di dimensioni in pianta 4x4m.h=1m.;
- n. 1 passerella ad L di dimensione in pianta 8x2m /6x2m h=1m.



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 33 riunione del 4.5.2017

Ambedue saranno realizzati in elementi metallici laminari forniti dalla Ditta Pulvirenti Angelo di Acicatenà (CT).

La relazione tecnica comprende anche il calcolo di verifica degli elementi portanti delle suddette strutture modulari completo di schemi grafici, redatto dall'Ing. Salvatore Cavallaro (Ord. Ing. CT n. 2407) in data giugno 2004, che si ritiene debba essere soggetta ad un aggiornamento in relazione alle sopraggiunte nuove norme tecniche.

La relazione comprende anche una prova di carico sull'elevatore professionale in alluminio WINCHER 50 e 60 collaudati per un carico massimo di 270 Kg per altezze rispettivamente fino a 5,00 e 6,00 m, valori da rispettare.

Prima dell'utilizzo delle strutture suddette uso dovrà prodursi un certificato a firma di tecnico abilitato che attesti il regolare montaggio rifacendosi a schemi esecutivi di dettaglio che devono essere allegati allo stesso certificato; dovrà essere prodotto contestualmente o l'aggiornamento alle nuove norme tecniche (DM 2008 e circolare 2009) delle verifiche strutturali o una dichiarazione di idoneità degli elementi modulari con riferimento alla suddette nuove norme.

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Nulla da rilevare

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Per gli aspetti di competenza nulla osta alla realizzazione della manifestazione utilizzando l'impianto della struttura, tenuto conto che nulla è mutato rispetto alla precedente edizione. Tuttavia dovrà essere prodotta a firma di tecnico abilitato, prima dell'inizio della manifestazione, la dichiarazione di corretto montaggio delle apparecchiature e dell'impianto elettrico realizzato per l'evento, corredato di planimetria.

Per quanto riguarda prevenzioni incendi:

Esaminata la documentazione prodotta si esprime parere favorevole per quanto di competenza, alle seguenti condizioni:

1. che l'area in cui sono previsti i posti a sedere sia transennata e vigilata da personale dell'Amministrazione, prevedendo altresì due varchi di ingresso/uscita, in posizione contrapposta, anch'essi presidiati;
2. che tutte le attrezzature ed apparecchiature (altoparlanti, torri faro, cavi elettrici, ecc.) siano installati entro l'area transennata al servizio palco/passarelle e che i cavi elettrici siano coperti da apposite canalette passacavi;

Per quanto riguarda la parte acustica:

Vista la relazione previsionale di impatto acustico ambientale a firma dell'Ing. Faro Palazzolo, nulla da rilevare;

Per quanto riguarda la polizia municipale:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Nulla da rilevare;

Premesso quanto sopra, la Commissione, vista la dichiarazione resa in data odierna dal tecnico incaricato Ing. Faro Palazzolo, da cui si evince che le condizioni dell'evento sono del tutto analoghe a quelle della manifestazione "Sfilata Collezioni Estate" del 6.5.2016, considerato pertanto che nulla è mutato secondo quanto dichiarato rispetto alla precedente edizione e tenuto conto che questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole con verbale di sopralluogo n. 38 del 6.5.2016, ai sensi dell'art. 141 del TULPS, come modificato dall'art. 4, comma 1, DPR 311/2001, non occorre effettuare una nuova verifica tecnica, pertanto esprime parere favorevole all'agibilità alle prescrizioni sopra indicate ed alle seguenti le seguenti condizioni d'esercizio:

- dovrà essere verificato il corretto funzionamento degli impianti elettrici;
- si dovrà procedere alla sanificazione dei servizi igienici ed ad una accurata pulizia, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo delle manifestazioni; gli stessi dovranno essere dotati di idonei dispositivi per la sanificazione delle mani;
- Dovranno essere presenti in prossimità del palco n. 6 estintori;



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 33 riunione del 4.5.2017

- Tutti i varchi e le vie di esodo dovranno essere presidiati e mantenuti sgombri da ostacoli per agevolare il regolare deflusso del pubblico;
- Dovrà essere disposta idonea segnaletica indicante i servizi igienici e quelli di primo soccorso.

La capienza viene fissata in n. 300 (trecento) persone di cui 100 (cento) posti a sedere e 200 (duecento) pubblico in piedi.

La documentazione sopra richiesta dovrà essere prodotta a questa Commissione e copia della stessa dovrà essere resa disponibile sul posto per eventuali controlli

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario