



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di riunione n. 81 dell'8.10.2019

### Verbale n. 81

**Oggetto: Impianto Sportivo “PALAMANGANO” sito in Via Ugo Perricone Engel n. 14 – Richiesta parere tecnico per incontro di Pallacanestro Seria A1 Femminile che si terrà l'8.10.19.**

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **ottobre** nel giorno **otto** presso i locali presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia n. 69, giusta convocazione mezzo mail del 7.10.2019 si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano per una riunione i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – Presidente;*

L'Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo;*

Il Dott. Pietro Sorano – *ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo;*

Il Dott. Girolamo D'Agostino - *Polizia Municipale - Membro Effettivo;*

L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);*

L'Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici);*

L'Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture);*

---

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

E' presente ai lavori il Prof. Sergio Sparacio – *Amministrazione Comunale – Responsabile Impianti Sportivi.*

#### **La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Visto il “Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo – Allegato n.11 – Disciplina per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 31.08.15;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell'8.02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 145/DS del 30.07.19 avente come oggetto: *Modifica Commissione Comunale Locali di Pubblico Spettacolo;*

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “*la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale*” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la nota n. 1410076 del 7.10.2019 dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi a firma della Dirigente Dott.ssa Patrizia Milisenda, con la quale si chiede il parere tecnico per l'agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento dell'incontro di Pallacanestro Femminile - Serie A1 che si terrà presso l'Impianto Sportivo PALAMANGANO giorno 8 ottobre 2019;

Visti i precedenti verbali agli atti dell'Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S.;

Visto il carteggio riguardante la struttura di che trattasi agli atti dell'Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S.;

Preso atto della documentazione prodotta in sede di riunione:

- Piano SUES 118 del 7.10.19.

**Dall'esame tecnico di competenza in sede di riunione (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:**

#### **Per quanto riguarda l'aspetto strutturale:**

Si richiama quanto esposto nel verbale di riunione n. 46 del 04.09.18.



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di riunione n. 81 dell'8.10.2019

### **Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:**

Preso atto del Piano SUES 118 prodotto in data odierna nulla da rilevare.

### **Per quanto riguarda l'impianto elettrico:**

Permanendo la non funzionalità dell'UPS, durante la manifestazione che dovrà svolgersi in orario diurno e in presenza di luce naturale dovrà essere mantenuto in funzione il gruppo elettrogeno e dovrà essere garantita la costante presenza di una squadra di elettricisti per ogni pronto intervento.

### **Per quanto riguarda prevenzioni incendi:**

Nulla da rilevare.

### **Per quanto riguarda polizia municipale:**

Nulla da rilevare per quanto attiene alla circolazione e la sosta veicolare.

### **Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:**

Per quanto di competenza nulla osta alla concessione di una proroga temporanea limitatamente allo svolgimento della manifestazione in parola.

### **Conclusioni del Presidente**

Visti i superiori pareri la Commissione esprime parere tecnico favorevole allo svolgimento dell'incontro di Pallacanestro Femminile che si terrà giorno 8 ottobre 2019 tra la Sicily By Car e l'Umana Reyer Venezia presso il PALAMANGANO sito in Via Ugo Perricone Engel n. 14.

**La manifestazione di cui sopra si svolgerà in orario diurno e con luce naturale.**

**Viene confermata la ricettività in 900 (novecento) posti, di cui n. 6 (sei) fruibili dai diversamente abili. Durante le manifestazioni devono essere osservate le superiori prescrizioni e le seguenti condizioni di esercizio:**

- Tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute sgombri da ostacoli o impedimenti per agevolare il regolare deflusso del pubblico;
- Prima dell'inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento degli impianti;
- Dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di intervenire, all'occorrenza, sugli impianti;
- Dovrà essere mantenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche dell'impianto elettrico e quello degli impianti antincendio;
- Prima delle manifestazioni si dovrà procedere ad una accurata pulizia dei locali ed alla sanificazione e pulizia dei servizi igienici, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata delle stesse;
- Si raccomanda di attuare con la dovuta periodicità interventi di manutenzione e sanificazione dell'impianto ai fini della prevenzione dell'infezione da *legionella*; analoghi interventi dovranno essere effettuati sugli impianti idrici;
- Durante le manifestazioni dovranno essere presenti almeno due addetti antincendio;
- Dovranno essere disponibili nella struttura, un numero adeguato di cassette di pronto soccorso fornite di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento con personale adeguatamente formato; inoltre in caso di manifestazioni per le quali è prevista una notevole affluenza di pubblico, dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni impartite dalla UO 118 SUES relativamente al Piano Sanitario di Emergenza

**Letto confermato e sottoscritto.**

**Letto, firmato e sottoscritto.**

**F.to Il Presidente**

**F.to I Componenti**

**F.to Il Segretario**