



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA**  
**E DELLE INFRASTRUTTURE**  
**Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

Verbale n.6 sopralluogo del 28.01.2016

**Verbale n. 6**

**Oggetto: Impianto Sportivo “PALAORETO” – Via Santa Maria di Gesù n. 1 – Richiesta proroga agibilità di pubblico spettacolo fino al 28/02/2017.**

L'anno duemilasedici del mese di gennaio nel giorno ventotto presso l'impianto sportivo “Palaoreto” sito in Via Santa Maria di Gesù, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta convocazione del 18.01.2016, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo - Presidente;*

L'Ing. Pietro Galati – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo;*

Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo;*

Il Comm. Gaetano Parrotta - *Polizia Municipale - Membro Effettivo;*

L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);*

L'Ing. Antonio Musso – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture);*

Il P. I. Salvatore Maniscalco – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici);*

L'Arch. Olga Tomasini – *Rappresentante – C.O.N.I.*

Il Sig. Crispino Coniglio – *Amministrazione Comunale – Segretario;*

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011 e n. 8 del 16/01/2015;

Visto il “Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” (Parte I) del Comune di Palermo;

Vista l'istanza dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi n. 24419 del 13.01.2016 a firma del Dirigente Dott.ssa Fernanda Ferreri, con la quale si chiede il parere tecnico per la proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo dell'Impianto Sportivo Comunale “PALAORETO” fino al 28.02.2017;

Visto il verbale n. 184 di sopralluogo del 12.12.2013, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino al 28.02.2014;

Visto il verbale n. 29 di riunione del 5.3.14, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino al 31.12.2014;

Visti i verbali n. 108 del 14.10.14 e n. 114 del 14.11.14 con i quali questa Commissione ha richiesto la soluzione delle problematiche prescritte, al fine di potere esprimere il parere tecnico di competenza;

Visto il verbale di sopralluogo n. 16 del 6.2.2015, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino al 31/01/2016;

**rileva quanto segue:**

**Per quanto riguarda la parte strutturale:**

Nulla osta per gli aspetti di competenza;

**Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:**

Si prende atto dell'avvenuta produzione del nulla osta relativo alla autorizzazione in deroga ai sensi dell'art.65 del D. Lgs. 81/2008, per quanto sopra non si ravvisano motivi ostativi alla concessione di una ulteriore proroga. Durante l'accertamento si constata tuttavia l'esigenza di procedere ad interventi di manutenzione ordinaria volti ad ovviare ai fenomeni di umidità ascendente nei locali del piano seminterrato ed al ripristino delle porte dei bagni annessi agli spogliatoi. Si ritiene necessaria la revisione ed il potenziamento degli impianti di aspirazione al servizio degli spogliatoi e dei servizi igienici. Si ribadisce, come già evidenziato nel verbale di sopralluogo n.184 del 12.12.2013, di provvedere all'inversione della direzione di apertura delle porte dei bagni che presentano apertura orientata verso l'interno ed al posizionamento di campanello di allarme nei servizi per i diversamente abili, lì dove ne risultano sprovvisti, provvisti di relativo dispositivo di spegnimento situato all'interno del bagno.

**Per quanto riguarda l'impianto elettrico:**

Nulla osta per la parte di competenza;

**Per quanto riguarda prevenzioni incendi:**



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA**  
**E DELLE INFRASTRUTTURE**  
**Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

Verbale n.6 sopralluogo del 28.01.2016

Vista l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio prot. 12656 del 16/4/14, nulla da rilevare;

**Per quanto riguarda l'aspetto acustico:**

Nulla da rilevare. Nel caso in cui vengano effettuati spettacoli diversi da manifestazioni sportive, occorre richiedere apposito parere;

**Per quanto riguarda polizia municipale:**

Nulla da rilevare;

**Per quanto riguarda il C.O.N.I.:**

Si ribadisce che agli atti del C.O.N.I. non risulta il prescritto parere tecnico che attesta la conformità dell'impianto alle normative vigenti. Si prescrive, pertanto che nel termine di trenta giorni il predetto parere, ove esistente, venga prodotto o in alternativa sia avviata la modalità di richiesta sulla piattaforma informatica <http://cis.coni.it>;

**Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:**

Non risultando agli atti documentazione nuova rispetto ai precedenti verbali, si ribadisce che occorre acquisire il certificato di agibilità della struttura, si ritiene comunque, per gli aspetti di competenza, di procedere alla concessione di una ulteriore proroga ;

**Dichiarazioni del Presidente:**

Nelle more che vengano risolte le criticità sopra evidenziate, la Commissione esprime parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo dell'Impianto Sportivo "PALAORETO" sito in Via Santa Maria di Gesù n. 1 **fino al 28/02/2017**, per lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Durante le attività dovranno essere rispettate le predette prescrizioni e le seguenti condizioni d'esercizio:

- Tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute sgombri da ostacoli o impedimenti per agevolare il regolare deflusso del pubblico;
- Prima dell'inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento degli impianti;
- Dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di intervenire, all'occorrenza, sugli impianti;
- Dovrà essere mantenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche dell'impianto elettrico e quello degli impianti antincendio;
- Prima delle manifestazioni si dovrà procedere ad una accurata pulizia dei locali ed alla sanificazione e pulizia dei servizi igienici, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata delle stesse;
- Si raccomanda di attuare con la dovuta periodicità interventi di manutenzione e sanificazione dell'impianto ai fini della prevenzione dell'infezione da *legionella*; analoghi interventi dovranno essere effettuati sugli impianti idrici;
- Durante le manifestazioni dovranno essere presenti almeno due addetti antincendio;
- Dovranno essere disponibili nella struttura, un numero adeguato di cassette pronto soccorso fornite di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento; inoltre in caso di manifestazioni per le quali è prevista una affluenza di pubblico con oltre 500 spettatori, dovrà essere assicurata la presenza di ambulanza di rianimazione con medico rianimatore a bordo;

La ricettività viene confermata in 900 (novecento) persone di cui n. 6 posti per i soggetti diversamente abili.

Letto, firmato e sottoscritto

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario