



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n.68 riunione del 20.07.2017

Verbale n. 68

Oggetto: Impianto Sportivo “PALAORETO” – Via Santa Maria di Gesù n. 1 – Richiesta proroga agibilità di pubblico spettacolo fino al 30.6.2018.

L'anno duemiladiciassette del mese di **luglio** nel giorno **venti** presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia n. 69, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta convocazione del 14.07.2017, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo - Presidente;*

L'Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo;*

La Dott.re Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo;*

Il Dott. Gaetano Parrotta - *Polizia Municipale - Membro Effettivo;*

L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);*

L'Ing. Giuseppe Letizia - *Esperto in Strutture – Amm. Comunale – (Membro Aggregato);*

Il Perito Elettrotecnico S. Maniscalco – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici);*
Rappresentante – C. O. N. I. - ASSENTE;

L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amministrazione Comunale – Segretario;*

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015;

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “*la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura Civile ed all’art. 36 del Codice di Procedura Penale*” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista l’istanza dell’Ufficio Sport e Impianti Sportivi pervenuta mezzo mail il 28.02.2017, a firma del Dirigente Dott.ssa Maria Ferreri con la quale si chiede il parere tecnico per una proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo dell’Impianto Sportivo Comunale denominato “**PALAORETO**” **fino al 30.6.2018**;

Visto il verbale n. 184 di sopralluogo del 12.12.2013, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al **28.02.2014**;

Visto il verbale n. 29 di riunione del 5.3.14, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al **31.12.2014**;

Visti i verbali n. 108 del 14.10.14 e n. 114 del 14.11.14 con i quali questa Commissione ha richiesto la soluzione delle problematiche prescritte, al fine di potere esprimere il parere tecnico di competenza;

Visto il verbale di sopralluogo n. 16 del 6.2.2015, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al **31/01/2016**;

Visto il verbale di sopralluogo n. 6 del 28.1.2016, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al **28/02/2017**;

Visto il verbale di sopralluogo n. 15 del 3.3.2017, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al **31/03/2017**;

Vista la nota n. 552470 del 28.3.2017 a firma del Dirigente dell’Ufficio Sport ed Impianti Sportivi Dott.ssa Maria Ferreri;

Vista la relazione tecnica a firma congiunta dell’Ing. Giovanni Pietro Merlino e dell’Ing. Marisa Bellomo datata 31.3.2017;

A seguito del sopralluogo effettuato, (art. 80 del TULPS), emerge quanto segue:

Per quanto riguarda la parte strutturale:

Nulla osta per gli aspetti di competenza;

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario:



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n.68 riunione del 20.07.2017

Preso atto della relazione sopra citata relativamente ai lavori già effettuati e quelli in corso di definizione per la risoluzione delle criticità rilevate in precedenza, nonché della dichiarazione da parte del rappresentante dell'Ufficio Sport che è stata già redatta una determina per l'impegno di spesa per i lavori da effettuare; N.O. alla concessione di proroga.

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Dalla relazione prodotta in data si rileva che alcune lampade di sicurezza e di emergenza del tipo sempre acceso, sono state rimesse in esercizio. Pertanto nulla da rilevare.

Per quanto riguarda prevenzioni incendi:

Dal sopralluogo odierno si rileva che alcune lampade di sicurezza e di emergenza del tipo sempre acceso, sono ancora non funzionanti. Pertanto, nelle more che ne venga ripristinata la funzionalità, si ritiene che l'attività potrà essere svolta esclusivamente nelle ore diurne.

Per quanto riguarda polizia municipale:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda il C.O.N.I.:

Assente;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Si ribadisce quanto rappresentato nei precedenti verbali. Per quanto di competenza n.o. alla concessione di una ulteriore proroga temporanea.

La Commissione, nelle more che vengano risolte le criticità sopra evidenziate, esprime parere tecnico favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo dell'Impianto Sportivo "PALAORETO" sito in Via Santa Maria di Gesù n. 1 **fino al 30/06/2018**, per lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Durante le attività dovranno essere rispettate le predette prescrizioni e le seguenti condizioni d'esercizio:

- Tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute sgombri da ostacoli o impedimenti per agevolare il regolare deflusso del pubblico;
- Prima dell'inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento degli impianti;
- Dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di intervenire, all'occorrenza, sugli impianti;
- Dovrà essere mantenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche dell'impianto elettrico e quello degli impianti antincendio;
- Prima delle manifestazioni si dovrà procedere ad una accurata pulizia dei locali ed alla sanificazione e pulizia dei servizi igienici, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata delle stesse;
- Si raccomanda di attuare con la dovuta periodicità interventi di manutenzione e sanificazione dell'impianto ai fini della prevenzione dell'infezione da *legionella*; analoghi interventi dovranno essere effettuati sugli impianti idrici;
- Durante le manifestazioni dovranno essere presenti almeno due addetti antincendio;
- Dovranno essere disponibili nella struttura, un numero adeguato di cassette di pronto soccorso fornite di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento; inoltre in caso di manifestazioni per le quali è prevista una affluenza di pubblico con oltre 500 spettatori, dovrà essere assicurata la presenza di ambulanza di rianimazione con medico rianimatore a bordo;

La ricettività viene ristabilita in **900 (novecento)** persone di cui n. 4 posti per i soggetti diversamente abili.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente Arch. Roberto Andò _____

Il Segretario arch. G. Migliore _____

I Componenti:



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n.68 riunione del 20.07.2017

Ing. Salvatore Richiusa

Dott.re Biagio Di Franco

Ing. Renzo Botindari

Dott. Gaetano Parrotta

Ing. Giuseppe Letizia

Il Perito Elettrotecnico S. Maniscalco
