



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n.69 riunione del 20.07.2017

Verbale n. 69

Oggetto: Richiesta agibilità di pubblico spettacolo per l'**Impianto Sportivo "PALAMANGANO"** – sito in Via Ugo Perricone Engel – 14– Richiesta proroga agibilità di pubblico spettacolo **fino al 30.6.2018.**

L'anno duemiladiciassette del mese di **luglio** nel giorno **venti** presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia n. 69, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta convocazione del 14.07.2017, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo - Presidente;*

L'Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo;*

La Dott.re Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo;*

Il Dott. Gaetano Parrotta - *Polizia Municipale - Membro Effettivo;*

L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);*

L'Ing. Giuseppe Letizia - *Esperto in Strutture – Amm. Comunale – (Membro Aggregato);*

Il Perito Elettrotecnico S. Maniscalco – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici);*
Rappresentante – C. O. N. I. - ASSENTE;

L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amministrazione Comunale – Segretario;*

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Vista le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" (Parte I) del Comune di Palermo;

Vista la nota inviata a mezzo mail del 25/10/16 con la quale il Dirigente dell'Ufficio Sport Dott.ssa Maria Ferreri chiede il parere tecnico per la proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo dell'Impianto Sportivo "Palamangano" sito in Via Ugo Perricone Engel- 14 fino al 31.10.2017;

Vista la mail del 2.11.2016 a firma di Sergio Sparacio, funzionario dell'Ufficio Sport, con la quale si comunicano gli interventi di manutenzione effettuati e si trasmette la seguente documentazione:

- Certificato di sanificazione impianto idrico;
- Risultati analisi laboratorio;
- Attestazione ripristino impianto antincendio;

Visto il verbale di sopralluogo n. 16 del 18.02.2014, con il quale questa Commissione ha espresso parere favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino **al 28 febbraio 2015;**

Visto il verbale di sopralluogo n. 113 del 31.10.2014, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico sfavorevole allo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico;

Visto il verbale di riunione n. 160 del 24.12.2014, con il quale questa Commissione conferma il parere favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo sino **al 28 febbraio 2015**, anche in orari non diurni con le medesime condizioni d'esercizio di cui al verbale n. 16 del 18 febbraio 2014;

Visto il verbale di sopralluogo n. 24 del 26.02.2015, con il quale questa Commissione ha espresso parere favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino **al 28 febbraio 2016;**

Visto il verbale di riunione n. 11 dell'11.02.2016, con il quale questa Commissione ha espresso parere favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino **al 31 luglio 2016;**

Effettuato il sopralluogo tecnico di competenza (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda l'aspetto strutturale:

Nulla da rilevare, ribadendo tuttavia quanto già prescritto nel verbale n. 11 dell'11.2.2016 relativamente al manuale di manutenzione;

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n.69 riunione del 20.07.2017

Preso atto della relazione sopra citata relativamente ai lavori già effettuati e quelli in corso di definizione per la risoluzione delle criticità rilevate in precedenza, nonché della dichiarazione da parte del rappresentante dell'Ufficio Sport che è stata già redatta una determina per l'impegno di spesa per i lavori da effettuare; N.O. alla concessione di proroga.

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Da verifiche effettuate, nulla da rilevare;

Per quanto riguarda il C.O.N.I.

Assente;

Per quanto riguarda prevenzioni incendi:

Da verifiche effettuate, nulla osta per gli aspetti di competenza;

Per quanto riguarda polizia municipale:

Per quanto riguarda l'aspetto della viabilità non ci sono rilievi;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Si ribadisce quanto rappresentato nei precedenti verbali. Per quanto di competenza n.o. alla concessione di una ulteriore proroga temporanea.

Premesso quanto sopra: nelle more del rilascio del certificato di agibilità edilizio e che vengano attuate le superiori prescrizioni, la Commissione esprime parere tecnico **favorevole** alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo sino al **30 giugno 2018**.

Viene confermata la ricettività in 900 (novecento) posti, di cui n. 6 (sei) fruibili dai diversamente abili.

Durante le manifestazioni devono essere osservate le seguenti condizioni di esercizio:

- Le strade limitrofe all'impianto dovranno essere dotate di segnaletica orizzontale e verticale, con relative zone di rimozione, al fine di garantire un ottimo deflusso del pubblico verso la principale Via Leonardo da Vinci;
- Dovrà essere assicurata la presenza di almeno due addetti antincendio muniti di attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando Provinciale dei VV. F.;
- Deve essere interdetta al pubblico la zona riservata alla stampa;
- I cancelli che danno sulla pubblica via, dovranno essere mantenuti in posizione di massima apertura;
- Dovranno essere disponibili nella struttura, un numero adeguato di cassette pronto soccorso fornite di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento; inoltre in caso di manifestazioni per le quali è prevista una affluenza di pubblico con oltre 500 spettatori, dovrà essere assicurata la presenza di ambulanza di rianimazione con medico rianimatore a bordo;
- Dovranno essere implementate, in autocontrollo, misure idonee a prevenire la contaminazione degli impianti da parte legionella pneumofila.
- dovrà essere garantita la presenza di ambulanza con medico a bordo durante le manifestazioni sportive agonistiche con notevole affluenza di pubblico.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente Arch. Roberto Andò

Il Segretario arch. G. Migliore

I Componenti:

Ing. Salvatore Richiusa

Dott.re Biagio Di Franco

Ing. Renzo Botindari



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n.69 riunione del 20.07.2017

Dott. Gaetano Parrotta

Ing. Giuseppe Letizia

Il Perito Elettrotecnico S. Maniscalco
