



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 70 riunione del 27.7.2017

Verbale n. 70

Oggetto: Parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la manifestazione denominata **VII Festival Internazionale Palermo Classica** che si svolgerà dal 28 luglio al 2 settembre 2017 presso il Chiostro della Galleria d'Arte Moderna sito Via Sant'Anna n. 21 con una ricettività massima di n. **825** (ottocentoventicinque) persone.

L'anno duemiladiciassette del mese di luglio nel giorno ventisette presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia n. 69, giusta convocazione del 24.7.2017 si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo -Presidente*;
L'Ing. Stefano Giambruno – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo*;
Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo*;
Il Dott. Girolamo Renda - *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;
L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;
L'Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;
Il P.I. Salvatore Maniscalco – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;
Rappresentante AGIS - ASSENTE;

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Vista le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015 e n. 124 del 15.9.2015;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" (Parte I) del Comune di Palermo;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, "la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale" (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista l'istanza prot. n. 881920 del 17.7.2017 con la quale il Sig. **Gabriele Amato nato a Palermo il 18.12.1970** ed ivi residente in Via Largo Calatafimi n. 10, n. q. di Presidente dell'Accademia Palermo Classica, chiede il parere tecnico di agibilità pubblico spettacolo per la manifestazione denominata "**VII Festival Internazionale Palermo**" che si terrà **dal 28 luglio al 2 settembre 2017**, presso il Chiostro della Galleria d'Arte Moderna di Via Sant'Anna n. 21, con una ricettività massima di **825** (ottocentoventicinque) persone;

Esaminata la documentazione a corredo della superiore istanza:

- Determinazione Dirigenziale n. 275 del 14.06.17 dell'Area della Cultura;
- Relazione tecnica a firma dell'Ing. Eduardo De Stefani con allegata planimetrie del sito;
- Copia del bonifico attestante il pagamento dei diritti di istruttoria;
- Certificato Prevenzione incendi;
- Relazione sugli impianti con particolare riguardo all'allestimento;
- Certificazione strutturale delle parti esterne degli edifici;
- Piano di sicurezza antincendio.

Vista la documentazione tecnica agli atti dell'Ufficio relativa alle precedenti edizioni;

Considerato il verbale n. 70 del 26.07.2016, con il quale questa Commissione, a seguito di sopralluogo, ha espresso parere tecnico favorevole allo svolgimento della manifestazione "**VI Festival Internazionale Palermo Classica Arte e Musica**" presso il Chiostro della Galleria d'Arte Moderna di Via Sant'Anna n. 21;

Dall'esame tecnico di competenza (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda l'aspetto strutturale:



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 70 riunione del 27.7.2017

Dall'istanza presentata si evince che le strutture sono identiche a quelle utilizzate lo scorso anno e già montate.

Si prende atto in particolare della seguente documentazione:

- Dichiarazione di corretto montaggio dell'Arch. Dario Faro (Ord. Arch. PA n. 5879) in data 19.07.17 relativa alle seguenti strutture: palco di dimensioni in pianta 13x9 m., 3 palchetti di dimensione in pianta 3x2 m, il tutto in struttura modulare modello Mario Orlando (di cui è allegata la relativa documentazione tecnica); pedana di 150 mq realizzata con morali in abete e pannelli multistrato; n. 1 rampa di accesso al palco realizzata con struttura della Layher (di cui è allegata la relativa documentazione tecnica); n. 1 gazebo di dimensione 3x3 m modello Giulio Barbieri (di cui è allegata la relativa documentazione tecnica);
- Certificazione dell'idoneità strutturale delle parti esterne degli edifici in relazione all'assenza di rischi per gli spettatori e per gli addetti ai lavori redatta in data 17.07.17 dall'Ing. E. De Stefani (Ord. Pa n. 2335).

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Si prescrive che prima dell'inizio di ogni manifestazione sia verificata l'assenza di cavi o apparecchiature elettriche accessibili al pubblico, possibile ostacolo e quindi motivo di pericolo o rischio di inciampo, dovrà altresì essere accertata la piena funzionalità delle luci di emergenza;

Per quanto riguarda la prevenzione incendi:

Preso atto del Certificato di Prevenzione incendi n. 11317 dell'11 aprile 2017 rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F., nulla da rilevare;

Per quanto riguarda la polizia municipale:

In ordine alla viabilità ed al traffico veicolare in zona, nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Nulla da rilevare;

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere tecnico favorevole in relazione alle condizioni di solidità, sicurezza e di igiene dell'impianto e delle predisposte strutture aggiuntive, per la manifestazione denominata "**VII Festival Internazionale Palermo Classica**" che si svolgerà **dal 28 luglio al 2 settembre 2017**, presso il Chiostro della Galleria d'Arte Moderna di Via Sant'Anna n. 21.

Considerato altresì che **Nulla è Mutato** rispetto alla precedente edizione e tenuto conto che questa Commissione, a seguito di sopralluogo, ha espresso parere tecnico favorevole con verbale n. 70 del 26.07.2016, ai sensi dell'art. 141/bis del Testo Unico, non occorre effettuare una nuova verifica tecnica.

La ricettività massima è fissata per n. **825** (ottocentoventicinque) persone di cui n. **6** (sei) per disabili;

Il Presidente dell'Accademia Palermo Classica è tenuto ad osservare le predette prescrizioni e le seguenti condizioni d'esercizio:

- Durante le manifestazioni, tutti i percorsi, le vie d'esodo, **le tre uscite di sicurezza** (Via Sant'Anna, Piazza Sant'Anna e Via Calascibetta) dovranno essere mantenute libere e sgombre da ostacoli o impedimenti per agevolare il regolare deflusso del pubblico;
- I varchi di accesso/uscita devono essere presidiati da personale qualificato appartenente all'organizzazione;
- Dovranno essere presenti in prossimità del palco ed in antistanti all'impianto elettrico n. 2 estintori;
- Prima delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli impianti;
- Durante le manifestazioni dovrà essere presente personale tecnico in grado di intervenire prontamente, all'occorrenza sugli impianti;



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 70 riunione del 27.7.2017

- Prima delle manifestazioni, si dovrà procedere alla sanificazione e ad una accurata pulizia dei servizi igienici, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo delle stesse; ciascun wc dovrà essere dotato dei prodotti per l'igiene e la pulizia personale;
- L'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni della vigente normativa di settore;
- Dovrà essere disponibile un adeguato numero di cassette di emergenza attrezzate con i necessari presidi atti ad assicurare un primo soccorso sanitario.

La ricettività è fissata in 825 (ottocentoventicinque) posti a sedere, di cui n. 6 (sei) per diversamente abili.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario