



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 125 sopralluogo del 25.11.2016

,Verbale n. 125

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la manifestazione denominata **“FieraMentaSport”**, che si svolgerà presso la Fiera del Mediterraneo (pad. 20 ed ex area giostre) dal 25.11 al 28.11.2016, per una capienza massima di **1000** (mille) persone nel padiglione 20.

L'anno duemilasedici del mese di novembre nel giorno venticinque presso i locali della Fiera del Mediterraneo Padiglione 20, giusta convocazione del 25.11.16, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo -Presidente;*

L'Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo;*

Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo;*

Il Comm. Casimiro Chiello - *Polizia Municipale - Membro Effettivo;*

L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);*

L'Ing. Antonio Musso – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture);*

Il P. I. Salvatore Maniscalco – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici);*

L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale – Membro Aggregato- (Esperto in Acustica)*

Il Sig. Crispino Coniglio – *Amministrazione Comunale – Segretario;*

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015;

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, *“la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura Civile ed all’art. 36 del Codice di Procedura Penale”* (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la richiesta prot. n. 1823423 dell’8.11.2016, con la quale il Sig. Sferruzza Simone nato a Petralia Sottana ed ivi residente in via Carlo Alberto Della Chiesa, n. q. di legale rappresentante della “Resort Società Cooperativa” chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la manifestazione denominata **“FieraMentaSport”**, che si svolgerà presso la Fiera del Mediterraneo (pad. 20 ed ex area giostre) dal **22.11 al 28.11.2016**, per una capienza massima di **1000** (mille) persone nel padiglione 20 e di **800** (ottocento) persone nell’aria all’aperto.

Visto il verbale di riunione n. 120 del 22.11.2016, con il quale questa Commissione a seguito dell’esame della documentazione prodotta a deciso di effettuare il sopralluogo;

Vista la mail del 24.11.2016, con la quale il Sig. Sferruzza Simone chiede il sopralluogo della Commissione per la data odierna a partire dalle ore 15,30 e comunica che la documentazione di rito verrà consegnata in sede di sopralluogo;

Dall’esame tecnico di competenza da sopralluogo effettuato (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda la parte strutturale:

Vista la documentazione prodotta in sede di sopralluogo: dichiarazione di corretto montaggio, collaudo della tribuna modulare, relazione tecnica con gli elaborati di calcolo, relazione tecnica dei carichi sospesi con certificato di idoneità statica a firma dell’Ing. Giuseppe Tutone ed effettuata una ricognizione delle strutture installate, nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario:

Effettuato il sopralluogo, nulla da rilevare per gli aspetti di competenza;

Per quanto riguarda l’impianto elettrico:

Acquisita la relazione tecnica e la copia dei certificati degli impianti tecnologici, dichiarazione dell’impianto elettrico esistente e da sopralluogo effettuato, nulla osta per gli aspetti di competenza;

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi:



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 125 sopralluogo del 25.11.2016

Esaminata la documentazione prodotta: piano di emergenza e sicurezza aggiornato, certificato di reazione a fuoco delle sedie e certificato di omologazione delle "SCOCHEE HELENE", ed effettuato sopralluogo nulla da rilevare;

Per quanto riguarda la parte acustica:

Si acquisisce agli atti la perizia fonometrica prodotta in sede di sopralluogo a firma dell'Ing. Giuseppe Tutone e si prescrive che vengano rispettate le condizioni ed i limiti previsti nella D. C. n. 557/2016;

Per quanto riguarda la polizia municipale:

Nulla da rilevare per gli aspetti di competenza;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Preso atto della nota del SUAP sopra citata nonché dell'atto di concessione temporaneo rilasciato dallo stesso Ufficio con il n. 17 del 12.11.2016 prot. 1872625/P in pari data, nonché della certificato di agibilità temporanea emesso dal Capo Area Arch. Mario Li Castri trasmesso in allegato alla nota n. 1837449 dell'11.11.2016, che si esprime ad esclusione dei pubblici spettacoli, la cui competenza è in capo a questa Commissione.

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere tecnico favorevole al rilascio della licenza di agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento della manifestazione denominata "**FieraMentaSport**", che si svolgerà presso la Fiera del Mediterraneo all'interno del Padiglione 20 **dal 25.11 al 28.11.2016**, per una capienza di **1000** (mille) persone, di cui **440** con posti a sedere nella tribuna presente.

La società organizzatrice potrà esercitare l'attività osservando le predette prescrizioni e le seguenti condizioni d'esercizio:

- Prima dell'inizio dell'attività dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli impianti;
- Durante l'attività dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di intervenire prontamente, all'occorrenza, sugli impianti stessi;
- Prima dell'inizio dell'attività si dovrà procedere alla sanificazione dei servizi igienici ed ad una accurata pulizia degli stessi, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo;
- Durante l'esercizio dell'attività devono essere presenti almeno 2 (due) addetti antincendio muniti di attestato di idoneità rilasciato dai Vigili del Fuoco;
- Tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenuti sgombri da ostacoli, ed i cancelli dovranno essere mantenuti aperti e presidiati.
- L'eventuale attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere esercitata nel pieno rispetto delle vigenti normative di settore.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17,30.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario