



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA**  
**E DELLE INFRASTRUTTURE**  
**Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

Verbale di riunione n.11 dell'11.02.2016

**Verbale n. 11**

Oggetto: Richiesta proroga concessione agibilità temporanea di pubblico spettacolo dell'Impianto Sportivo "Pala Mangano" sito in Via Ugo Perricone Engel - 14 fino al 31.03.2017. per lo svolgimento di manifestazioni sportive.

L'anno duemilasedici del mese di febbraio nel giorno undici presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia n. 69, giusta convocazione del 9.02.2016, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo -Presidente*;  
L'Ing. Pietro Galati – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo*;  
Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo*;  
Il Comm. Girolamo Renda – *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;  
L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;  
L'Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;  
Il P. I. Salvatore Maniscalco – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;  
L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Com. – Membro Aggregato (Esperto in Acustica)*;  
*Rappresentante CONI - ASSENTE*;

Il Sig. Crispino Coniglio – *Amministrazione Comunale – Segretario*;

**La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Vista le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" (Parte I) del Comune di Palermo;

Vista la nota prot. n. 81134 del 2/2/16 con la quale il Dirigente dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi Dott.ssa Fernanda Ferreri chiede la proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo dell'Impianto Sportivo "Pala Mangano" sito in Via Ugo Perricone Engel- 14 fino al 31.03.2017, per lo svolgimento di manifestazioni sportive;

Visto il verbale di sopralluogo n. 16 del 18.02.2014, con il quale questa Commissione ha espresso parere favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino **al 28 febbraio 2015**;

Visto il verbale di sopralluogo n. 113 del 31.10.2014, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico sfavorevole allo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico;

Visto il verbale di riunione n. 160 del 24.12.2014, con il quale questa Commissione conferma il parere favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo sino al **28 febbraio 2015**, anche in orari non diurni con le medesime condizioni d'esercizio di cui al verbale n. 16 del 18 febbraio 2014;

Visto il verbale di sopralluogo n. 24 del 26.02.2015, con il quale questa Commissione ha espresso parere favorevole alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino **al 28 febbraio 2016**;

**rileva quanto segue:**

**Per quanto riguarda l'aspetto strutturale:**

Come già evidenziato nei precedenti verbali, è depositato agli atti della Commissione un certificato di idoneità statico reso, in data 21.01.2011 dall'Ing. Antonino Moscato (Ord. Ing. Pa), ai sensi dell'Art. 3, paragrafo 5° del D.M. 1803 del 1996 "norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

Si ritiene necessario che l'Ufficio Sport si fornisca di apposito "manuale di manutenzione" che consenta, con periodici controlli della struttura, di garantire con eventuali puntuali interventi, a mantenere a lungo l'integrità e il buon funzionamento dell'impianto;

**Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:**



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA**  
**E DELLE INFRASTRUTTURE**  
**Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

Verbale di riunione n.11 dell'11.02.2016

Si prende atto dell'esito delle analisi di laboratorio sull'acqua del 04.05.2015, per la ricerca della Legionella, che si acquisiscono agli atti.

Si chiede che vengano fornite notizie in merito all'avanzamento dei lavori volti a far fronte agli inconvenienti igienico-sanitari rilevati nel corso dei precedenti accertamenti ispettivi per i quali è stato confermato l'avvio del relativo provvedimento per la loro risoluzione con mail inviata dall'Area dell'Innovazione Tecnologica del Comune di Palermo acquisita nel corso del sopralluogo effettuato in data 26.02.15 e riportata nel verbale n. 24 di pari data;

**Per quanto riguarda l'impianto elettrico:**

Nulla da rilevare;

**Per quanto riguarda prevenzioni incendi:**

Visto il certificato di prevenzione Incendi prot. n. 8310/50413 del 9.3.11 e l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio prot. n. 7169 del 27.2.14 che si allegano agli atti della Commissione, nulla osta per gli aspetti di competenza.

**Per quanto riguarda l'aspetto acustico:**

Sulla base delle condizioni ambientali e strutturali esistenti, si da parere favorevole per le normali manifestazioni sportive. Nel caso in cui vengano effettuati spettacoli diversi, nelle more che la struttura si doti di perizia fonometrica ai sensi della normativa vigente, occorre richiedere apposito parere;

**Per quanto riguarda polizia municipale:**

Per quanto riguarda l'aspetto della viabilità non ci sono rilievi.

**Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:**

Sulla base di quanto già dichiarato nei precedenti verbali, nel constatare che a tutt'oggi non si è ottemperato a quanto precedentemente prescritto, si sollecita l'ultimazione delle procedure per il rilascio del certificato di agibilità edilizia dell'impianto;

**Dichiarazioni del Presidente:**

Visti i superiori pareri, nelle more del rilascio del certificato di agibilità edilizio e che vengano attuate le superiori prescrizioni, la Commissione esprime parere **favorevole** alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo sino al **31 luglio 2016**.

Viene confermata la ricettività in 900 (novecento) posti, di cui n. 6 (sei) fruibili dai diversamente abili.

Durante le manifestazioni devono essere osservate le seguenti condizioni di esercizio:

- Le strade limitrofe all'impianto dovranno essere dotate di segnaletica orizzontale e verticale, con relative zone di rimozione, al fine di garantire un ottimo deflusso del pubblico verso la principale Via Leonardo da Vinci;
- Dovrà essere assicurata la presenza di almeno due addetti antincendio muniti di attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando Provinciale dei VV. F.;
- Deve essere interdetta al pubblico la zona riservata alla stampa;
- I cancelli che danno sulla pubblica via, dovranno essere mantenuti in posizione di massima apertura;
- Dovranno essere disponibili nella struttura, un numero adeguato di cassette pronto soccorso fornite di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento; inoltre in caso di manifestazioni per le quali è prevista una affluenza di pubblico con oltre 500 spettatori, dovrà essere assicurata la presenza di ambulanza di rianimazione con medico rianimatore a bordo;
- Dovranno essere implementate, in autocontrollo, misure idonee a prevenire la contaminazione degli impianti da parte legionella pneumofila.

**Letto, confermato e sottoscritto**

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario