



COMUNE DI PALERMO
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale di sopralluogo n. 40 del 7.06.2019

Verbale n. 40

Oggetto: “Teatro Viaggiante Vito Zappalà” sito in Viale Galatea n. 6/E - 6/F. – Richiesta proroga parere di agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento di spettacoli di arte varia e cinematografica.

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **giugno** nel giorno **sette** presso i locali del Teatro Viaggiante Vito Zappalà sito in Viale Galatea n. 6/E - 6/F., giusta convocazione del 5.06.2019, si è riunita per un sopralluogo la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – Presidente Vicario*;

L'Ing. Angelo Tortorici – *Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo*;

Il Dott. Gioacchino Guagliardo – *ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo*;

Il Dott. Girolamo Renda - *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;

L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;

Il P.I. Salvatore Maniscalco – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;

L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica)*;

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 30.09.2011;

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo – Allegato n.11 – Disciplina per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell’8.02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “*la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura Civile ed all’art. 36 del Codice di Procedura Penale*” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista l’istanza n. 14156 dell’8.01.2019 con la quale il Sig. Vito Zappalà nato a Palermo il 20.12.1936 ed ivi residente in Viale Margherita di Savoia n. 76, n. q. di proprietario e titolare della struttura denominata “**Teatro Vito Zappalà**” sita in Viale Galatea n. 6/e – 6/f, chiede il parere tecnico per la proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 31.12.2019, per lo svolgimento di spettacoli di arte varia;

Visti i verbali n. 67 dell’8.7.2014, n. 79 del 24.7.2014, con i quali questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole all’agibilità per lo svolgimento di spettacoli di arte varia, **sino al 30 ottobre 2014**;

Visto il verbale n. 145 del 15.12.2014, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico favorevole al rinnovo dell’agibilità di pubblico spettacolo per rappresentazioni di arte varia **con validità annuale** e comunque fino all’emanazione del provvedimento espropriativo dell’area;

Visti i verbali n. 58 del 28.06.2016 e n. 66 dell’8.7.2016, con i quali questa Commissione ha espresso parere favorevole **sino al 31 ottobre 2016**;

Visto il verbale n. 44 del 30.05.2017 con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole **sino al 31 dicembre 2017**;

Visto il verbale di sopralluogo n. 48 del 5.09.2018 con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole **sino al 31 dicembre 2018**;

Vista la documentazione prodotta in sede di sopralluogo:

- Convenzione con Misericordia Assistenza Sanitaria Ambulanza datata 1.6.19;



COMUNE DI PALERMO
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale di sopralluogo n. 40 del 7.06.2019

•

Presa in esame la documentazione in possesso della C.C.V.L.P.S riguardante il sito in questione.

Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Acquisita in sede di sopralluogo la documentazione agli atti, nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi:

Nel corso del sopralluogo si riscontra quanto segue:

- Necessita sostituire la rete idrica idrante attualmente in PVC con tubo in acciaio;
- Necessita sostituire i maniglioni antipánico delle uscite di sicurezza;
- Bisogna produrre certificati di collaudo aggiornati del Palco (ad un sovraccarico di almeno 500 Kg. al Mq) e dell'Americana;
- Bisogna produrre attestati dei due addetti antincendio;

Per quanto riguarda la polizia municipale:

Da sopralluogo effettuato nulla da rilevare, confermando quanto già segnalato con i precedenti verbali;

Per quanto riguarda l'aspetto acustico:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Si prende atto dei precedenti pareri espressi, in sede di C.C.V.L.P.S., alla luce della nota del Settore Urbanistica Edilizia n. 384046 del 22.05.12 con la quale si è autorizzato il mantenimento delle attrezzature provvisorie esistenti nell'area e l'espletamento delle attività, preesistenti al PRG, fino a una nuova disciplina urbanistica dell'area, anche in considerazione che i vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti e che sussiste da parte del gestore dell'atto unilaterale d'obbligo.

Conclusioni del Presidente:

Premesso quanto sopra, la Commissione nell'ambito delle proprie competenze di cui al richiamato art. 80 del T.U.L.P.S., esprime parere tecnico **favorevole** in relazione alle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene del Teatro Viaggiante Vito Zappalà sito in Via Galatea n. 6/E – 6/F, per lo svolgimento di spettacoli di arte varia e cinematografica, **con validità fino al 10 giugno 2019.**

La ricettività massima viene confermata in 480 (quattrocentottanta) spettatori.

La Ditta potrà svolgere l'attività osservando le predette prescrizioni e le seguenti condizioni di esercizio:

- Durante le manifestazioni, tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute sgombri da ostacoli o impedimenti per il regolare deflusso del pubblico;
- Prima delle manifestazioni tutte le aree esterne dovranno essere ripulite dalle erbacce attualmente insistenti;
- I varchi di accesso/uscita devono essere presidiati da personale qualificato appartenente all'organizzazione;
- Dovranno essere presenti in prossimità del palco ed antistante all'impianto elettrico n. 2 estintori;
- Prima dell'inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli impianti;
- Durante le manifestazioni dovrà essere presente personale tecnico in grado di intervenire prontamente, all'occorrenza sugli impianti;
- Prima delle manifestazioni, si dovrà procedere alla sanificazione dei servizi igienici ed ad una accurata pulizia, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo delle stesse;
- Dovranno essere disponibili un numero adeguato di cassette di pronto soccorso fornite di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto soccorso ed occorre controllare che gli stessi siano in corso di validità;
- L'assistenza sanitaria dovrà essere assicurata dal momento dell'apertura dei cancelli al pubblico sino al completo deflusso dello stesso, secondo il Piano Sanitario di Emergenza agli atti;



COMUNE DI PALERMO
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale di sopralluogo n. 40 del 7.06.2019

- L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e solo in presenza delle prescritte autorizzazioni;
- Il piano della gestione dell'emergenza dovrà essere a disposizione del responsabile della sicurezza, delle Forze dell'ordine e dei VV.F.;
- L'area circostante l'ubicazione della riserva idropotabile dovrà essere mantenuta sgombra da materiale e masserizie varie;
- Le uscite di sicurezza non munite di maniglione antipánico dovranno essere tenute in posizione di massima apertura e presidiate da personale dell'Organizzazione.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario