



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 71 del 7.12.2018

### Verbale n. 71

**Oggetto:** Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo della struttura circense denominata “**CIRCO LAMAR**”- Greca Orfei, da installarsi presso area privata sita in Viale dell’Olimpo angolo Via P.V. 46, per esercitare spettacoli circensi dal 7/12/2018 al 3/02/2019, per una capienza massima di n. 495 (quattrocentonovantacinque) posti a sedere.

L’anno **duemiladiciotto** del mese di **Dicembre** nel giorno **sette** presso area privata sita in Viale dell’Olimpo angolo Via P.V. 46, giuste convocazioni mezzo mail del 3.12.2018 e del 5.12.18, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L’Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – Presidente Supplente*;  
L’Ing. Stefano Giambruno – *Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo*;  
La Dott. Gioacchino Guagliardo – *ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo*;  
Il Dott. Calcedonio Miceli – *ASP/6 Palermo – Servizio Veterinario*;  
Il Dott. Benedetto Cassarà – *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;  
L’Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp.Elettrici)*;  
L’Arch. Giuseppe Cosentino – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Urbanistica ed Edilizia)*;  
L’Ing. Antonio Musso – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;  
L’Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica)*;  
Il Sig. Salvatore Speciale - *Rappresentante AGIS*.

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

#### **La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell’8 02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18;

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “*la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura Civile ed all’art. 36 del Codice di Procedura Penale*” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la richiesta prot. n. 1693012 del 20.11.2018 con la quale il **Sig. Giuseppe Mavilla** nato a Roma il 10.02.1975, residente ad Aprilia in Via della Cogna n. 90, *n. q.* di Titolare del **CIRCO LAMAR** – Greca Orfei, chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la struttura circense denominata “**CIRCO LAMAR**”, da installarsi presso area privata sita in Viale dell’Olimpo angolo Via P.V. 46, per esercitare spettacoli circensi dal 7/12/2018 al 3/02/2019, per una capienza massima di n. 495 (quattrocentonovantacinque) posti a sedere.

Vista la seguente documentazione prodotta a corredo della superiore istanza:

- Planimetria Generale;
- Relazione tecnica a firma dell’Ing. Filippo Ferlito;
- Libretto Tecnico – Progetto strutturale, impianti elettrico e di sicurezza della Tendostruttura;
- Libretto STAMFORD gruppo elettrogeno;
- Piano di emergenza e evacuazione;
- Copia pagamento diritti di istruttoria.



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale Vigilanza

### Locali Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 71 del 7.12.2018

Vista la nota n. 1726758 del 6.11.17 a firma del Vice Sindaco Dott. Sergio Marino e condivisa dal Sig. Sindaco Prof. Leoluca Orlando;

Vista la nota n. 122 del 5.11.18 a firma dell'Assessore alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana Emilio Arcuri;

Vista la documentazione prodotta in sede di riunione:

- Ortofoto;
- Stralcio PRG;
- Contratto Servizio Elettrico;
- Dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico alla regola dell'arte con allegati;
- Contratto di locazione area.

Visto il verbale di riunione n. 68 del 29.11.18;

Presa in esame la documentazione prodotta in sede di sopralluogo che sotto meglio si dettaglia:

- Relazione fonometrica a firma dell'Ing. Giuseppe Tutone;
- Certificazione di corretto montaggio/collaudato, strutture, impianto elettrico, evacuazione e aspetti igienico sanitario Circo LAMAR;
- Dichiarazione conformità del generatore aria calda.

**Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:**

**Per quanto riguarda la parte strutturale**

Presa in esame la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

**Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:**

Vista la documentazione agli atti prodotta in data odierna relativa a quanto prescritto con il precedente Verbale di riunione e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

**Per quanto riguarda il Servizio Veterinario:**

Esaminata la documentazione sanitaria che risulta idonea, da sopralluogo effettuato si constata che gli animali si presentano in buone condizioni di salute e di nutrizione, pertanto si esprime parere favorevole per le condizioni di benessere animale;

**Per quanto riguarda l'impianto elettrico:**

Da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

**Per quanto riguarda la prevenzioni incendi:**

Vista la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

**Per quanto riguarda la polizia municipale:**

In merito alla viabilità e alle aree destinate a parcheggio nulla da rilevare;

**Per quanto riguarda l'aspetto acustico:**

Vista la Relazione Tecnica di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Ambientale, prodotta in sede di sopralluogo a firma dell'Ing. Giuseppe Tutone, nulla da rilevare

**Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:**

In considerazione di quanto già espresso in sede di riunione e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

**Per quanto riguarda il rappresentante AGIS:**

Nulla da rilevare.

**Dichiarazione del Presidente:**

Premesso quanto sopra la Commissione esprime parere tecnico favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo per la struttura denominata "CIRCO LAMAR"- Greca Orfei, installato presso area privata sita in Viale dell'Olimpo angolo Via P.V. 46, per esercitare spettacoli circensi dal 7/12/2018 al 3/02/2019, per una capienza massima di n. 495 (quattrocentonovantacinque) posti a sedere.

**La Ditta potrà esercitare l'attività osservando le seguenti condizioni di esercizio:**

- La gestione della sicurezza dovrà avvenire come da titolo XVIII del D.M. 19 agosto 96;



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale Vigilanza

### Locali Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 71 del 7.12.2018

- Non dovranno essere installate luminarie al di fuori dell'area adibita allo spettacolo;
- Tutte le luminarie poste all'interno dell'area deputata allo spettacolo dovranno essere installate su sostegni idonei e a norma;
- Assicurare giornalmente la funzione delle lampade di emergenza autoalimentate;
- Curare costantemente che ogni attrezzo, struttura e meccanismo sia atto ed idoneo all'uso cui è destinato, effettuando una manutenzione giornaliera;
- Prima degli spettacoli dovrà essere verificato l'intervento delle protezioni elettriche, avendo cura di mantenere la taratura degli interruttori differenziali a protezione diretta delle utenze pari a 300mA;
- Prima dell'inizio di ogni spettacolo dovrà essere verificata la funzionalità dei gruppi elettrogeni e il rifornimento dei relativi serbatoi;
- Durante gli spettacoli i gruppi elettrogeni ed i quadri elettrici, dovranno essere mantenuti e protetti in modo tale da non essere accessibili e dovranno altresì essere costantemente presidiati da personale qualificato, avendo cura di tenere, in prossimità, un estintore a CO2 omologato;
- Le strutture metalliche, ivi compresi i tiranti in ferro delle strutture portanti del tendone, devono mantenersi collegate a terra al fine di garantire la dispersione delle scariche atmosferiche;
- Tutti i cavi di alimentazione elettrica sul terreno devono essere posati in modo conveniente e confacente al tipo di conduttore ed opportunamente protetti dalle sollecitazioni meccaniche, anche nelle vie di fuga;
- Mantenere illuminato, con appositi proiettori, il percorso circostante il tendone;
- Tutte le vie di uscita di sicurezza, opportunamente transennate, devono essere permanentemente illuminate, segnalate e presidiate;
- Dovranno essere collocati, in punti diversi, n. 10 estintori a polvere e/o CO2 omologati, revisionati e funzionanti;
- L'esibizione di animali feroci deve avvenire dentro apposita gabbia provvista di controporta; l'accesso degli animali nella gabbia deve avvenire attraverso l'apposito cunicolo protettivo, raccordato alla gabbia stessa, e saldamente ancorato al suolo;
- I rifiuti solidi devono essere rimossi con continuità, ed all'atto dello smontaggio del circo, l'area dell'impianto ne deve restare libera;
- I carriaggi in dotazione al circo dovranno essere disposti in modo tale da consentire il rapido avvicinamento ad eventuali mezzi di soccorso;
- Dovrà essere assicurata l'accessibilità ai mezzi di soccorso attraverso la stradella di accesso all'area dove è installato il circo;
- Dovrà essere assicurato il mantenimento delle transenne interne ed esterne al tendone al fine di assicurare la sicurezza del pubblico;
- Dovranno essere opportunamente segnalati i picchetti, gli spigoli, le sporgenze e le parti metalliche sospese che possono arrecare danno agli spettatori; nonché i percorsi di transito ed esodo dovranno essere liberi da avvallamenti, ostacoli o altri impedimenti;
- Devono essere opportunamente protette tutte le sporgenze metalliche presenti nelle gradinate;
- In caso di condizioni meteorologiche avverse, che possano arrecare pregiudizi alla struttura e/o agli stessi spettatori (vento forte, pioggia, etc.), si dovrà procedere ad interrompere immediatamente lo spettacolo ed a fare evacuare il pubblico;
- Durante l'attività dovrà essere operante la squadra aziendale antincendio interna;
- I servizi igienici destinati al pubblico dovranno essere sanificati e resi fruibili prima dell'inizio di ogni spettacolo, inoltre dovranno essere forniti di distributore di sapone liquido ed asciugamani a perdere;
- L'eventuale attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere esercitata nel pieno rispetto delle vigenti normative di settore;
- Devono essere rispettati i settaggi del limitatore acustico installato di cui alla perizia fonometrica che dovrà essere custodita all'interno della struttura e resa disponibile per eventuali controlli;



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale Vigilanza

### Locali Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 71 del 7.12.2018

- La cassetta di pronto soccorso, nella quale devono essere sostituiti i prodotti scaduti, dovrà essere sempre disponibile ed il materiale in essa contenuto rimpiazzato dopo l'uso e periodicamente ne deve essere verificata la scadenza.
- Vengano rispettate le prescrizioni impartite dalla UO SUES 118 per quanto attiene l'emergenza sanitaria:
- Per quanto riguarda il sistema di climatizzazione e approvvigionamento idropotabile dovrà essere garantito quanto previsto dalla normativa prevenzione *legionellosi* 5 agosto 2015.

**Letto confermato e sottoscritto.**

**F.to Il Presidente**

**F.to I Componenti**

**F.to Il Segretario**