



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 29 di riunione del 12.4.2016

Verbale n. 29

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la realizzazione di un Luna Park c/o la Fiera del Mediterraneo, per il periodo: dal 16 al 25 aprile 2016.

L'anno duemilasedici del mese di aprile nel giorno dodici presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia - 69, giusta convocazione del 06.04.2016, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo -Presidente;*

L'Ing. Angelo Tortorici – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo;*

Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo;*

Il Comm. Girolamo Renda - *Polizia Municipale - Membro Effettivo;*

L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);*

L'Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici);*

Il Rag. Salvatore Speciale – *Rappresentante AGIS;*

Il Sig. Crispino Coniglio – *Amministrazione Comunale – Segretario;*

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Vista la Determinazione Sindacale n. 115 del 15/11/2011;

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” (Parte I) del Comune di Palermo;

Vista la Determinazione Sindacale n. 8 del 16/01/2015;

Vista la richiesta prot. n. 678571 dell’11.4.2016 con la quale il **Sig. Giarnotta Daniele** nato a Palermo il 16.6.1981 e residente in Isola Delle Femmine - Via San Giovanni Bosco - 29, n. q. di organizzatore di un Luna Park Luna Park c/o la Fiera del Mediterraneo, tendente ad ottenere la relativa agibilità, per il periodo: dal 16 al 25 aprile 2016, per le seguenti attrazioni,:

1.	Cundari Massimiliano:	BRUCO MELA	cod. id. 072043-0001/2010
2.	Giarnotta Daniele:	CASTELLO INCANTATO	cod. id. 015205-0031/2010
3.	Giarnotta Daniele:	MINI TAPPETO VOLANTE	cod. id. 017020-0002/2010
4.	Di Lello Vincenzo:	AUTOSCONTRO	cod. id. 082067-00016/2013
5.	Fonti Giuseppe:	GIOSTRA AEROPLANO	cod. id. 084001-0001/2010
6.	Giarnotta Giuseppe:	ALTALENA BARCHE	cod. id. 029006-0031/2010
7.	Giarnotta Giuseppe:	TIRO A SEGNO A.C.	cod. id. 082053-0056/2012
8.	Giganti Angelo:	GIOSTRA SHYMMY	cod. id. 084001-0011/2010
9.	Bosso Antonia Angela:	ASTRONAVE GIREVOLE	cod. id. 082053-0124/2011
10.	Bosso Anna Maria:	TIRO A SEGNO	cod. id. 081001-0003/2012
11.	Bosso Anna Maria:	TIRO A BARATTOLI	cod. id. 082053-0021/2013
12.	Ruvolo Salvatore:	PISTA BABY KART	cod. id. 082053-0119/2011
13.	Motisi Giuseppe:	MINI SEGGIOLINI	cod. id. 082067-0002/2011
14.	Lo Bianco Giuseppe:	MINI AVIO	cod. id. 082053-0020/2012
15.	Lo Nigro Carmela:	MINI AUTOSCONTRO	cod. id. 082053-0036/2012
16.	Giarnotta Tommaso:	GIOSTRINA PER BAMBINI	cod. id.082053-0022/2013

Vista la relazione tecnica a firma dell’Ing. Filippo Ferlito datata aprile 2016con allegata planimetria;

Viste le autorizzazioni per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche rilasciate dal Settore Servizi alle Imprese per ogni singola attrazione;

Visto il versamento effettuato per i diritti di istruttoria;

Viste le determine di attribuzione dei codici identificativi delle singole attrazioni;

rileva quanto segue:



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 29 di riunione del 12.4.2016

Esaminata la documentazione prodotta, la stessa non risulta esaustiva, occorre pertanto che venga integrata come segue:

1. planimetria generale sostitutiva con l'indicazione della seconda uscita di emergenza, dell'ubicazione dei servizi igienici e dei punti luce di emergenza;
2. dichiarazione di corretto montaggio di ogni singola attrazione e verifica del valore della resistenza dell'impianto di terra;
3. dichiarazione di conformità dei gruppi elettrogeni;
4. relazione tecnica descrittiva, attestante altresì il corretto funzionamento, dell'impianto elettrico dei bagni e dell'area dove si svolge la manifestazione, con relative planimetrie, verifiche tecniche e dichiarazione di conformità;
5. dare indicazioni circa la presenza di locale adibito a primo soccorso provvisto di arredi e prodotti medicali;

Detta documentazione dovrà essere prodotta in sede di sopralluogo, che avverrà giorno 15 aprile p. v. alle ore 10,00.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario