



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 17 sopralluogo del 26.02.2016

Verbale n. 17

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità pubblico spettacolo per la manifestazione denominata “4° Anniversario al Conca D’Oro” che si svolgerà nei giorni: 27 febbraio, 5 e 12 marzo 2016 all’interno del Centro Commerciale Conca D’Oro, zona denominata “Piazza Food” per una ricettività massima pari a 900 (novecento) persone.

L’anno duemilasedici del mese di febbraio nel giorno ventisei presso il Centro Commerciale Conca D’Oro, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta convocazione del 23.02.2016, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L’Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo -Presidente*;
L’Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo*;
Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo*;
Il Comm. Casimiro Chiello - *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;
L’Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;
L’Arch. Giuseppe Migliore - *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica)*;
Il P.I. Salvatore Maniscalco – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;
Il Sig. Crispino Coniglio – *Amministrazione Comunale – Segretario*;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;
Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;
Vista le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015;
Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo;
Vista l’istanza n. 114276 del 12.02.16 con la quale il Sig. **Zamparini Andrea Maurizio** nato a Verbania il 29.12.1965 e residente a Vergiate in Via Luigi Bidoglio - 22, n. q. di legale rappresentante della Società “Conca D’Oro Service s.r.l.” chiede il parere tecnico di agibilità pubblico spettacolo per la manifestazione denominata “4° Anniversario al Conca D’Oro” che si svolgerà nei giorni: 27 febbraio, 5 e 12 marzo 2016 all’interno del Centro Commerciale Conca D’Oro, zona denominata “Piazza Food” per una ricettività massima pari a 900 (novecento) persone.
Visto il verbale di riunione n. 14 del 18.02.2016, con il quale questa Commissione ha stabilito di effettuare il sopralluogo in data odierna;

rileva quanto segue:

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l’impianto elettrico:

Vista la seguente documentazione, prodotta in sede di sopralluogo, che si acquisisce agli atti:

- Dichiarazione verifica impianto di terra in corso;
- Attestato conformità impianto elettrico;
- Planimetria aggiornata della distribuzione elettrica relativa allo spettacolo;
- Stralcio del registro di manutenzione dell’impianto elettrico.

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda prevenzioni incendi:

Vista la dichiarazione di corretto montaggio della pedana e del traliccio auto portante LITEC QX30, nonché la dichiarazione di solidità e sicurezza dei carichi sospesi, che si acquisiscono agli atti, nulla da rilevare;

Per quanto riguarda la parte acustica:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda la polizia municipale:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio:



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 17 sopralluogo del 26.02.2016

Nulla da rilevare;

Dichiarazioni del Presidente:

Visti i superiori pareri, la Commissione esprime parere tecnico favorevole allo svolgimento delle manifestazioni che si terranno nei giorni: **27 febbraio, 5 e 12 marzo 2016** all'interno del Centro Commerciale Conca D'Oro, zona denominata "Piazza Food" per una ricettività massima pari a **900** (novecento) persone.

L'organizzazione prima dell'inizio degli spettacoli dovrà attenersi alle superiori prescrizioni ed alle seguenti condizioni d'esercizio:

- dovrà essere verificato il corretto funzionamento degli impianti elettrici;
- si dovrà procedere alla sanificazione dei servizi igienici ed ad una accurata pulizia, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo delle manifestazioni; gli stessi dovranno essere dotati di idonei dispositivi per la sanificazione delle mani;
- Dovranno essere presenti in prossimità della pedana n. 6 estintori;
- Tutti i varchi e le vie di esodo dovranno essere presidiati e mantenuti sgombri da ostacoli per agevolare il regolare deflusso del pubblico;
- Dovrà essere disposta idonea segnaletica indicante i servizi igienici e quelli di primo soccorso.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario