



COMUNE DI PALERMO
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale n. 8 riunione del 12.03.2019

Verbale n. 8

Oggetto: Impianto Sportivo “**Società Polisportiva Palermo**” Via Belgio 2/B.

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **marzo** nel giorno **dodici** presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia n. 69, giusta mail di convocazione dell'8 marzo 2019, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – Presidente Vicario*;
L'Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo*;
Il Dott. Antonino Zambito – *ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo*;
Il Dott. Benedetto Cassarà – *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;
L'Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp.Elettrici)*;
L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;
L'Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;
Rappresentante C.O.N.I. – Assente.

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale.

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell'8 02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “*la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale*” (disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista l'istanza n. 64701 del 25.01.2019 con la quale il Sig. Corrado Ferrito nato a Palermo l'1.09.1971 ivi residente in Largo Val di Mazara n. 2, n. q. di Presidente e Legale Rappresentante della Società Polisportiva Palermo con sede in Palermo Via Belgio n. 2 chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per l'Impianto Sportivo della “**Società Polisportiva Palermo**” Via Belgio 2/B per una capienza massima di 499 (quattrocentonovantanove) persone.

Preso in esame la documentazione allegata alla superiore nota e nella fattispecie:

- Relazione tecnica descrittiva redatta dall'Ing. Antonio Covais;
- Visura Camerale Società Polisportiva Palermo;
- Statuto Associazione Società Polisportiva Palermo;
- Agibilità Struttura n. 286 dell'1.08.14;
- Autorizzazione Sanitaria ex Art. 25 ed ex Art. 26 con planimetria;
- Autorizzazione Art. 65 D.Lgs. 81/08;
- Dichiarazione acque reflue del 17.02.17;
- Progetto VV.F. prot. 5344 del 24.2.16 e copia allegati progettuali;
- SCIA;
- Dichiarazione di conformità impianti elettrici;
- Verbali di verifica periodica biennale degli impianti di messa a terra;
- Allegati progettuali degli impianti elettrici;
- Piano di emergenza ed evacuazione;
- Copia Bonifico pagamento diritti d'istruttoria.

Visto il Verbale di riunione n. 3 del 5.02.19;



COMUNE DI PALERMO
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale n. 8 riunione del 12.03.2019

Preso in esame la documentazione prodotta in sede di sopralluogo:

- Progetto per ampliamento dell'impianto elettrico della Polisportiva Palermo;
- SCIA sicurezza antincendio prot. 4340 dell'8.02.19 – (Prat. VV.F. n. 31219);
- Schema unifilare a quota stradale;
- Schema unifilare quote -6.40/-8.50;
- Schema unifilare quota -11;
- SCIA alimentare n. 5752 del 12.02.19;
- Relazione tecnica.

Visto il Verbale di sopralluogo n. 7 del 28.02.19;

Vista la nota n. 188323 del 7.3.19 con la quale l'Ing. Antonio Covais *n.g.* di tecnico incaricato integra la seguente documentazione:

- Relazione tecnica integrativa;
- Documentazione trasmessa al SUES 118;
- Approvazione Piano Sanitario prot. 424 del 7.3.19 – SUES 118.

Dall'esame tecnico di competenza in sede di riunione (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda la parte strutturale:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Preso in esame la documentazione prodotta nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Preso atto della dichiarazione dell'Ing. Antonio Covais in merito a quanto richiesto con verbale di sopralluogo, nulla da rilevare;

Per quanto riguarda prevenzioni incendi:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda polizia municipale:

In ordine al traffico veicolare in zona e nella considerazione che in prossimità dell'impianto sportivo insistono aree destinate a parcheggio nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Preso atto che per lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo sono stati individuati servizi igienici conformi all'agibilità rilasciata, nulla da rilevare, fatto salvo quanto espresso in sede di sopralluogo in merito al blocco servizi al piano cantinato quota -3.20, in atto non utilizzati.

Conclusioni del Presidente:

Visti i superiori pareri, la Commissione, esprime parere tecnico favorevole al rilascio dell'agibilità di pubblico spettacolo per attività sportive sino al **12 settembre 2019** per le strutture **Piscina** e **Palestra** insistenti all'interno dell'Impianto Sportivo denominato "**Società Polisportiva Palermo**" sito in Via Belgio 2/B.

La ricettività dell'Impianto Sportivo è confermata complessivamente in 498 (quattrocentonovantotto) posti, così suddivisi:

- **Piscina:** Tribuna **130** (centotrenta) posti a sedere;
- **Palestra:** Tribune **368** (trecentosessantotto) posti a sedere.

Non potranno svolgersi manifestazioni sportive durante le ore di funzionamento della struttura sanitaria;

I responsabili dell'Impianto Sportivo di cui sopra potranno esercitare l'attività osservando le seguenti condizioni d'esercizio:

- I cancelli esterni dovranno essere bloccati in posizione di massima apertura e presidiati;
- Tutte le uscite di sicurezza dell'impianto dovranno essere prive di qualunque serramento che ne impedisca l'utilizzo a semplice spinta;



COMUNE DI PALERMO
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale n. 8 riunione del 12.03.2019

- Durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive le porte installate tra la piscina e la palestra, facenti parte delle vie di esodo, devono rimanere in posizione di massima apertura;
- Durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive dovrà essere presente personale addetto antincendio munito di attestato di idoneità tecnico rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F;
- Durante le manifestazioni tutte le vie di esodo dovranno essere sgombre;
- Nell'area esterna di pertinenza dell'impianto deve essere vietato il parcheggio di veicoli durante le manifestazioni sportive, ad eccezione degli stalli riservati alle persone diversamente abili e dei mezzi di soccorso ed emergenza;
- I locali adibiti a Pronto Soccorso di tutta la struttura sportiva dovranno essere forniti delle attrezzature e dei presidi sanitari necessari per fornire un adeguato primo soccorso;
- Durante le manifestazioni con notevole presenza di pubblico e/o durante le attività sportive di tipo agonistico dovrà essere assicurata la presenza di almeno una ambulanza di rianimazione con medico rianimatore ed inoltre i presidi ed ausili sanitari del pronto soccorso dovranno essere mantenuti sempre in corso di validità ed efficienza;
- L'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere effettuata nel rispetto della normativa igienico sanitaria in atto vigente;
- Prima di ciascuna manifestazione si dovrà provvedere ad una adeguata sanificazione e pulizia dei servizi igienici, nonché al ripristino del materiale di consumo a perdere;
- Dovranno essere osservate ed ottemperate le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con le Linee Guida sulla Prevenzione della *Legionellosi* (impianti idrici, climatizzazione, piscina, etc...);
- Prima dell'inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento dell'impianto elettrico, di sicurezza e antincendio riportando gli esiti nell'apposito registro.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario