



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 64 riunione del 7.7.2016

Verbale n. 64

Oggetto: Teatro Politeama Garibaldi – Richiesta autorizzazione per concerti all’aperto Piazza Ruggero Settimo antistante il Teatro Politeama Garibaldi per le date 1, 9, 16, 23 e 30 luglio 2016 - 6 agosto 2016 per n. 600 persone.

L’anno duemilasedici del mese di luglio nel giorno sette presso i locali del Polo tecnico di Via Ausonia - 69, giusta convocazione del 5.7.2016, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L’Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo -Presidente;*

L’Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo;*

La Dott.ssa Francesca Costanza – *ASP - Palermo – Membro Effettivo;*

Il Comm. Gaetano Parrotta - *Polizia Municipale - Membro Effettivo;*

L’Arch. Giuseppe Cosentino – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);*

L’Ing. Antonio Musso – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture);*

L’Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici);*
Rappresentante AGIS – ASSENTE;

Il Sig. Crispino Coniglio – *Amministrazione Comunale – Segretario;*

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Vista le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015;

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” (Parte I) del Comune di Palermo;

Vista la richiesta prot. n. 1064538 del 30.6.2016, con la quale il Dott. Giorgio Pace n.q. di Sovrintendente della Fondazione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana chiede il parere di questa Commissione per effettuare concerti all’aperto presso Piazza Ruggero Settimo antistante il Teatro Politeama Garibaldi per le date 1, 9, 16, 23 e 30 luglio 2016 - 6 agosto 2016 per n.600 persone.

Vista la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta istanza:

1. piano di emergenza e di evacuazione;
2. relazione tecnica con allegate planimetrie;
3. nota della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali n. 3942/S1G.6 del 30 giugno 2016;
4. Ordinanza dell’Ufficio Mobilità e Traffico n. 857 del 01.07.16;
5. Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorizzazione per Occupazione Suolo Pubblico n. 999 del 01.07.16

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “*la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura Civile ed all’art. 36 del Codice di Procedura Penale*” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la dichiarazione prodotta in data odierna prodotta in data odierna a firma del tecnico incaricato Ing. Nicolò Navarra, con la quale si limita la ricettività a 400 (quattrocento) persone, rispettando la configurazione già utilizzata nel 2014 di cui al verbale n. 80 del 25.7.2016;

PREMESSO quanto sopra, la Commissione alla luce della nuova ricettività richiesta e che nulla sarà mutato rispetto alla configurazione di cui al verbale 80/2014, esprime parere tecnico favorevole per una ricettività di **400** (quattrocento) persone, a condizione che il piano di sicurezza venga adeguato alla configurazione approvata, per lo svolgimento delle manifestazioni di cui in oggetto, pertanto ai sensi dell’art. 141/bis del Testo Unico, non occorre effettuare una nuova verifica tecnica, si confermano le seguenti condizioni d’esercizio:

- Prima dell’inizio dello spettacolo dovrà essere verificato il corretto funzionamento degli impianti;



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 64 riunione del 7.7.2016

- Prima dello spettacolo, si dovrà procedere alla sanificazione dei servizi igienici ed ad una accurata pulizia, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo dello stesso; gli stessi dovranno essere dotati di idonei dispositivi per la sanificazione delle mani;
- Dovranno essere presenti in prossimità della pedana n. 2 estintori;
- Dovrà essere disponibile un adeguato numero di cassette di emergenza attrezzate con i necessari presidi atti ad assicurare un primo soccorso sanitario;
- Tutti i percorsi, le vie d'esodo, dovranno essere mantenuti sgombri da ostacoli o impedimenti per il regolare deflusso del pubblico;
- Dovrà essere disposta idonea segnaletica indicante i servizi igienici e l'ubicazione delle cassette di pronto soccorso;
- Deve essere disponibile durante la durata dello spettacolo la squadra di primo soccorso appositamente formata.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario