



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 66 riunione dell'8.07.2016

Verbale n. 66

Oggetto: “Teatro Viaggiante Vito Zappalà” sito in Viale Galatea n. 6/e. Richiesta parere di agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento di spettacoli di arte varia e cinematografica.

L'anno duemilasedici del mese di luglio nel giorno otto presso i locali del Teatro Viaggiante Vito Zappalà sito in Viale Galatea – 6/e, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo -Presidente;*

L'Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo;*

Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo;*

Il Comm. Girolamo Renda - *Polizia Municipale - Membro Effettivo;*

L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);*

L'Ing. Antonio Musso – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture);*

L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica);*

L'Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici);*
Rappresentante AGIS – ASSENTE;

Il Sig. Crispino Coniglio – *Amministrazione Comunale – Segretario;*

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Vista le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015;

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” (Parte I) del Comune di Palermo;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “*la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura Civile ed all’art. 36 del Codice di Procedura Penale*” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista l’istanza n. 947944 del 09.12.2015 con la quale il Sig. Vito Zappalà nato a Palermo il 20.12.1936 ed ivi residente in Viale Margherita di Savoia – 76, n. q. di proprietario e titolare della struttura denominata “**Teatro Vito Zappalà**” sita in Viale Galatea n. 6/e – 6/f , chiede l’agibilità per lo svolgimento di spettacoli di arte varia;

Visti i verbali n. 67 dell’8.7.2014, n. 79 del 24.7.2014, con i quali questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole all’agibilità per lo svolgimento di spettacoli di arte varia, **sino al 30 ottobre 2014;**

Visto il verbale n. 145 del 15.12.2014, con il quale questa Commissione esprime **parere tecnico favorevole** al rinnovo dell’agibilità di pubblico spettacolo per rappresentazioni di arte varia **con validità annuale** e comunque fino all’emanazione del provvedimento espropriativo dell’area;

Visto il verbale n. 58 del 28.06.2016 con il quale questa Commissione ha deciso di effettuare il sopralluogo; Esaminata la documentazione prodotta in sede di sopralluogo;

1. Dichiarazione di nulla mutato dell’impianto elettrico rispetto alla precedente autorizzazione;

Effettuato il sopralluogo tecnico di competenza (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda la parte strutturale:

Non sono state prodotte le integrazioni documentali richieste con verbale n. 58 del 28.6.2016. Tuttavia a seguito del sopralluogo effettuato si ritiene di potere concedere una proroga temporanea e limitata per consentire la produzione della documentazione richiesta

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario:

Nulla da rilevare. L’eventuale somministrazione e vendita di alimenti e bevande è subordinata alla ottemperanza all’attuale vigente normativa di settore e potrà essere avviata solo dopo la presentazione della relativa SCIA;

Per quanto riguarda l’impianto elettrico:

nulla da rilevare;

Per quanto riguarda prevenzioni incendi:

Nulla da rilevare;



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 66 riunione dell'8.07.2016

Per quanto riguarda polizia municipale:

Nulla da rilevare, tuttavia si prescrive per ragioni di sicurezza che innanzi il civico 6 di Via Galatea, via di esodo in caso di emergenza, venga istituito dall'Ufficio Traffico, il divieto di sosta per la lunghezza di due stalli, al fine di permettere il deflusso del pubblico;

Per quanto riguarda l'aspetto acustico:

Vista la perizia fonometrica agli atti a firma dell'Ing. Giuseppe Tutone, nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Vista la richiesta di rinnovo, visto che in atto non risultano a questa Commissione atti ufficiali che superino il provvedimento autorizzativo del Settore Urbanistica prot. 384046 del 22.5.2012, nulla osta ad una proroga dell'autorizzazione e comunque fino all'eventuale atto di pianificazione e/o all'emanazione di provvedimenti espropriativi dell'area.

Premesso quanto sopra, la Commissione nell'ambito delle proprie competenze di cui al richiamato art. 80 del TULPS, esprime parere tecnico favorevole in relazione alle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene del Teatro Viaggiante Vito Zappalà sito in Via Galatea n. 6/E, per lo svolgimento di spettacoli di arte varia e cinematografica, **con validità fino al 31 ottobre 2016**, e comunque fino all'eventuale emanazione del provvedimento espropriativo dell'area.

La Ditta potrà svolgere l'attività osservando le predette prescrizioni e le seguenti condizioni di esercizio:

- Durante le manifestazioni, tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute sgombre da ostacoli o impedimenti per il regolare deflusso del pubblico;
- I varchi di accesso/uscita devono essere presidiati da personale qualificato appartenente all'organizzazione;
- Dovranno essere presenti in prossimità del palco ed antistante all'impianto elettrico n. 2 estintori;
- Prima dell'inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli impianti;
- Durante le manifestazioni dovrà essere presente personale tecnico in grado di intervenire prontamente, all'occorrenza sugli impianti;
- Prima delle manifestazioni, si dovrà procedere alla sanificazione dei servizi igienici ed ad una accurata pulizia, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo delle stesse;
- Dovranno essere disponibili un numero adeguato di cassette di pronto soccorso fornite di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto soccorso ed occorre controllare che gli stessi siano in corso di validità;

La ricettività massima viene confermata in 480 (quattrocentottanta) spettatori.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario