

*Ministero dell'Interno*

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco****PALERMO***"in periculo vitam agere"*

Via Searlati, 16 - 90134 Palermo - Tel 091/6059111 Fax 091/6059135

E-mail: comando.palermo@vigilfuoco.it

Posta certificata: com.palermo@cert.vigilfuoco.it

**Ufficio Prevenzione incendi**Applicare l'etichetta del protocollo  
informatico del Registro ufficialeALLEGATO ALLA PROPOSTA DI  
DELIBERA N° 09 DEL 12/04/2017  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Allegato n. 3

**Il Funzionario Tecnico**

Arch. Filippo De Marinis

Spett.le F.A.C.C. s.r.l.  
Corso dei Mille, n.1425/F  
90121 - Palermo  
favuzzagaspare@tin.itAll' Ing. Palazzolo Faro  
Via Marsala, n.3  
90141 - Palermo  
faro.palazzolo@ordineingpa.ite p.c. Al Sig. Sindaco di Palermo  
gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it**PARERE DI CONFORMITA'-Categoria B- (art.3, D.P.R. 151/11) ( favorevole condizionato)**

<b>Ditta</b>	<b>F.A.C.C, s.r.l.</b>
<b>N° pratica</b>	<b>59756</b>
<b>Attività</b>	<b>Attività Commerciale (Att.69.2/B, D.P.R.151/11)</b>
<b>Indirizzo</b>	<b>Corso dei Mille</b>
<b>Località</b>	<b>Palermo</b>
<b>Progettista</b>	<b>Ing. Palazzolo Faro</b>

Con riferimento alla richiesta di parere di conformità del progetto sopra indicato, esaminati gli elaborati tecnici ad essa allegati, questo Comando esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alle seguenti condizioni:

1. L'area adibita alla vendita e il deposito merci siano provvisti di un sistema di controllo dei fumi conforme al punto 4.9 del D.M. 27 luglio 2010;
2. La capacità della riserva idrica sia non inferiore a 4,20 m<sup>3</sup>.

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art.4, D.P.R.151/11, dovrà essere presentata istanza di sopralluogo mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione tecnica prevista dal DM 07/08/2012.

Si comunica, infine, che è possibile acquisire la modulistica inerente l'applicazione dei procedimenti di cui al citato D.P.R.151/11, visitando il sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)

Le copie degli elaborati grafici e della relazione tecnica, che costituiscono parte integrante del presente parere, timbrati e vistati, potranno essere ritirati presso l'Ufficio Prevenzione Incendi di questo Comando.

La presente nota, trasmessa per posta elettronica, ha valore legale ai sensi della vigente legislazione.

Il Funzionario tecnico istruttore

I.A.E Fabio Gulino

