



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 77 riunione dell'11.9.2017

Verbale n. 77

Oggetto: Ippodromo della Favorita – Richiesta rinnovo parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per una ricettività di **5.000** (cinquemila) persone.

L'anno duemiladiciassette del mese di settembre nel giorno undici presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta convocazione dell'8.9.2017, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo -Presidente*;
L'Ing. Angelo Tortorici – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo*;
Il Dott. Vincenzo Piricò – *ASP - Palermo – Membro Effettivo*;
Il Dott. Girolamo Renda - *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;
L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;
L'Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;
L'Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;
Rappresentante CONI - ASSENTE;

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Vista le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015 e n. 124 del 15.9.2015;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" (Parte I) del Comune di Palermo;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, "la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale" (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la richiesta prot. n. 990963 del 5.9.2017, con la quale l'Ing. Giovanni Cascio nato a Palermo il 02.01.1962, n. q. di Presidente del C.d.A. e Rappresentante Legale della I.R.E.S. S.p.A con sede in Palermo Viale del Fante 9, chiede un rinnovo dell'agibilità di pubblico spettacolo per l'impianto denominato **Ippodromo della Favorita** sito in Viale del Fante;

Considerato che l'Ing. Giovanni Cascio dichiara che **nulla è mutato** rispetto alla configurazione autorizzata; Presa in considerazione la nota, a corredo della superiore istanza, recante prot. n. 823928 del 28.06.17 a firma del Sig. Sindaco;

Visto il verbale di riunione n. 124 del 29.9.2015, con il quale questa Commissione ha richiesto ulteriore documentazione tecnica;

Visto il verbale di riunione n. 23 del 10.03.2016, con il quale questa Commissione rimane in attesa di ulteriore documentazione tecnica integrativa;

Visto il verbale di riunione n. 31 del 19.04.2016, con il quale questa Commissione ha deciso di effettuare il sopralluogo presso la struttura di che trattasi;

Visto il verbale di sopralluogo n. 33 del 21.04.2016, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole per lo svolgimento di attività ippica sino al 13 luglio 2017;

In sede di riunione dall'esame tecnico di competenza (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda l'aspetto strutturale:

Non risulta prodotto il documento integrativo richiesto in sede di verbale di visita del 21.04.16 relativo alla "Verifica a campione degli spessori della lamiera tubolare delle torri faro per la verifica di validità dello studio del 2006 con strumentazioni ad ultrasuoni".

Per quanto sopra, si rimane in attesa che venga prodotto il suddetto documento al fine di poter esprimere un parere in merito;

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Non si ravvisano motivi ostativi alla concessione di una breve proroga;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 77 riunione dell'11.9.2017

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Si prende atto che per gli aspetti di competenza che non sono stati ravvisati motivi ostativi come rappresentati nel verbale n. 33 del 21.04.16, tuttavia, occorre produrre verbale di verifica in corso di validità dell'impianto di terra e copia dei registri di manutenzione dell'impianto elettrico;

Per quanto riguarda prevenzioni incendi:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda la polizia municipale:

Nulla da rilevare;

La Commissione, visti i superiori pareri esprime parere tecnico favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo per l'impianto sportivo denominato "**Ippodromo della Favorita**" sito in Viale del Fante per lo svolgimento dell'**attività ippica**, con una ricettività massima di **5.000** (cinquemila) persone fino al **30 settembre 2017**.

Entro la superiore data dovrà essere prodotta la documentazione prescritta.

La Società richiedente può esercitare l'attività di cui sopra osservando le predette prescrizioni e le seguenti condizioni d'esercizio:

- Durante le manifestazioni con presenza di pubblico e/o durante le attività sportive di tipo agonistico dovrà essere assicurata la presenza di almeno una ambulanza di rianimazione con medico rianimatore ed inoltre i presidi ed ausili sanitari del pronto soccorso dovranno essere mantenuti sempre in corso di validità ed efficienza;
- Prima di ciascuna manifestazione si dovrà provvedere ad una adeguata sanificazione e pulizia dei servizi igienici, nonché al ripristino del materiale di consumo a perdere ;
- Prima dell'inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento dell'impianto elettrico riportando gli esiti nell'apposito registro;
- Inoltre per gli utenti devono essere disponibili fontanelle di acqua potabile per bere.
- I registri di controlli antincendio e della sorveglianza dovranno essere mantenuti costantemente a disposizione per eventuali verifiche da parte di personale del Comando dei Vigili del Fuoco;
- Tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenuti sgombri da ostacoli o impedimenti per consentire il regolare deflusso del pubblico.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario