



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 90 di sopralluogo del 10.11.2017

Verbale n. 90

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la realizzazione di un **Luna Park** allestito in area privata sita in Viale Regione Siciliana S.E. n. 732 (di fronte carcere Pagliarelli), per il periodo: **28 ottobre 2017 – 7 gennaio 2018.**

L'anno duemiladiciassette del mese di novembre nel giorno dieci presso l'area privata sita in Viale Regione Siciliana S.E. n. 732 (di fronte carcere Pagliarelli), giusta convocazione del 9.11.2017, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo -Presidente;*
L'Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo;*
Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo;*
Il Dott. Gaetano Parrotta - *Polizia Municipale - Membro Effettivo;*
L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);*
Il P.I. Salvatore Maniscalco – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici);*
L'Ing. Antonio Musso – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture);*
L'Ing. Vincenzo Franzitta – *Università degli Studi - Membro Aggregato (Esperto in Acustica);*
Il Rag. Salvatore Speciale – *Rappresentante AGIS;*

.....
Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, "la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale" (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la nota n. 894858 del 19.11.2015 a firma dell'Ass. Emilio Arcuri e del Capo Area Arch. Mario Li Castri e vistata dal Signor Sindaco;

Vista la richiesta prot. n. 1746739 del 9.10.2017 con la quale il **Sig. Catalano Francesco** nato a Palermo il 5.4.1967 ed ivi residente in Viale P. V. 46 n. 48, n. q. di organizzatore del Luna Park da realizzare su area privata di Viale Regione Siciliana S.E. n. 732 (di fronte carcere Pagliarelli), chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per installare nel predetto sito le seguenti attrazioni, per il periodo: **28 ottobre 2017 – 7 gennaio 2018:**

| N. | COGNOME NOME | DENOMINAZIONE ATTRAZIONE | CODICE IDENTIFICATIVO |
|----|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | BOSSO ANNA MARIA | DERBY DAY | 081001-0005/2012 |
| 2 | BOSSO ANNA MARIA | TIRO AI TURACCIOLI | 081001-0003/2012 |
| 3 | BOSSO ANNA MARIA | TIRO AI BARATTOLI | 082053-0021/2013 |
| 4 | BOSSO ANNA MARIA | GRU PESCA VERTICALE | 081001-0002/2012 |
| 5 | BOSSO ANTONIA Angela | MINI OTTOVOLANTE | 082053-0106/2011 |
| 6 | BOSSO ANTONIA Angela | AUTOSCONTRO | 082053-0115/2011 |
| 7 | RUVOLO SALVATORE | GOMMONI ACQUATICI | 058034-0023/2011 |
| 8 | RUVOLO SALVATORE | MINI AUTOSCONTRO | 082053-0107/2011 |
| 9 | FLAURET LUIGI | AEROPLANI SALTAMONTES | 002015-0076/2015 |



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 90 di sopralluogo del 10.11.2017

| | | | |
|----|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 10 | FLAURET LUIGI | GIOSTRA BOOSTER | 110004-0001/2017 |
| 11 | MANFREDINI ROBERTO | OTTO VOLANTE | 110009-0005/2010 |
| 12 | MOTISI GIUSEPPE | GIOSTRINA PER BAMBINI | 082006004/2012 |
| 13 | MOTISI GIUSEPPE | MINI SEGGIOLINI | 082067-0002/2011 |
| 14 | BELTRAMO MARCELLO | TRENO FANTASMA | 024116-10/2010 |
| 15 | DI LUCA GIUSEPPE | RUOTA PANORAMICA | 072029-038/2010 |
| 16 | FRAU IVAN | MUSIK EXPRESS | 087015-00047/2011 |
| 17 | MARCHESI MARCO | SIMULATORE DI VOLO | 078102-10/2010 |
| 18 | TALARICO DOUGLAS | CASTELLO INCANTATO | 089002-005/2010 |

Vista la seguente documentazione prodotta:

- Contratto di locazione dell'immobile;
- Contratto di locazione del terreno uso deposito/parcheggio
- Contratto noleggio bagni chimici;
- Relazione tecnica a firma dell'Ing. Gandolfo;
- Piano di sicurezza antincendio;
- Planimetria generale di progetto;
- Copia ricevuta del bonifico per il pagamento dei diritti di istruttoria;

Vista la nota n. 1392267 del 2.10.17 con la quale si chiedono procedimenti connessi ad autorizzazioni di spettacoli circensi e viaggianti

Vista la nota n. 1480728 del 10.10.17 con la quale si sollecita la superiore nota;

Preso atto della nota n. 47 del 18.10.17 a firma dell'Assessore Emilio Arcuri;

Considerata la nota n. 1669700 del 24.10.17 con la quale il Sig. Catalano Francesco integra la seguente documentazione:

- Dichiarazione del Sig. Bonaccorso titolare del deposito GPL
- Relazione integrata;
- Planimetria integrata.

Visto il verbale di riunione della C.C.V.L.P.S. n. 89 del 24.10.17;

Vista la nota n.1726758 del 6.11.17 a firma del Vice Sindaco Dott. Sergio Marino e condivisa dal Sig. Sindaco Prof. Leoluca Orlando.

Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda la parte strutturale:

Sulla scorta della documentazione in atti e di quella oggi acquisita o posta in visione, precisamente le certificazioni di corretto montaggio a firma dei soggetti abilitati, i certificati di collaudo in corso di validità, nonché i libretti d'uso e manutenzione delle varie attrazioni, si è proceduto alla puntuale ricognizione di tutte le strutture verificandone, in modo speditivo, il montaggio in conformità alle istruzioni.

Pertanto esprime parere favorevole dal punto di vista della sicurezza delle strutture installate. Tuttavia, considerato che l'area complessiva consta di due aree che si sviluppano su due livelli; l'area occupata dalle attrazioni, adiacente a Viale Regione Siciliana e l'area destinata a parcheggio, sottomessa e posta ad un dislivello variabile da 3 a 4 m. Lungo tale dislivello è posto un muro di sostegno di antica fattura realizzato con muratura in conci di calcarenite. Di tale struttura non si rinviene agli atti alcuna certificazione tecnica di idoneità statica. Peraltro sull'area superiore, in prossimità del muro, risultano parcheggiati mezzi pesanti a servizio delle attrazioni. Per quanto sopra, si prescrive che tutti i mezzi parcheggiati in prossimità del muro vengano spostati assicurando una distanza minima dal muro di 6 m;

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Vista l'integrazione in relazione tecnica relativa alla ubicazione della cassetta di primo soccorso e da sopralluogo effettuato alla struttura, non si ravvisano motivi ostativi per gli aspetti di competenza;

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 90 di sopralluogo del 10.11.2017

Tenuto conto delle dichiarazioni di corretto montaggio a firma dell'Ing. Luigi Gandolfo, di quanto altresì attestato nella relazione tecnica prodotta e quanto riportato nella planimetria, da sopralluogo effettuato, nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto acustico:

Preso atto, in sede di sopralluogo, della perizia fonometrica a firma dell'Ing. Giuseppe Tutone, nulla da rilevare;

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi:

Vista la documentazione integrativa prodotta e da sopralluogo effettuato, si esprime parere tecnico favorevole per gli aspetti di competenza;

Per quanto riguarda la polizia municipale:

Relativamente agli aspetti di viabilità e traffico veicolare, considerato che è stata individuata un'area parcheggio, nulla osta. In considerazione della direttiva visionata sul posto a firma dell'Assessore e condivisa dal Sindaco, ove viene prorogato quanto stabilito nel 2015, nulla osta;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Vista la documentazione prodotta ed i pareri sopra resi, permanendo in atto le condizioni indicate nella nota Atto di Indirizzo del 19/11/15 prot. n. 894858 condivisa dal Sig. Sindaco, ribadita con nota prot. 1726758/P del 06/11/2017, prima citata; dato atto che ad oggi non si è provveduto ad apposita regolamentazione da parte degli Uffici preposti; trattandosi di una utilizzazione temporanea, di area preordinata all'esproprio sulla quale gli stessi sono decaduti per decorso quinquennale del P.R.G.; che l'uso temporale che non incide sulla destinazione urbanistica finale dell'area, si ritiene che si possa procedere al rilascio dell'utilizzazione temporanea richiesta previa acquisizione del parere della Soprintendenza, in considerazione del vincolo paesaggistico riportato.

Premesso quanto sopra, la Commissione, esprime parere tecnico favorevole al rilascio dell'agibilità di pubblico spettacolo per il Luna Park Catalano sito in Viale Regione Siciliana S.E. n. 732 (di fronte carcere Pagliarelli), per il periodo dal **10 novembre 2017 al 7 gennaio 2018.**

Tutte le attività inerenti il Luna Park dovranno terminare entro le ore 24.00

In sede di sopralluogo, si riscontrano collocate le seguenti attrazioni:

| N. | COGNOME NOME | DENOMINAZIONE ATTRAZIONE | CODICE IDENTIFICATIVO |
|----|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | BOSSO ANNA MARIA | DERBY DAY | 081001-0005/2012 |
| 2 | BOSSO ANNA MARIA | TIRO AI TURACCIOLI | 081001-0003/2012 |
| 3 | BOSSO ANNA MARIA | TIRO AI BARATTOLI | 082053-0021/2013 |
| 4 | BOSSO ANNA MARIA | GRU PESCA VERTICALE | 081001-0002/2012 |
| 5 | BOSSO ANTONIA Angela | MINI OTTOVOLANTE | 082053-0106/2011 |
| 6 | BOSSO ANTONIA Angela | AUTOSCONTRO | 082053-0115/2011 |
| 7 | RUVOLO SALVATORE | GOMMONI ACQUATICI | 058034-0023/2011 |
| 8 | RUVOLO SALVATORE | MINI AUTOSCONTRO | 082053-0107/2011 |
| 9 | FLAURET LUIGI | AEROPLANI SALTAMONTES | 002015-0076/2015 |
| 10 | FLAURET LUIGI | GIOSTRA BOOSTER | 110004-0001/2017 |
| 11 | MANFREDINI ROBERTO | OTTO VOLANTE | 110009-0005/2010 |
| 12 | MOTISI GIUSEPPE | GIOSTRINA PER BAMBINI | 082006004/2012 |
| 13 | MOTISI GIUSEPPE | MINI SEGGIOLINI | 082067-0002/2011 |
| 14 | BELTRAMO MARCELLO | TRENO FANTASMA | 024116-10/2010 |
| 15 | DI LUCA GIUSEPPE | RUOTA PANORAMICA | 072029-038/2010 |
| 16 | FRAU IVAN | MUSIK EXPRESS | 087015-00047/2011 |
| 17 | MARCHESI MARCO | SIMULATORE DI VOLO | 078102-10/2010 |
| 18 | TALARICO DOUGLAS | CASTELLO INCANTATO | 089002-005/2010 |

La Ditta potrà esercitare l'attività di che trattasi osservando le predette prescrizioni e le seguenti



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 90 di sopralluogo del 10.11.2017

condizioni d'esercizio:

- Prima dell'inizio dell'attività dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli impianti;
- Durante l'attività dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di intervenire prontamente, all'occorrenza, sugli impianti stessi;
- Prima dell'inizio dell'attività si dovrà procedere alla sanificazione dei servizi igienici ed ad una accurata pulizia degli stessi, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo;
- Dovranno essere disponibili, un numero adeguato di cassette pronto soccorso fornite di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento;
- Durante l'esercizio dell'attività devono essere presenti almeno 2 (due) addetti antincendio muniti di attestato di idoneità rilasciato dai Vigili del Fuoco;
- Tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenuti sgombri da ostacoli, ed i cancelli dovranno essere mantenuti aperti e presidiati.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario