



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
PALERMO**

Via Scarlatti, 16 - 90134 Palermo - Tel 091/6059111 Fax 091/6059135

Palermo,

Ufficio Prevenzione Incendi
Prot. N°

Arch. De Marco
"Ing. Graziella Pittolo"
3 DIC. 2014

Al Sig. C [redacted] M [redacted]

C [redacted]
Via [redacted]
90144 Palermo

Al Comune di Palermo
Area Pianificazione del Territorio
Uff. Pianificazione Urb. e Territoriale
urbanistica@cert.comune.palermo.it

PARERE DI CONFORMITA'-Categoria C- (art.3., D.P.R. 151/11) (favorevole)	
Ditta	C [redacted]
N° pratica	46843
Attività	OSPEDALE Att. 68.5/C- 49.2/B-74.3/C D.P.R.151/11
Indirizzo	Via [redacted]
Località	Palermo
Progettista	Ing. [redacted]

Con riferimento alla richiesta di parere di conformità del progetto, sopra indicato, (prot.VF n° 32154 del 31 ottobre 2014), esaminata la documentazione tecnica e grafica ad essa allegata, questo Comando esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** al progetto proposto - Ampliamento della struttura sanitaria esistente "Casa di Cura di Alta Specializzazione M [redacted] - relativamente alla III variante che interessa il Corpo esistente, il Corpo in ampliamento (edificio terminato ed in fase di definizione), il parcheggio delle autovetture e la collegata viabilità esterna ed interna.

Le varianti del progetto di cui sopra **non riguardano** l'attività di medicina nucleare relativa al verbale di visita tecnica di P.I. n°14448/14 e sinteticamente si riassumono come di seguito :

- a) non viene realizzato il parcheggio multipiano approvato da questo Comando con nota n°22629/12, che viene sostituito con la realizzazione di due aree di sosta a cielo libero del tipo a raso (una con accesso da via San Lorenzo, l'altra con accesso dalle vie Stazione San Lorenzo e Lo Faso), le vie Stazione San Lorenzo e via Lo Faso vengono diversamente tracciate e costituiscono la nuova viabilità esterna, come rappresentato nella tavola E-A1/14;
- b) nell'area esterna all'edificio in ampliamento, già definito, vengono realizzati 1) un piccolo corpo basso ad una elevazione f.t.(camera mortuaria) il cui piano cantinato è collegato al piano terra dello stesso edificio in ampliamento, 2) un deposito di ossigeno liquido da 1300 lt., 3) un box ausiliario per l'installazione di un G.E. sussidiario, 4) la rimodulazione dei serbatoi e del gruppo di pompaggio antincendio;

Wa

Parere favorevole

1/2

Comune di Palermo
Settore Pianificazione Territoriale
e Mobilità

02 DIC 2014

ENTRATA N. P47223

- c) nell'edificio in ampliamento, ferme restando le compartimentazioni ai piani di cui al progetto prot. VF n° 22629/12 ed il rispetto del D.M.I.18/09/02, al p.t. viene realizzata una sala polivalente ed il collegamento con la sala mortuaria di cui al precedente punto b, al 1° cantinato e dal 1° al 7° piano vengono realizzate minime modifiche distributive connesse eventualmente anche al cambio di destinazione di uso dei nuovi ambienti realizzati;
- d) nell'edificio esistente il 1° e 2° cantinato non vengono variati rispetto al progetto prot. VF n° 22629/12, resta inalterata la compartimentazione ai piani, ma al p.t. viene realizzato nuovo layout dell'accettazione e nuova modalità di collegamento con il nuovo edificio, al 1° piano non viene chiusa la terrazza per la realizzazione di nuovi laboratori e non vengono variate l'attuale destinazione con tipologia "D", dal 2° all'8° piano vengono realizzate minime modifiche distributive eventualmente collegate al cambio di destinazione d'uso dei nuovi ambienti ferme restando le tipologie "D" e "C";
- e) posa in opera nel terrapieno retrostante l'edificio esistente di un serbatoio gasolio della capacità di 995 lt. a servizio del g.e esistente (n°1).


A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art.4, D.P.R.151/11, dovrà essere presentata istanza di sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi, mediante segnalazione certificata di inizio attività, e corredata dalla documentazione tecnica prevista DM 07/08/2012.

Si rammenta che, nel caso in cui vi sia la presenza di lavoratori dipendenti, durante l'esercizio dovrà essere assicurata la presenza di **addetti antincendio**.

Si comunica, infine, che è possibile acquisire la modulistica inerente l'applicazione dei procedimenti di cui al citato D.P.R.151/11, visitando il sito www.vigilfuoco.it

Si trasmette copia dei grafici e relazione tecnica timbrati e vistati da questo Comando.

Il Funzionario tecnico istruttore
Ing. Giuseppe Marchetta



Il Comandante Provinciale VV.F.
Ing. Gianpietro Boscaino

