



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA**  
**E DELLE INFRASTRUTTURE**

**Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

Verbale n. 90 riunione del 13.9.2016

**Verbale n. 90**

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità per pubblico spettacolo per lo svolgimento di un concerto in Piazza Gino Zappa per giorno 18 settembre p. v., con una capienza massima di 200 (duecento) posti a sedere.

L'anno duemilasedici del mese di settembre nel giorno tredici presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia - 69, giusta convocazione mezzo mail del 9.9.2016, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Arch. Roberto Andò – *Amministrazione Comunale - Membro Effettivo -Presidente;*

L'Ing. Angelo Tortorici – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo;*

La Dott.ssa Francesca Costanza – *ASP - Palermo – Membro Effettivo;*

Il Comm. Gaetano Parrotta - *Polizia Municipale - Membro Effettivo;*

L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo - (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);*

L'Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici);*

L'Esp. Amm.vo Crispino Coniglio – *Amministrazione Comunale – Segretario;*

**La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015;

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “*la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura Civile ed all’art. 36 del Codice di Procedura Penale*” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista l’istanza prot. n. 1334461 dell’8.9.2016 con la quale il Dott. Francesco Giambrone nato a Palermo il 5.4.1957, n. q. di Sovrintendente “Fondazione Teatro Massimo” chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la manifestazione musicale che si svolgerà in Piazza Gino Zappa per giorno 18 settembre p. v., con una capienza massima di 200 (duecento) posti a sedere.

Vista la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta istanza:

1. relazione tecnica descrittiva e relative planimetrie del sito;
2. relazione tecnica riguardante l’allestimento;
3. dichiarazione di conformità del gruppo elettrogeno;
4. copia bonifico attestante il versamento dei diritti di istruttoria;
5. documentazione tecnica relativa al “Camion Palco”
6. parere della Soprintendenza all’occupazione del suolo per l’allestimento dell’area per lo svolgimento dei concerti;

**Dall’esame tecnico di competenza (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:**

**Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario:**

E’ necessario acquisire prima dell’inizio dello spettacolo contratto di affitto dei servizi igienici chimici citati in relazione tecnica e relativo contratto di smaltimento dei reflui.

**Per quanto riguarda l’impianto elettrico:**

Vista la dichiarazione di conformità del gruppo elettrogeno nonché quella dei quadri e lo schema di distribuzione, deve essere prodotta una relazione tecnica di corretto montaggio in conformità ai contenuti della L. 186/68;

**Per quanto riguarda prevenzioni incendi:**

Vista la documentazione prodotta, si prescrive che devono essere rispettate le seguenti condizioni :

- che le sedie di ogni fila siano assicurate tra di loro anche con fascette;
- che siano presidiate, con personale dell’organizzazione e per tutta la manifestazione, i varchi di ingresso e di uscita dell’area transennata;



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA**  
**E DELLE INFRASTRUTTURE**

**Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

Verbale n. 90 riunione del 13.9.2016

- che in occasione del sopralluogo da parte del tecnico incaricato, sia prodotta la certificazione in merito alla reazione al fuoco delle sedie;
- che la distanza tra gli schienali di ogni fila di sedie non sia inferiore a metri 1,10;
- che tutte le masse metalliche costituenti “masse estranee” sia collegate allo impianto di terra realizzato per la predetta manifestazione;
- che per tutta la manifestazione siano presenti almeno n. 2 addetti antincendio muniti di attestato per rischio elevato;
- che in prossimità del camion siano presenti almeno n. 4 estintori omologati ed uno in prossimità del gruppo elettrogeno;
- che in tutti i percorsi interni di smistamento non siano presenti gradini e che i cavi elettrici siano contenuti in apposite canaline portacavi, debitamente segnalate;
- che le transenne siano a debita distanza dai settori delle sedie e, in ogni caso, ad una distanza non minore di metri 1,20;
- che sia presente, per tutta la manifestazione, personale tecnico in grado di intervenire sugli impianti elettrici e sul gruppo elettrogeno a servizio della manifestazione;
- che in caso di avverse condizioni atmosferiche la manifestazione venga interrotta ed il pubblico fatto defluire;

**Per quanto riguarda la polizia municipale:**

Nulla osta per gli aspetti di competenza;

**Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:**

Nulla da rilevare considerato che trattasi di una manifestazione temporanea. Prima dell'inizio dello spettacolo occorre acquisire l'autorizzazione dell'occupazione del suolo pubblico da parte del SUAP.

**Premesso quanto sopra**, atteso che per lo svolgimento occasionale della manifestazione musicale presso la Piazza Gino Zappa per giorno 18 settembre p. v., con una capienza massima di 200 (duecento) posti a sedere, la Commissione esprime parere tecnico **favorevole** al progetto prodotto per una capienza massima di **200 (duecento) persone**.

La Commissione, ritiene altresì, che ai fini degli accertamenti delle verifiche delle condizioni di sicurezza, finalizzate all'ottenimento della licenza di agibilità, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 141, comma 2, del R. D. 06.05.1940, come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001, secondo il quale dette verifiche ed accertamenti sono sostituite da una **relazione tecnica** rilasciata da un tecnico professionista iscritto all'albo professionale, che attesti la rispondenza dei luoghi e degli impianti alle regole tecniche vigenti.

Copia di detta relazione dovrà essere prodotta anche a questa Commissione per completezza della pratica.

La ditta potrà esercitare l'attività dopo avere adempiuto alle suddette prescrizioni.

**Letto confermato e sottoscritto.**

**Letto confermato e sottoscritto.**

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario