



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 133 sopralluogo del 13.12.2016

Verbale n. 133

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento di attività di danzanti del locale denominato **“I SOUND”** sito in Via Dell’Arco n. 13/15/17 e Via Cristoforo Colombo, per una ricettività massima di **300 (trecento) persone**.

L’anno duemilasedici del mese di dicembre nel giorno tredici presso il locale denominato **“I SOUND”** sito in Via Dell’Arco n. 13/15/17 e Via Cristoforo Colombo 69, giusta convocazione del 6.12.16, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L’Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo - Presidente*;
L’Ing. Angelo Tortorici – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo*;
Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo*;
Il Comm. Girolamo Renda – *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;
L’Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;
L’Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;
L’Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;
L’Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale – Membro Aggregato - (Esperto in Acustica)*
Il Sig. Crispino Coniglio – *Amministrazione Comunale – Segretario*;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015;

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, *“la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura Civile ed all’art. 36 del Codice di Procedura Penale”* (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista l’istanza prot. n. 1740723 del 14.10.2016 con la quale il Sig. Meola Mirko nato a Palermo il 26.2.1990, n. q. di legale rappresentante della **Società “PROSIT s.r.l.”** chiede il del parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento di attività danzanti nel locale denominato del locale denominato **“I SOUND”** sito in via Dell’Arco n. 13/15/17 e via Cristoforo Colombo, per una ricettività massima di **300 (trecento) persone**.

Visto il verbale di riunione n. 130 del 6.12.2016 con il quale questa Commissione ha deciso di effettuare in data odierna il sopralluogo presso il locale sopra citato;

Vista la seguente documentazione prodotta in data odierna:

1. relazione tecnica di perizia fonometrica a firma del Dott. Antonino Buffa del 12.12.2016;
2. relazione tecnica di verifica dei carichi sospesi;
3. relazione tecnica descrittiva calcolo ricambio aria;
4. dichiarazione della proprietà che concede lo spazio all’aperto sul retro dell’immobile, come luogo di raccolta sicuro in caso di esodo;
5. analisi e progettazione esecutiva degli impianti elettrici

Dal sopralluogo di competenza (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale:

Si riscontrano agli atti in data odierna i seguenti documenti:

1. Relazione di calcolo del palco metallico a firma dell’Ing. Stefano Francavilla (Ord. Pa n. 5897) in data 05.09.14 da cui risulta una struttura a tubi e giunti con impalcato ligneo. Nello stesso fascicolo è allegata la relazione di collaudo, redatta in data 06.09.14, dallo stesso professionista sopracitato dalla quale risulta dichiarato il **“Corretto Montaggio”** del palco;
2. Relazione tecnica di verifica dei carichi sospesi su struttura modulare temporanea in tralicci tipo LITEC, a firma dell’Ing. Giorgio Orlando (Ord. Pa n. 9276), che dichiara la conformità e l’idoneità



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 133 sopralluogo del 13.12.2016

dell'opera. Per tale struttura, in fase di esercizio dovranno essere sempre rispettati i carichi di verifica assunti dal superiore professionista, e in ogni caso le tabelle allegate riportanti le sollecitazioni limite.

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Da sopralluogo effettuato e vista la relazione tecnica descrittiva prodotta in data odierna nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto acustico:

Esaminata la perizia fonometrica prodotta in sede di sopralluogo nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

La documentazione integrativa prodotta è esaustiva. Da sopralluogo effettuato, emerge che bisogna dotare, prima dell'inizio dell'attività, tutte le uscite di segnalazioni luminose sempre accese (S.A.) ed il bagno dei disabili con allarme acustico e luminoso.

Per quanto riguarda prevenzioni incendi:

Da sopralluogo effettuato, nulla da rilevare;

Per quanto riguarda la polizia municipale:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Da sopralluogo effettuato, nulla da rilevare;

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere tecnico **favorevole** al rilascio della licenza di pubblico spettacolo in favore del Sig. Meola Mirko nato a Palermo il 26.2.1990, per lo svolgimento di attività danzanti nel locale denominato **"I SOUND"** sito in Via Dell'Arco n. 13/15/17 e Via Cristoforo Colombo, per una ricettività massima di **300 (trecento) persone**.

La Ditta potrà esercitare l'attività osservando le predette prescrizioni e le seguenti condizioni d'esercizio:

1. Dovranno essere mantenute libere le vie di esodo;
2. Dovrà essere tenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche degli impianti e degli estintori;
3. Devono essere rispettati i settaggi del limitatore acustico installato di cui alla relazione fonometrica a firma del Dott. Antonino Buffa redatta il 12.12.2016, che dovrà essere custodita all'interno del locale e resa disponibile per eventuali controlli;
4. Prima e durante l'attività si dovrà provvedere ad una adeguata sanificazione e pulizia dei servizi igienici, nonché al ripristino del materiale di consumo a perdere;
5. la ditta dovrà periodicamente effettuare la pulizia e manutenzione con ricambio dei filtri dell'impianto di areazione;
6. La cassetta di pronto soccorso dovrà essere sempre disponibile ed il materiale in essa contenuto rimpiazzato dopo l'uso e periodicamente ne deve essere verificata la scadenza.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario