



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 52 del 20.09.2018

### Verbale n. 52

**Oggetto:** richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per aumento della capacità ricettiva **da 1.000 (mille) a 1.500 (millecinquecento) persone** solo per l'evento previsto per giorno **21 settembre 2018** presso la Discoteca **SIDDHARTA COUNTRY CLUB** sita in Via dell'Olimpo n. 3/A.

L'anno duemiladiciotto del mese di **settembre** nel giorno **venti** presso i locali della Discoteca denominata **SIDDHARTA COUNTRY CLUB** sita in Via dell'Olimpo n. 3/A., si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta convocazione del 13.09.18, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – Presidente Vicario*;  
L'Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo*;  
Il Dott. Gioacchino Guagliardo – *ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo*;  
Il Dott. Girolamo Renda - *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;  
L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;  
L'Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;  
L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica)*;  
AGIS – *Assente*.

---

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

#### **La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell'8 02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, *“la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale”* (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la richiesta prot. n. 1109853 del 3.09.2018, con la quale il Sig. Di Fresco Vincenzo nato a Palermo il 5.4.1989, ed ivi residente in Via Autonomia Siciliana n. 70, n. q. di Legale Rappresentante della Società **“Pa.nett.one s.r.l.”**, chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per un aumento della capacità ricettiva **da 1.000 (mille) a 1.500 (millecinquecento) persone** solo per l'evento previsto per giorno venerdì **21 settembre 2018** che si terrà presso la Discoteca **SIDDHARTA COUNTRY CLUB** sita in Via dell'Olimpo n. 3/A.

Esaminata la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta istanza:

- Relazione Tecnica;
- Bonifico Diritti Istruttoria.
- Planimetria del sito aggiornata;
- Relazione tecnica ai sensi del D.M. 19.08.1996;
- Licenza Questura di Palermo;
- Dichiarazione nulla mutato aspetti fonometrici.

Visto il Verbale di sopralluogo n. 42 del 17.05.16;

Vista la nota n. 1245254 con la quale l'Ing. Laura Trovato nella qualità di tecnico incaricato integra la



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 52 del 20.09.2018

seguinte documentazione:

- Contratto di noleggio bagni chimici;
- Dichiarazione di verifica impianto elettrico;
- Verbale di verifica sui sistemi di messa a terra impianto elettrico;
- Dichiarazione di conformità 37/08;
- Certificato di agibilità;
- Piano di emergenza e di evacuazione aggiornato;
- Licenza rilasciata dalla Questura di Palermo.

Visto il Verbale di riunione n. 51 del 18.09.18 con la quale la C.C.V.L.P.S. ha deciso di effettuare un sopralluogo in data odierna;

In sede di sopralluogo l'Ing. Laura Trovato integra quanto segue:

- Relazione tecnica integrativa;
- Piano di Manutenzione delle Strutture Metalliche asservite al locale;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte;
- Presentazione Piano Sanitario presso il SUES 118

Preso in esame la documentazione agli atti dell'Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S. riguardante la struttura di che trattasi.

**Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:**

**Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:**

Dovranno essere sostituite le due scaffalature vetuste poste nel locale alimenti e ripristinata per piccoli tratti la pavimentazione in linoleum;

**Per quanto riguarda l'impianto elettrico:**

Preso in esame la documentazione prescritta con il precedente verbale di riunione e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

**Per quanto riguarda prevenzioni incendi:**

Preso in esame la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

**Per quanto riguarda l'aspetto acustico:**

Nulla da rilevare;

**Per quanto riguarda polizia municipale:**

In ordine alla viabilità e alla sosta nulla da rilevare tranne le condizioni di esercizio sotto dettate;

**Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:**

Preso atto dell'agibilità n. 138 del 22.05.14 si prescrive che i due gazebo descritti nelle premesse dello stesso certificato attualmente adiacenti alle tettoie n. 2 e n. 4 mantengano le condizioni di precarietà di cui al superiore documento.

**Conclusioni del Presidente:**

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere tecnico **favorevole** per un aumento della capacità ricettiva **da 1.000 (mille) a 1.500 (millecinquecento) persone** solo per l'evento previsto per giorno venerdì **21 settembre 2018 dalle ore 22.30 alle ore 03.00 del 22 settembre 2018** che si terrà presso la Discoteca **SIDDHARTA COUNTRY CLUB** sita in Via dell'Olimpo n. 3/A.

**La Ditta nella persona del Sig. Sig. Di Fresco Vincenzo** nato a Palermo il 5.4.1989, organizzatore dell'evento di che trattasi è tenuto ad osservare le condizioni d'esercizio di seguito elencate a tutela dell'igiene, sicurezza del sito e dell'incolumità pubblica:

- Prima dell'attività, si dovrà procedere alla sanificazione dei servizi igienici ed ad una accurata pulizia dei locali, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo della stessa;
- Tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute sgombri da ostacoli o impedimenti per consentire il regolare deflusso del pubblico;
- Prima dell'inizio delle attività dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli impianti;
- Devono essere appositamente transennate, o comunque rese inaccessibili, le aree all'interno delle



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 52 del 20.09.2018

quali ricadono componenti dell'impianto elettrico;

- Durante le attività dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di intervenire prontamente, all'occorrenza, sugli impianti;
- Dovrà essere mantenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche dell'impianto elettrico;
- I registri di controllo antincendio e della sorveglianza dovranno essere mantenuti costantemente a disposizione per eventuali controlli da parte di personale del Comando dei Vigili del Fuoco;
- Devono essere rispettati i settaggi del limitatore acustico installato di cui alla relazione fonometrica, a firma dell'Ing. Giovanni Merenda, che dovrà essere custodita all'interno del locale e disponibile per eventuali controlli;
- Dovranno essere disponibili nella struttura, un numero adeguato di cassette pronto soccorso, fornite di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento;
- L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere esercitata nel pieno rispetto della normativa di settore;
- Tutte le vie di esodo dovranno rimanere libere da ostacoli, ivi compresi automezzi ed apparecchiature;
- Dovrà essere assicurata su Viale dell'Olimpo una fascia di rispetto di 15 metri sia a destra che a sinistra dal cancello di accesso al locale, le stesse dovranno essere inibite alla sosta dei veicoli con l'utilizzo di personale addetto individuato dalla Ditta e con transenne all'inizio e alla fine della parte inibita alla sosta.
- Lo spettacolo dovrà essere sospeso, ed il pubblico dovrà essere fatto defluire in sicurezza, in caso di avverse condizioni meteorologiche ed eventi calamitosi;
- L'assistenza sanitaria dovrà essere assicurata dal momento dell'apertura dei cancelli al pubblico sino al completo deflusso dello stesso, secondo il Piano Sanitario di Emergenza approvato dalla U.O. 118;

**Letto confermato e sottoscritto.**

**F.to Il Presidente**

**F.to I Componenti**

**F.to Il Segretario**