



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 73 del 19.09.2019

### Verbale n. 73

**Oggetto:** Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per l'utilizzo del Piano Primo "Soppalco" del "Teatro Santa Cecilia" sito in Piazza Santa Cecilia.

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **settembre** nel giorno **diciannove** presso i locali del **Teatro Santa Cecilia** siti in Piazza Santa Cecilia, giusta convocazione del 16.09.19, si è riunita per un sopralluogo la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – Presidente*;  
L'Ing. Sebastiano Macchiarella – *Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo*;  
Il Dott. Gioacchino Guagliardo – *ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo*;  
Il Dott. Girolamo Renda – *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;  
L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;  
Il P.I. Salvatore Maniscalco – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;  
L'Ing. Antonio Musso – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;  
L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica)*;

---

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

#### **La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo – Allegato n.11 – Disciplina per il Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 31.08.15;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell'8.02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 145/DS del 30.07.19 avente come oggetto: *Modifica Commissione Comunale Locali di Pubblico Spettacolo*;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, "la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale" (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la richiesta prot. 198924 dell'11.03.2019, con la quale il Sig. Ignazio Garsia nato a Palermo il 16.04.1946 e residente a Cefalù in via Cozzo Croceata n. 3, n. q. di Legale Rappresentante della "Fondazione The Brass Group", chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo relativamente all'utilizzazione del **Piano Primo "Soppalco"** in corrispondenza del botteghino e dell'ingresso del "Teatro Santa Cecilia" sito in Piazza Santa Cecilia;

Preso in esame la documentazione allegata alla superiore istanza:

- Certificato prevenzione incendi – Comando Provinciale VV.F. di Palermo – 0006779.04-03-2019 – Prat. VV.F. n. 53272;
- Bonifico diritti istruttoria;
- Relazione a firma dell'Ing. Eduardo De Stefani sull'utilizzazione del piano primo soppalco in corrispondenza del botteghino e dell'ingresso del Teatro;
- Prove sperimentali su solai – Verifica della capacità portante del solaio di calpestio della Galleria e della Balconata posta sul lato sud – Relatore Ing. Michele Infurna.



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 73 del 19.09.2019

Visto il verbale di riunione n. 161 del 15.12.2015;

Visto il verbale di sopralluogo n. 8 del 04.02.2016;

Visto il verbale di riunione n. 28 del 12.04.2016;

Visto il verbale di riunione n. 11 del 21.03.2019;

Preso in esame la nota n. 948310 del 26.08.2019 con la quale l'Ing. Eduardo De Stefani integra la seguente documentazione:

- Relazione Tecnica a firma dell'Ing. Eduardo De Stefani datata 30.03.19 sui carichi massimi ammissibili al piano primo soppalco in corrispondenza del botteghino e dell'ingresso del Teatro;
- Piano di Emergenza e di Evacuazione;
- Registro delle manutenzioni periodiche sugli impianti elettrici, rilevazione incendi, antintrusione;
- Registro attrezzature antincendio.

Preso in esame la documentazione agli atti dello Staff della C.C.V.L.P.S. riguardante la struttura di che trattasi;

In sede di riunione in data 12.09.19 il tecnico incaricato inoltra la seguente documentazione:

- verbale di verifica straordinaria di messa a terra;

Preso atto dei contenuti del verbale di riunione n. 71 del 12.09.2019;

Vista la documentazione prodotta in sede di sopralluogo:

- SCIA antincendio con asseverazione prot. 26352 del 18.09.19;
- Relazione Igienico Sanitaria e SUES 118 datata 18.09.19 a firma dell'Ing. Eduardo De Stefani.

**Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:**

**Per quanto riguarda la parte strutturale:**

Da sopralluogo effettuato e vista la relazione tecnica redatta dall'Ing. Eduardo De Stefani in data 30.03.19, nulla da rilevare.

**Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:**

Da sopralluogo effettuato e vista la Relazione Igienico Sanitaria nulla da rilevare.

**Per quanto riguarda l'impianto elettrico:**

Nulla da rilevare.

**Per quanto riguarda la prevenzione incendi:**

Da sopralluogo effettuato e vista la documentazione prodotta in data odierna nulla da rilevare.

**Per quanto riguarda la polizia municipale:**

Nulla da rilevare.

**Per quanto riguarda l'aspetto acustico:**

Nulla da rilevare.

**Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:**

Confermando quanto già espresso con i precedenti verbali nulla da rilevare.

**Dichiarazioni del Presidente:**

Visti i superiori pareri, la Commissione esprime parere tecnico favorevole all'utilizzazione del **Piano Primo "Soppalco"** in corrispondenza del botteghino e dell'ingresso del **"Teatro Santa Cecilia"** per n. **64** (sessantaquattro) persone sedute.

**Il Teatro Santa Cecilia** potrà svolgere concerti musicali, serate danzanti ed arte varia con una ricettività totale di **364 (trecentosessantaquattro)** persone a sedere con le seguenti configurazioni:

- Tribuna Telescopica con una ricettività di n. **94** (novantaquattro) persone sedute;
- Platea con tavolini e sedie con una ricettività di n. **206** (duecentosei) persone sedute;
- Soppalco con una ricettività di n. **64** (sessantaquattro) persone sedute.

**Durante l'attività, la ditta dovrà osservare le seguenti condizioni d'esercizio:**

- Durante le manifestazioni, tutti i percorsi, le vie d'esodo, dovranno essere mantenute libere e sgombre da ostacoli o impedimenti per agevolare il regolare deflusso del pubblico;
- Gli infissi esterni sull'ingresso principale (portone in legno) devono essere mantenuti bloccati in posizione di massima apertura durante le manifestazioni;



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 73 del 19.09.2019

- Gli estintori presenti dovranno essere posizionati su apposti ganci ad altezza prevista dalla norma e segnalati
- Considerato che la struttura dispone di sistema di ventilazione centralizzato, si raccomanda di attuare con la dovuta periodicità interventi di manutenzione e sanificazione dell'impianto ai fini della prevenzione dell'infezione da *legionella* ai sensi del Decreto Assessoriale del 5.08.2015;
- Dovranno essere disponibili nella struttura, un numero adeguato di cassette pronto soccorso fornite di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento.
- Prima delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli impianti;
- Durante le manifestazioni dovrà essere presente personale tecnico in grado di intervenire prontamente, all'occorrenza sugli impianti;
- Prima delle manifestazioni, si dovrà procedere alla sanificazione e ad una accurata pulizia dei servizi igienici, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo delle stesse; ciascun wc dovrà essere dotato dei prodotti per l'igiene e la pulizia personale;
- L'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni della vigente normativa di settore;
- Tutte le masse metalliche costituenti "masse estranee" dovranno essere collegate all'impianto di terra realizzato per la predetta manifestazione;
- Per tutte le manifestazioni dovranno essere presenti almeno n. 2 addetti antincendio muniti di attestato per rischio medio e con esame finale presso i VV.F.;
- Che i gradini presenti nei percorsi interni siano opportunamente segnalati ed illuminati, anche in emergenza;

**Letto, firmato e sottoscritto.**

**F.to Il Presidente**

**F.to I Componenti**

**F.to Il Segretario**