



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 74 del 19.09.2019

Verbale n. 74

Oggetto: Concerto SATURDAY FOR FUTURE – Chiostrò Galleria d'Arte Moderna – 20 Settembre 2019 - Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo.

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **settembre** nel giorno **diciannove** presso la GAM sita in Via Sant'Anna n. 21, giusta convocazione mezzo mail del 16 settembre 2019, si è riunita per un sopralluogo la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – Presidente*;
L'Ing. Sebastiano Macchiarella – *Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo*;
Il Dott. Gioacchino Guagliardo – *ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo*;
Il Dott. Girolamo Renda - *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;
L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;
Il P.I. Salvatore Maniscalco – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;
L'Ing. Antonio Musso – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;
L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica)*;

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo – Allegato n.11 – Disciplina per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 31.08.15;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell'8.02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 145/DS del 30.07.19 avente come oggetto: *Modifica Commissione Comunale Locali di Pubblico Spettacolo*;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, "la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale" (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la richiesta datata 12.09.19 assunta al prot. con n. 990250 del 13.09.2019 con la quale il Signor Francesco Passantino nato a Palermo il 29.10.1970 residente in Via Vincenzo Gioberti n. 16 nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio SOL.CO., con sede legale in Catania (CT) Via Pietro Carrera n. 23 chiede il parere tecnico di pubblico spettacolo per lo svolgimento del concerto denominato "SATURDAY FOR FUTURE" che si terrà presso il Chiostrò della Galleria d'Arte Moderna il 20 Settembre 2019 per una ricettività massima di n. **600 (seicento) persone**.

Vista la documentazione presentata dall'Ing. Laura Trovato a corredo della superiore istanza e nella fattispecie:

- Bonifico diritti di istruttoria;
- Piano di Emergenza ed Evacuazione datato 12.09.19 a firma dell'Ing. Laura Trovato e dall'Ing. Felice Luigi Grasso;
- Relazione Tecnica ai sensi del D.M. 19.08.96 datata 12.09.19 a firma dell'Ing. Laura Trovato e



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 74 del 19.09.2019

dall'Ing. Felice Luigi Grasso;

- Relazione Descrittiva Generale datata 12.09.19 a firma dell'Ing. Laura Trovato e dall'Ing. Felice Luigi Grasso;
- Relazione di calcolo dei carichi sospesi e delle strutture datata 12.09.19 a firma dell'Ing. Laura Trovato e dall'Ing. Felice Luigi Grasso.

Vista la documentazione prodotta in sede di sopralluogo:

- Approvazione Piano SUEs 118 – Prot. 21 del 16.09.19;
- Planimetria del Sito datata 18.09.19 a firma dell'Ing. Laura Trovato e dall'Ing. Felice Luigi Grasso.
- Schede tecniche ed elaborati delle strutture datate 18.09.19 a firma dell'Ing. Laura Trovato e dall'Ing. Felice Luigi Grasso;
- Dichiarazione di Conformità alla Regola dell'Arte datata 19.09.19 a firma dell'Ing. Laura Trovato e dall'Ing. Felice Luigi Grasso;
- Collaudo delle Strutture e Carichi Sospesi datate 19.09.19 a firma dell'Ing. Laura Trovato e dall'Ing. Felice Luigi Grasso;
- Dichiarazione di corretto montaggio datata 19.09.19 a firma dell'Ing. Laura Trovato e dall'Ing. Felice Luigi Grasso;
- Nota n. 69101.Pa/2019/41954 del 26.06.19 della Prefettura di Palermo relativa al personale addetto alla sicurezza ai sensi del DM 6 ottobre 2009;
- Relazione impianto elettrico datata 12.09.19 a firma dell'Ing. Laura Trovato e dall'Ing. Felice Luigi Grasso.

Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda l'aspetto strutturale:

Preso in esame la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare.

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Vista la documentazione prodotta e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare.

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Da sopralluogo effettuato nulla da rilevare.

Per quanto riguarda la prevenzione incendi:

Da sopralluogo effettuato e preso in esame la documentazione agli atti e quella prodotta in data odierna nulla da rilevare.

Per quanto riguarda la polizia municipale:

In ordine al traffico veicolare e circolazione in zona nulla da rilevare.

Per quanto riguarda l'aspetto acustico:

Nulla da rilevare limitatamente alla manifestazione in parola.

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Preso visione della documentazione prodotta in sede di sopralluogo nulla osta limitatamente alla manifestazione di che trattasi.

Conclusioni del Presidente:

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere tecnico favorevole in relazione alle condizioni di solidità, sicurezza e di igiene dell'impianto e delle predisposte strutture aggiuntive, per il concerto denominato "SATURDAY FOR FUTURE" che si svolgerà presso il Chiostrò della Galleria d'Arte Moderna di Via Sant'Anna n. 21 in data **20 settembre 2019**.

La ricettività massima è fissata per n. 600 (seicento) persone in piedi.

Il Legale Rappresentante del Consorzio SOL.CO è tenuto durante tutta la durata della manifestazione ad osservare le seguenti condizioni d'esercizio:

- Raggiunto il limite massimo di affollamento stabilito, 600 (seicento) persone in piedi, che sarà misurato attraverso i sistemi di conta persone, deve essere vietato l'accesso ad eventuali ulteriori richiedenti;
- Durante le manifestazioni, tutti i percorsi, le vie d'esodo, **le tre uscite di sicurezza** (Via Sant'Anna e due su Piazza Sant'Anna) dovranno essere mantenute libere e sgombre da ostacoli o



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 74 del 19.09.2019

impedimenti per agevolare il regolare deflusso del pubblico;

- Gli infissi posti lungo il percorso di esodo che adduce all'uscita di sicurezza n. 2 devono aprirsi nel senso dell'esodo ovvero bloccati in posizione di massima apertura;
- Il percorso di esodo che adduce all'uscita di sicurezza n. 3 deve essere segnalato con apposita cartellonistica di sicurezza;
- Tutti i percorsi di esodo devono possedere un'intensità di illuminamento pari ad almeno 5 lux ad un metro dal suolo, specie in condizioni di emergenza;
- Tutti i percorsi di esodo devono essere presidiati da personale preposto e riconoscibile;
- Dovranno essere presenti in prossimità del palco n. 2 estintori in posizione visibile e segnalata;
- Prima delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli impianti;
- Durante la manifestazione dovrà essere presente personale tecnico in grado di intervenire prontamente, all'occorrenza sugli impianti;
- Prima della manifestazione, si dovrà procedere alla sanificazione e ad una accurata pulizia dei servizi igienici, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo delle stesse; ciascun wc dovrà essere dotato dei prodotti per l'igiene e la pulizia personale;
- L'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni della vigente normativa di settore;
- Dovrà essere disponibile un adeguato numero di cassette di emergenza attrezzate con i necessari presidi atti ad assicurare un primo soccorso sanitario;
- Tutte le masse metalliche costituenti "masse estranee" dovranno essere collegate all'impianto di terra realizzato per la predetta manifestazione;
- Per tutta la durata della manifestazione dovranno essere presenti almeno n. 2 addetti antincendio muniti di attestato per rischio medio e con esame finale presso i VV.F.;
- Che i gradini presenti nei percorsi interni siano opportunamente segnalati ed illuminati, anche in emergenza;
- Che i cavi elettrici siano contenuti in apposite canaline porta cavi, debitamente segnalate;
- Che in caso di avverse condizioni atmosferiche la manifestazione venga interrotta ed il pubblico fatto defluire;
- In caso di velocità del vento pari o superiore a 30 km/h il palco dovrà essere evacuato;
- Dovrà essere rispettato il Piano di Emergenza Sanitaria SUES 118 depositato agli atti;
- Le attività di pubblico spettacolo non dovranno svolgersi in contemporanea con l'attività museale.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario