



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 21 del 17.06.2021

Verbale n. 21

Oggetto: Impianto Sportivo "PALAORETO" – Via Santa Maria di Gesù n. 11 – Richiesta parere tecnico agibilità di pubblico spettacolo.

L'anno duemilaventuno del mese di giugno nel giorno diciassette presso l'Impianto Sportivo denominato "PALAORETO" sito in Via Santa Maria di Gesù n. 1, in ottemperanza al verbale di riunione n. 20 del 15 giugno 2021 si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Presidente;*

L'Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale VV. F. – Componente Effettivo;*

Il Dott. Gioacchino Guagliardo – *ASP/6 - Palermo – Componente Effettivo;*

Il Dott. Marco Matranga – *Polizia Municipale - Componente Effettivo;*

L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Componente Effettivo (Esperto Urbanistica ed Edilizia);*

L'Ing. Leonardo Triolo – *Amm. Comunale - Componente Effettivo (Esperto Impianti Elettrici);*

L'Ing. Marisa Bellomo – *Amm. Comunale - Componente Aggregato (Esperto Strutture);*

L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale - Componente Aggregato (Esperto in Acustica);*

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale.

E' presente ai lavori l'Esperto Geometra Luigi Birriola – *Amm. Comunale – n. q. di Responsabile Istruttoria Pratica.*

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, "la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale" (disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo – Allegato n. 11 – Disciplina per il Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo – Aggiornato con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 2.02.2021;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 31.08.15;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 21 dell'8.02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 145/DS del 30.07.19 avente come oggetto: *Modifica Commissione Comunale Locali di Pubblico Spettacolo;*

Vista la nota dell'Area Tecnica della Riqualficazione Urbana recante prot. n. 161963 del 2.03.2021 a firma del Sindaco;

Vista la nota della C.C.V.L.P.S. recante prot. n. 173326 del 5.03.2021 a firma del Sindaco;

Vista la nota recante prot. n. 625995 dell'8.05.2021 a firma del Sindaco;

In ottemperanza al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed all'art 4 del D.P.R n. 311 del 28 maggio 2001 comma 1 lettera e) e ss.mm.ii., per i procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo e per i compiti ascritti alla Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, ci si riserva di: "controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti".

Vista l'istanza recante prot. 733648 del 14.06.2021, dell'Area del Decoro Urbano e del Verde – Settore



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 21 del 17.06.2021

Decoro Urbano e Sport - SERVIZIO SPORT a firma della Dirigente di Settore Dott.ssa Rosa Vicari con la quale si chiede una proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo giornaliero per giorno 19 giugno 2021 per la disputa alle ore 18.00 di un incontro di pallavolo;

Visto il carteggio riguardante la struttura di che trattasi agli atti dell'Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S.;

Vista la nota AMG ENERGIA prot. 001-0003732 del 26.10.2020 assunta al nostro prot. con n. 1234786 del 26.10.2020;

Visto il Verbale di riunione n. 20 del 15.06.2021 con il quale la Commissione ha deciso di effettuare un sopralluogo presso la struttura in data odierna;

Vista la valutazione integrativa sulle procedure attuative di mitigazione dei rischi – piano di utilizzo anti covid-19 PALAORETO datata 23.02.2021;

Preso in esame la documentazione prodotta in sede di sopralluogo:

- Piano Assistenza Socio-Sanitaria datato 16.06.2021 a firma del Dott. Angelo Vetro;
- AMG – Energia prot. 2257 del 17.06.2021 – attestazione di corretto funzionamento degli impianti tecnici a servizio del PALAORETO;
- Dichiarazione di nulla mutato limitatamente agli ambiti strutturali datata 17.06.2021 a firma del Dirigente del Settore Sport Dott.ssa Rosa Vicari.

Visti i precedenti verbali agli atti dell'Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S.;

Visto il carteggio riguardante la struttura agli atti dell'Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S.

Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda la parte strutturale:

Nulla da rilevare.

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Da sopralluogo effettuato nulla da rilevare.

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Nulla da rilevare.

Per quanto riguarda prevenzioni incendi:

Vista la documentazione prodotta e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare.

Per quanto riguarda polizia municipale:

Nulla da rilevare per quanto attiene alla circolazione e la sosta veicolare in zona.

Per quanto riguarda l'aspetto acustico:

Nulla da rilevare nella considerazione che non sono previste amplificazioni.

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Nulla da rilevare.

Conclusioni del Presidente:

La Commissione esprime parere tecnico favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo per l'Impianto Sportivo denominato "PALAORETO" limitatamente al giorno 19 giugno 2021 per la disputa alle ore 18.00 di un incontro di pallavolo.

La ricettività viene ristabilita in **900 (novecento)** persone di cui n. 4 posti per i soggetti diversamente abili.

In merito alla capienza della struttura gli organizzatori, stante l'emergenza COVID-19, dovranno ottemperare a quanto previsto dal DPCM in vigore.

Durante le manifestazioni dovranno essere rispettate le superiori prescrizioni e le seguenti condizioni d'esercizio:

- Tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute sgombri da ostacoli o impedimenti per agevolare il regolare deflusso del pubblico;
- Prima dell'inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento degli impianti;
- Dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di intervenire, all'occorrenza, sugli impianti;
- Dovrà essere mantenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche dell'impianto elettrico e quello degli impianti antincendio;
- Prima delle manifestazioni si dovrà procedere ad un'accurata pulizia dei locali ed alla sanificazione e pulizia dei servizi igienici, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata delle stesse;



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 21 del 17.06.2021

- Si raccomanda di attuare con la dovuta periodicità interventi di manutenzione e sanificazione dell'impianto ai fini della prevenzione dell'infezione da *legionella*; analoghi interventi dovranno essere effettuati sugli impianti idrici;
- Durante le manifestazioni dovranno essere presenti almeno due addetti antincendio;
- Dovranno essere disponibili nella struttura, un numero adeguato di cassette di pronto soccorso fornite di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento; inoltre in caso di manifestazioni per le quali è prevista una notevole affluenza di pubblico, dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni impartite dalla UO 118 SUES relativamente al Piano Sanitario di Emergenza.

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente Ing. Renzo Botindari

Il Segretario Dott. Antonino La Monica

I Componenti:

Ing. Salvatore Richiusa

Dott. Gioacchino Guagliardo

Ing. Leonardo Triolo

Arch. Paolo Porretto

Dott. Marco Matranga

Ing. Marisa Bellomo

Arch. Giuseppe Migliore

Il responsabile istruttoria pratica:

Geom. Luigi Birriola