

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI RICHIESTA

### B) SOPRALLUOGO DI VERIFICA/PROROGA

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione, ove pertinente:

- **Elenco della documentazione presentata;**
  
- Collaudo statico delle strutture portanti o idoneità statica a seconda del periodo di costruzione;
- Relazione tecnica conforme alla Circolare 1689/2011 del M.I., attestante la verifica dei carichi sospesi (controsoffitti, lampadari, arredi, scenografie, americane, impianti di amplificazione, ecc.) con particolare riferimento a: corretto montaggio, corretta applicazione, idoneità statica degli elementi portanti e, in particolare per i controsoffitti, il piano di manutenzione e la verifica periodica;
  
- Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici – DI.CO - oltre alla relazione di verifica firmata da tecnico abilitato comprensiva dell'esame a vista e prove funzionali corredata dagli allegati obbligatori quali: planimetria e schemi degli impianti elettrici e speciali compreso l'impianto di terra (D.M. 22/01/2008 n. 37, G.U. n. 61 del 12/03/2008);
- Relazione relativa alla protezione da scariche atmosferiche;
  
- Certificazioni (o collaudi ove previsti) degli impianti tecnologici ed antincendio eseguiti con esami a vista e prove funzionali, corredate da planimetrie e schemi;
- Dichiarazione di conformità di tutti gli impianti realizzati e relativi allegati obbligatori (D.M. 22/01/2008 n. 37, G.U. n. 61 del 12/03/2008 "*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*");
- Dichiarazione e certificazioni di conformità e corrispondenza attestanti la classe di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e degli elementi di chiusura, in particolare:
  - - Certificati di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera;
  - - Dichiarazione di inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte.
  
- Relazione documentata sulla reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo (moquettes, rivestimenti murali, controsoffittature, tendaggi, poltrone, ecc.) utilizzati nei locali e relativi attestati di conformità all'omologazione ministeriale;
- Attestato di idoneità tecnica del personale addetto alla sicurezza antincendio ai sensi del D.M. 261 del 22/02/1996, G.U. n. 113 del 16/05/1996, "*Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento*";

**Le documentazioni tecniche sopra elencate devono essere datate e firmate da professionisti qualificati, abilitati e iscritti ai relativi albi professionali.**