



COMUNE DI PALERMO
Commissione Comunale di Vigilanza
sui Locali di Pubblico Spettacolo



Verbale di sopralluogo n. 2 del 2.01.2026

Verbale n. 2

Oggetto: Incontro di calcio Athletic Club Palermo – Messina. Velodromo Paolo Borsellino Via Renato Guttuso n. 12.

L'anno **duemilaventisei** del mese di **gennaio** nel giorno **due** alle ore 18.05 presso la struttura sportiva denominata *Velodromo Paolo Borsellino* sita in Via Renato Guttuso n. 12, in ottemperanza a quanto disposto con verbale di riunione n. 1 del 2.01.2026 si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale – Presidente Vicario*;
L'Arch. Tommaso Bellomare – *Comando Provinciale VV. F. – Componente Effettivo*;
Il Dott. Gioacchino Guagliardo – *ASP/6 - Palermo – Componente Effettivo*;
Il Dott. Rosario Gambino - *Polizia Municipale - Componente Effettivo*;
Il P.I. Salvatore Maniscalco - *Componente Effettivo (Esperto Impianti Elettrici)*;
L'Ing. Giuseppe Trapani – *Amm. Comunale - Componente Effettivo (Esperto Urbanistica ed Edilizia)*;
L'Arch. Andrea Poerio – *Amm. Comunale - Componente Aggregato (Esperto in Strutture)*;
Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - *Amministrazione Comunale*.
E' presente ai lavori l'Esperto Geometra Luigi Birriola – *Amm. Comunale – n. q. di Responsabile Istruttoria Pratica*.

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, *“la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale”*.

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visti gli articoli 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931, 141 e 141 bis del R.D. 06.05.45 n. 635, così come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001;

Visto il “Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I - Organizzazione) del Comune di Palermo – Allegato n. 11 – “Disciplina per il Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo” – testo adottato con deliberazione di G.C. n. 146 del 30/09/2011 - integrato con deliberazione di G.C. n. 9 del 20.01.2015;

In ottemperanza al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed all'art 4 del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001 comma 1 lettera e) e ss.mm.ii., per i procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo e per i compiti ascritti alla Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, ci si riserva di: *“controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti”*.

Vista la Determinazione Sindacale n. 10 del 12.02.2025.

Vista la richiesta pervenuta mezzo mail in data 02.01.2026 alle ore 13.36 assunta agli atti con prot. n. 1756 del 2.02.2026, con la quale il Sig. Lorenzo Farris xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, n. q. di Segretario Generale della ASD Athletic Club Palermo con sede xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx chiede che si riunisca la Commissione per valutare la riapertura della Tribuna del Velodromo Paolo Borsellino per un massimo di 2.000 (duemila) persone in occasione dell'evento calcistico in programma giorno 4 gennaio '26.

Vista la mail del Sig. Sindaco datata 02.01.2026, pervenuta alle ore 14.12, con la quale si chiede che si riunisca la Commissione per valutare la riapertura della Tribuna del Velodromo Paolo Borsellino per un massimo di 2.000 (duemila) persone in occasione dell'evento in programma giorno 4 gennaio '26.

Visto il verbale di riunione n. 1 del 2.01.2025.

Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del T.U.L.P.S.) emerge quanto segue:
(OMISSIS)

Conclusioni del Presidente:

Visti i superiori pareri, la Commissione esprime parere tecnico **favorevole** al rilascio della licenza di pubblico spettacolo per lo svolgimento dell'incontro di calcio tra l'Athletic Club Palermo e il Messina che si disputerà



COMUNE DI PALERMO
Commissione Comunale di Vigilanza
sui Locali di Pubblico Spettacolo



Verbale di sopralluogo n. 2 del 2.01.2026

tra le ore 14.00 e le ore 17.00 e comunque in orario diurno del giorno 04.01.2026 presso la struttura sportiva denominata Velodromo Paolo Borsellino sita Via Renato Guttuso n. 12.

La capienza massima viene fissata in n. 1.950 (millenovecentocinquanta) persone presso la Tribuna scoperta.

Gli organizzatori dell'evento potranno esercitare l'attività di pubblico spettacolo osservando le seguenti condizioni d'esercizio:

- La tribuna coperta e l'area antistante ad essa, **che sono interdette al pubblico**, in cui insiste una recinzione fissa, dovranno essere adeguatamente vigilate a cura degli organizzatori al fine di impedirne l'indebito accesso del pubblico;
- Dovranno essere rimossi tutti gli oggetti e attrezzature estranee alla manifestazione, presenti nelle aree aperte al pubblico e sotto gli spalti;
- In caso di emergenza, oltre ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza, il personale di vigilanza dell'organizzazione deve agevolare l'uscita delle persone indirizzandole, in sicurezza verso i varchi di esodo;
- Le vie di fuga e le uscite di emergenza dovranno essere adeguatamente segnalate con apposita cartellonistica;
- Tutte le uscite di sicurezza devono essere dotate di cartello ben visibile e relativo pittogramma di dimensione adeguata in ottemperanza al Decreto Legislativo 81/08;
- Durante l'attività di pubblico spettacolo, tutti i cancelli di ingresso/uscita dell'area all'aperto dovranno essere mantenuti vincolati in posizione di massima apertura e presidiati da personale qualificato;
- Tutti i percorsi, le vie di esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute sgombri da ostacoli o impedimenti per il regolare deflusso del pubblico;
- Tutte le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere mantenuti liberi da qualunque ostacolo, ivi compresi automezzi e apparecchiature varie;
- Gli estintori dovranno essere posizionati con appositi cartelli e opportunamente segnalati;
- I registri di controlli antincendio e della sorveglianza dovranno essere mantenuti costantemente a disposizione per eventuali controlli da parte di personale del Comando dei Vigili del Fuoco;
- Prima dell'inizio dell'evento dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli impianti;
- Prima dell'inizio dell'evento dovrà essere verificata la piena funzionalità di tutte le plafoniere di emergenza e di sicurezza;
- Durante l'evento si dovrà provvedere ad una adeguata sanificazione e pulizia dei servizi igienici, nonché al ripristino del materiale di consumo a perdere, dovranno essere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani;
- Venga tenuto a disposizione per eventuali controlli il piano di sicurezza antincendio;
- La somministrazione di alimenti e bevande avvenga in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di settore;
- Dovrà essere assicurato e adottato quanto al Piano Sanitario già in atti.

I lavori terminano alle ore 19.00.

Letto confermato e sottoscritto
F.to I Componenti

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente