



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 12 del 24.02.2026

Verbale n. 12

Oggetto: Stadio delle Palme - "Vito Schifani".

L'anno **duemilaventisei** del mese **febbraio** nel giorno **ventiquattro** presso i locali dell'impianto sportivo denominato Stadio delle Palme - V. Schifani, siti in Viale del Fante n. 19, in ottemperanza a quanto disposto con verbale di riunione n. 7 del 10.02.2026 e giusta convocazione del 20.02.2026 si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Renzo Botindari - *Amm. Comunale - Presidente Vicario*;

L'Ing. Giacomo Tranchida - *Comando Provinciale VV. F. - Componente Effettivo*;

Il Dott. Gioacchino Guagliardo - *ASP/6 - Palermo - Componente Effettivo*;

La Dott.ssa Tiziana Oliveri - *Polizia Municipale - Componente Effettivo*;

Il Prof. Ing. Fabio Viola - *UNIPA - Componente Effettivo (Esperto Impianti Elettrici)*;

L'Ing. Giuseppe Trapani - *Amm. Comunale - Componente Effettivo (Esperto Urbanistica ed Edilizia)*;

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - *Amministrazione Comunale*.

E' presente ai lavori l'Esperto Geometra Luigi Birriola - *Amm. Comunale - n. q. di Responsabile Istruttoria Pratica*.

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, "la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale".

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visti gli articoli 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931, 141 e 141 bis del R.D. 06.05.45 n. 635, così come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I - Organizzazione) del Comune di Palermo - Allegato n. 11 - "Disciplina per il Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo" - testo adottato con deliberazione di G.C. n. 146 del 30/09/2011 - integrato con deliberazione di G.C. n. 9 del 20.01.2015;

In ottemperanza al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed all'art 4 del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001 comma 1 lettera e) e ss.mm.ii., per i procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo e per i compiti ascritti alla Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, ci si riserva di: "controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti".

Vista la Determinazione Sindacale n. 10 del 12.02.2025.

Vista la nota recante prot. n. 119767 del 4.02.2026 del Settore Sport e Turismo - Ufficio Sport Turismo e Gestione Impianti Sportivi - U.O. Gestione Tecnica Impianti Sportivi a firma della Dott.ssa Caterina Guercio avente come oggetto: *richiesta di agibilità per la stagione agonistica 2026/2028 - attività diurne - per l'impianto sportivo comunale denominato Stadio delle Palme sito in Viale del Fante n. 19/C*, con la quale si chiede il parere tecnico al fine di ottenere la licenza di pubblico spettacolo per la stagione agonistica 2026/2028 per lo svolgimento degli eventi sportivi e manifestazioni diurne compatibili con le finalità della predetta struttura.

Visto il verbale di riunione n. 7 del 10.02.2026 con il quale la Commissione decideva di effettuare un sopralluogo presso l'impianto sportivo di che trattasi;

Visti i precedenti verbali agli atti dell'Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S.;

Vista la documentazione agli atti della C.C.V.L.P.S. riguardante l'impianto sportivo in questione.

Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del T.U.L.P.S.) emerge quanto segue:
(OMISSIS)

Conclusioni del Presidente:

Considerati i superiori pareri, la Commissione esprime parere tecnico favorevole al rilascio della licenza di pubblico spettacolo per la struttura denominata *Stadio delle Palme - "Vito Schifani"* per svolgere manifestazioni sportive diurne sino al **24 Febbraio 2027**.



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 12 del 24.02.2026

La capacità dell'impianto è fissata in n. **1.500** (millecinquecento) **posti a sedere**, (inclusi gli stalli destinati ai soggetti diversamente abili nella misura stabilita dal D.M. 236/89) così distribuita:

- Tribuna Centrale n. **900** posti (novecento) a sedere;
- Gradinate n. **600** posti (seicento) a sedere.

Durante le manifestazioni sportive diurne si dovranno osservare le seguenti condizioni d'esercizio:

1. Prima dell'inizio delle manifestazioni sportive dovrà essere verificato il corretto funzionamento dell'impianto elettrico annotandone l'esito sull'apposito registro;
2. Durante le manifestazioni dovrà essere assicurata la presenza di personale tecnico qualificato in grado di intervenire su tutti gli impianti in caso di emergenza;
3. Durante le manifestazioni si dovrà provvedere ad una adeguata sanificazione e pulizia dei servizi igienici e degli spogliatoi, nonché al ripristino del materiale di consumo a perdere, dovranno essere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani;
4. Il responsabile della struttura dovrà in autocontrollo verificare, periodicamente, i requisiti di potabilità dell'acqua e applicare le prescrizioni previste dalle linee guida del Ministero della Salute relative alla prevenzione della *legionellosi*, ivi inclusa la puntuale registrazione degli interventi di manutenzione sugli impianti e le misure di sanificazione adottate;
5. Durante le manifestazioni sportive dovranno essere interdetti al pubblico: il capannone attrezzi, la palestra coperta, i locali uffici, i locali spogliatoi, ed il muro perimetrale lato ippodromo;
6. Durante le manifestazioni, i cancelli non muniti di maniglione antipanico dovranno essere mantenuti aperti e presidiati;
7. Tutte le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo, le vie di circolazione in genere, devono essere mantenuti liberi da qualunque ostacolo, ivi compresi automezzi e apparecchiature varie;
8. Dovranno essere disponibili nella struttura, un numero adeguato di cassette di pronto soccorso fornite di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento da parte di personale qualificato e formato, il DAE, regolarmente e prontamente funzionante, sia tenuto in un locale facilmente accessibile, inoltre in caso di manifestazioni per le quali è prevista una notevole affluenza di pubblico, dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni impartite dalla U.O. 118 S.U.E.S. relativamente al Piano Sanitario di Emergenza;
9. Il sistema di ventilazione, l'impianto idrico e di climatizzazione dovranno essere opportunamente mantenuti e sanificati e sottoposti agli opportuni trattamenti per il rispetto di quanto previsto dal Decreto 5 agosto 2015 per la legionella, altresì, dovranno essere sempre tenuti, compilati ed aggiornati i registri relativi alle analisi di laboratorio e delle acque ad uso umano destinate all'impianto. Il predetto registro dovrà essere sempre presente nella struttura e disponibile per ogni eventuale verifica;
10. In caso di emergenza, oltre ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza, il personale in dotazione alla struttura dovrà agevolare l'uscita delle persone indirizzandole, in sicurezza, verso i varchi di esodo;
11. Il locale adiacente i bagni maschili (lato ingresso Viale del Fante), che ospita il quadro a protezione dei bagni dovrà rimanere aperto per consentire l'accesso al quadro stesso;
12. Prima dell'inizio delle manifestazioni dovrà essere verificata la piena funzionalità di tutte le plafoniere di emergenza e di sicurezza;
13. Gli estintori in dotazione alla struttura dovranno essere posizionati con appositi cartelli e opportunamente segnalati;
14. Durante gli eventi sportivi è fatto divieto di parcheggio di autoveicoli e motoveicoli all'interno dell'impianto sportivo, ad eccezione dei mezzi deputati al soccorso e di pubblica sicurezza;
15. Durante gli eventi sportivi dovranno essere tenuti in massima apertura e presidiati i tre ingressi che danno, uno, su Via/Piazzale Enrico La Loggia e i due ingressi che danno su Viale del Fante (ingresso principale e porta maratona);
16. Le vie di fuga e le uscite di emergenza dovranno essere adeguatamente segnalate con apposita cartellonistica;
17. Tutte le uscite di sicurezza devono essere dotate di cartello ben visibile e relativo pittogramma di dimensione adeguata in ottemperanza al Decreto Legislativo 81/08;



COMUNE DI PALERMO
Commissione Comunale di Vigilanza
sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 12 del 24.02.2026

18. Durante le attività di apertura al pubblico dovrà essere presente un addetto antincendio munito di attestato di idoneità, in corso di validità, rilasciato dai Vigili del Fuoco ogni 250 spettatori presenti;
19. Il gruppo elettrogeno, adeguatamente segnalato, dovrà essere sempre corredato da almeno due estintori portatili revisionati ai sensi di legge;
20. La valutazione della resistenza dell'impianto di terra deve essere accompagnata dalla valutazione della continuità dello stesso e del grado di isolamento dei circuiti a servizio della struttura, misure effettuate con idonea strumentazione certificata;
21. Il registro delle opere di manutenzione, redatto distinguendo la periodicità degli interventi, deve essere aggiornato seguendo tale calendario.

Letto confermato e sottoscritto
F.to I Componenti

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

