



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 76 del 20.09.2018

Verbale n. 76

Oggetto: Richiesta agibilità di pubblico spettacolo per l'Impianto Sportivo "PALAMANGANO" sito in Via Ugo Perricone Engel n. 14 – Torneo Internazionale di Pallacanestro 21 e 22 settembre 2019.

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **settembre** nel giorno **venti** presso i locali presso i locali del PALAMANGANO siti in Via Ugo Perricone Engel n. 14, giusta convocazione mezzo mail del 19.09.2019 si è riunita per un sopralluogo la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano per una riunione i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – Presidente;*

L'Ing. Stefano Giambruno – *Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo;*

Il Dott. Gioacchino Guagliardo – *ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo;*

Il Dott. Casimiro Chiello- *Polizia Municipale - Membro Effettivo;*

L'Ing. Giovanni Riccobono – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);*

L'Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici);*

L'Ing. Marisa Bellomo – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture);*

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo – Allegato n.11 – Disciplina per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 31.08.15;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell'8.02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 145/DS del 30.07.19 avente come oggetto: *Modifica Commissione Comunale Locali di Pubblico Spettacolo;*

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, "la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale" (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la nota n. 998052 del 17.09.2019 dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi a firma della Dirigente Dott.ssa Patrizia Milisenda, con la quale si chiede parere tecnico per l'agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento del Torneo Internazionale di Pallacanestro che si terrà presso l'Impianto Sportivo PALAMANGANO sito in Via Ugo Perricone Engel n. 14 nei giorni 21 e 22 settembre 2019.

Visti i precedenti verbali agli atti dell'Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S.;

Visto il carteggio riguardante la struttura di che trattasi agli atti dell'Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S.;

Vista la documentazione prodotta dai responsabili dell'Impianto Sportivo in sede di sopralluogo:

- Piano SUES 118 riguardante i giorni della manifestazione di che trattasi – prot. 35 del 19.09.19;
- Dichiarazione a firma dell'Ing. Mario Di Maggio in merito alle condizioni di sicurezza antincendio;
- Asseverazione Pratica VV.F. n. 50413 del 18.09.19;
- Dichiarazione prot. n. 380 del 20.09.19 a firma del funzionario incaricato in merito agli aspetti gestionali sulla sicurezza antincendio di cui al Decreto Legislativo 81/08 e D.M. 10 marzo 98.



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 76 del 20.09.2018

Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda l'aspetto strutturale:

Si conferma quanto già dichiarato nel verbale di riunione n. 46 del 4.09.18.

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Da sopralluogo effettuato nulla da rilevare.

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

In sede di sopralluogo si constata che non è ancora funzionante l'UPS, pertanto, durante la manifestazione che dovrà svolgersi in orario diurno e in presenza di luce naturale dovrà essere mantenuto in funzione il gruppo elettrogeno e dovrà essere garantita la costante presenza di una squadra di elettricisti per ogni pronto intervento.

Per quanto riguarda prevenzioni incendi:

Si prende atto della documentazione prodotta in sede di sopralluogo dall'Ing. Mario Di Maggio in merito al funzionamento degli impianti di protezione attiva ed all'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

In merito agli aspetti gestionali relativi alla sicurezza antincendio si prende atto della dichiarazione del funzionario incaricato in merito agli aspetti di cui al Decreto Legislativo 81/08 e D.M. 10 marzo 98.

Per quanto riguarda polizia municipale:

Nulla da rilevare per quanto attiene alla circolazione e la sosta veicolare.

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Per quanto di competenza nulla osta alla concessione di una proroga temporanea limitatamente allo svolgimento della manifestazione in parola.

Conclusioni del Presidente

Visti i superiori pareri la Commissione esprime parere tecnico favorevole allo svolgimento del **Torneo Internazionale di Pallacanestro che si terrà in data 21 e 22 settembre 2019** presso il PALAMANGANO sito in Via Ugo Perricone Engel n. 14.

La manifestazione di cui sopra si svolgerà in orario diurno e con luce naturale.

Viene confermata la ricettività in 900 (novecento) posti, di cui n. 6 (sei) fruibili dai diversamente abili.

Durante le manifestazioni devono essere osservate le superiori prescrizioni e le seguenti condizioni di esercizio:

- Tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute sgombri da ostacoli o impedimenti per agevolare il regolare deflusso del pubblico;
- Prima dell'inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento degli impianti;
- Dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di intervenire, all'occorrenza, sugli impianti;
- Dovrà essere mantenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche dell'impianto elettrico e quello degli impianti antincendio;
- Prima delle manifestazioni si dovrà procedere ad una accurata pulizia dei locali ed alla sanificazione e pulizia dei servizi igienici, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata delle stesse;
- Si raccomanda di attuare con la dovuta periodicità interventi di manutenzione e sanificazione dell'impianto ai fini della prevenzione dell'infezione da *legionella*; analoghi interventi dovranno essere effettuati sugli impianti idrici;
- Durante le manifestazioni dovranno essere presenti almeno due addetti antincendio;
- Dovranno essere disponibili nella struttura, un numero adeguato di cassette di pronto soccorso fornite di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento; inoltre in caso di manifestazioni per le quali è prevista una notevole affluenza di pubblico, dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni impartite dalla UO 118 SUES relativamente al Piano Sanitario di Emergenza

Letto confermato e sottoscritto.

Letto, firmato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario