



COMUNE DI PALERMO
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale di sopralluogo n. 10 del 13.05.2021

Verbale n. 10

Oggetto: Richiesta parere tecnico di fattibilità per eventi di pubblico spettacolo periodo giugno – ottobre 2021 all'interno della Basilica a cielo aperto del Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo.

L'anno **duemilaventuno** del mese di **maggio** nel giorno **tredici** presso il Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo, giusta convocazione mezzo mail dell'11.05.2021, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Presidente;*

L'Ing. Stefano Giambruno – *Comando Provinciale VV. F. – Componente Effettivo;*

Il Dott. Giocchino Guagliardo – *ASP/6 - Palermo – Componente Effettivo;*

Il Dott. Girolamo Renda – *Polizia Municipale - Componente Effettivo;*

L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Componente Effettivo (Esperto Urbanistica ed Edilizia);*

L'Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Componente Effettivo (Esperto Impianti Elettrici);*

L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale - Componente Aggregato (Esperto in Acustica);*

L'Ing. Vincenzo Franzitta – *Università degli Studi - UNIPA - Componente Aggregato (Esperto in Acustica);*

L'Ing. Roberto Cairone – *Amm. Comunale - Componente Aggregato (Esperto Strutture);*

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale.

Sono presenti ai superiori lavori l'Arch. Valentina Mancuso – *Area della Cultura* e l'Arch. Salvatore Giardina n. q. di Direttore dei Lavori dell'intervento urgente di messa in sicurezza e il miglioramento statico del Complesso Monumentale dello Spasimo - *Città Storica – Settore Opere Pubbliche.*

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, "la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale" (disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo – Allegato n. 11 – Disciplina per il Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo – Aggiornato con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 2.02.2021;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 31.08.15;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 21 dell'8.02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 145/DS del 30.07.19 avente come oggetto: *Modifica Commissione Comunale Locali di Pubblico Spettacolo;*

Vista la nota dell'Area Tecnica della Riqualificazione Urbana recante prot. n. 161963 del 2.03.2021 a firma del Sindaco;

Vista la nota della C.C.V.L.P.S. recante prot. n. 173326 del 5.03.2021 a firma del Sindaco;

Vista la nota recante prot. n. 625995 dell'8.05.2021 a firma del Sindaco;

In ottemperanza al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed all'art 4 del D.P.R n. 311 del 28 maggio 2001 comma 1 lettera e) e ss.mm.ii., per i procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo e per i compiti ascritti alla Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, ci si riserva di: "controllare con



COMUNE DI PALERMO
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale di sopralluogo n. 10 del 13.05.2021

frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti".

Vista l'istanza dell'Area della Cultura recante prot. n. 402015 del 28.04.2021 avente come oggetto: *Eventi Estate 2021 Spasimo*, con la quale si chiede alla C.C.V.L.P.S. un sopralluogo al fine di ottenere un parere tecnico di fattibilità per eventi di pubblico spettacolo per il periodo giugno – ottobre 2021 all'interno della Basilica a cielo aperto del Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo in concomitanza ai lavori di messa in sicurezza già appaltati e in fase di consegna.

Vista la planimetria a corredo della superiore istanza riguardante l'area di cantiere e le relative aree inibite – Lotto funzionale A – Scala 1:200.

Vista la planimetria, prodotta in sede di sopralluogo, con l'ipotesi della nuova via di esodo in relazione al cantiere di cui sopra a firma dell'Arch. Valentina Mancuso.

Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del TULPS), emerge quanto segue:

Atteso che dalle condizioni riscontrate in sede di sopralluogo e per il periodo in oggetto non si rappresentano motivi ostativi ad eventuali manifestazioni all'interno dello spazio aperto della navata centrale della Chiesa dello Spasimo.

Preso cognizione della imminente e contestuale presenza nel complesso dei lavori di messa in sicurezza che nella prima fase riguarderanno la navata destra nello stesso periodo proposto per gli spettacoli.

Preso atto della planimetria nella quale è descritta l'area di cantiere, e che la stessa interessa solo parzialmente la seconda uscita di sicurezza si possono fornire le seguenti indicazioni:

- Non ci dovrà essere contemporaneità degli eventi con l'attività di cantiere e con le attività istituzionali e comunque afferenti al sito;
- Dovranno essere rispettati gli aspetti di pubblico spettacolo di cui al D.M. 19 agosto 1996 con particolare riferimento agli ambiti legati all'esodo del pubblico come descritti nella proposta allegata alla richiesta con il mantenimento della seconda via di esodo ed il percorso ivi indicato;
- L'intera area dovrà essere bonificata da sterpaglie e mantenuta in modo tale da ridurre ogni possibile rischio di incendi, si dovrà effettuare periodicamente disinfestazione da insetti e vettori nocivi;

Il superiore parere non fa venir meno l'obbligo di richiedere o di produrre agli enti interessati le dovute autorizzazioni.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente Ing. Renzo Botindari

Il Segretario Dott. Antonino La Monica

I Componenti:

Ing. Stefano Giambruno

Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale

Dott. Gioacchino Guagliardo

Ing. Arch. Paolo Porretto

Dott. Girolamo Renda

Ing. Roberto Cairone

Arch. Giuseppe Migliore

Ing. Vincenzo Franzitta

Arch. Valentina Mancuso

Arch. Salvatore Giardina