



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di riunione n. 42 dell'1.10.2020

### Verbale n. 42

**Oggetto:** Richiesta parere tecnico per agibilità di pubblico spettacolo - l'**Impianto Sportivo "PALAMANGANO"** sito in Via Ugo Perricone Engel n. 14.

L'anno **duemilaventi** del mese di **ottobre** nel giorno **uno** presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia - 69, giusta convocazione del 28.09.2020, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Componente Effettivo – Presidente;*  
L'Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale VV. F. – Componente Effettivo;*  
Il Dott. Gioacchino Guagliardo – *ASP/6 - Palermo – Componente Effettivo;*  
Il Commissario Marco Matranga- *Polizia Municipale - Componente Effettivo;*  
L'Ing. Giovanni Riccobono – *Amm. Comunale - Componente Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);*  
L'Ing. Giuseppe Franchina – *Amm. Comunale – Componente Effettivo (Esperto Imp. Elettrici);*  
L'Ing. Marisa Santa Bellomo – *Amm. Comunale - Componente Aggregato (Esperto in Strutture);*  
L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale - Componente Aggregato (Esperto in Acustica);*

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

#### **La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo – Allegato n.11 – Disciplina per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 31.08.15;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell'8.02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 145/DS del 30.07.19 avente come oggetto: *Modifica Commissione Comunale Locali di Pubblico Spettacolo;*

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, *"la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale"* (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la nota n. 832490 del 16.09.2020 dell'Area del Decoro Urbano e del Verde – Settore Decoro Urbano e Sport - SERVIZIO SPORT a firma della Dirigente di Settore Dott.ssa Rosa Vicari, con la quale si chiede una proroga del parere tecnico per l'agibilità di pubblico spettacolo sino al 31 luglio 2021 per l'Impianto Sportivo denominato **PALAMANGANO** sito in Via Ugo Perricone Engel n. 14;

Visto il carteggio riguardante la struttura di che trattasi agli atti dell'Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S.;

Visti i precedenti verbali agli atti dell'Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S.;

Visto il verbale di riunione della C.C.V.L.P.S. n. 12 del 14.02.2020.

#### **Dall'esame tecnico di competenza in sede di riunione (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:**

L'Area del Decoro Urbano e del Verde – Settore Decoro Urbano e Sport - SERVIZIO SPORT dovrà produrre:

- Piano Emergenza Sanitario SUES 118 aggiornato e approvato per tutti gli eventi sportivi in calendario;
- Piano Covid-19;



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di riunione n. 42 dell'1.10.2020

- Dichiarazione a firma del Dirigente in merito al nulla mutato della struttura e relativi impianti tecnologici e di sicurezza antincendio;
- Dichiarazione da parte dell'AMG in merito alla funzionalità e sicurezza degli impianti tecnologici e antincendio.

**Letto confermato e sottoscritto**

**F.to Il Presidente**

**F.to I Componenti**

**F.to Il Segretario**