



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 38 del 25.09.2020

### Verbale n. 38

**Oggetto: Orchestra Sinfonica Siciliana** – Richiesta parere tecnico di pubblico spettacolo per una serie di manifestazioni che si terranno il 27 settembre 2020, il 4 ottobre 2020 e l'11 ottobre 2020 presso il **Chiostrò del Convento di Sant'Antonino** sito in Piazza Sant'Antonino.

L'anno **duemilaventi** del mese di **settembre** nel giorno **venticinque** presso il Convento di Sant'Antonino sito in Piazza Sant'Antonino n. 1, giusta convocazione mezzo mail del 24.09.2020, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Componente Effettivo – **Presidente***;  
L'Ing. Angelo Tortorici – *Comando Provinciale VV. F. – Componente Effettivo*;  
Il Dott. Gioacchino Guagliardo – *ASP/6 - Palermo – Componente Effettivo*;  
Il Dott. Pinomassimo La Rizza - *Polizia Municipale - Componente Effettivo*;  
L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Componente Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;  
L'Ing. Leonardo Triolo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;  
L'Ing. Marisa Santa Bellomo – *Amm. Comunale - Componente Aggregato (Esperto in Strutture)*;  
L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale - Componente Aggregato (Esperto in Acustica)*;

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;  
E' presente ai lavori l'Esperto Geometra Luigi Birriola *n. q.* di responsabile istruttoria pratica.

#### **La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 31.08.15;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell'8.02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 145/DS del 30.07.19 avente come oggetto: *Modifica Commissione Comunale Locali di Pubblico Spettacolo*;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, "la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale" (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista l'istanza prot. n. 6073 del 18.09.2020 - assunta al prot. con n. 851979 in data 24.09.2020 con la quale il Dott. Antonino Marcellino *n. q.* di Sovrintendente della Fondazione dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, chiede il parere tecnico di pubblico spettacolo per una serie di manifestazioni che si terranno il 27 settembre 2020, il 4 ottobre 2020 e l'11 ottobre 2020 presso il **Chiostrò del Convento di Sant'Antonino** sito in Piazza Sant'Antonino, per una ricettività massima di **300 (trecento)** persone.

Vista la documentazione tecnica pervenuta mezzo mail:

- Planimetria del sito – Tav. 1;
- Relazione tecnica datata 21 settembre 2020 a firma dell'Ing. Nicolò Navarra.

Vista la documentazione agli atti dello Staff della C.C.V.L.P.S. riguardante il sito in questione

**Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:**



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 38 del 25.09.2020

Da sopralluogo effettuato in data odierna si riscontra che delle tre uscite indicate negli elaborati grafici, una delle tre risulta interdetta per lavori in corso, pertanto l'esodo dell'area all'aperto potrà avvenire solo attraverso le rimanenti due uscite. La capacità ricettiva come *da punto 4.3.2 – secondo capoverso del DMI 19 agosto 1996*, non potrà superare le 150 persone.

Per quanto sopra ai sensi dell'art 141 TULPS, come modificato da DPR n. 311/2001 la competenza ad esprimere parere non rientra tra quelle di questa Commissione, stante che la capacità ricettiva risulta inferiore a 200 persone.

**Letto, firmato e sottoscritto.**

**F.to Il Presidente**

**F.to Il Segretario**

**F.to I Componenti**