



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di riunione n. 9 del 31.01.2020

Verbale n. 9

Oggetto: Richiesta concessione proroga agibilità di pubblico spettacolo per l'**Impianto Sportivo "PALAMANGANO"** sito in Via Ugo Perricone Engel n. 14.

L'anno **duemilaventi** del mese di **gennaio** nel giorno **trentuno** presso i locali del Polo Tecnico siti in Via Ausonia n. 69, giusta convocazione mezzo mail del 30.01.2020, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – Presidente Vicario*;

L'Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo*;

Il Dott. Gioacchino Guagliardo – *ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo*;

Il Dott. Michelangelo Pecorella - *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;

L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;

L'Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;

L'Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;

L'Ing. Vincenzo Franzitta – *Università degli Studi di Palermo - Membro Aggregato (Esperto in Acustica)*;

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

E' presente ai lavori l'Esperto Geometra Luigi Birriola – *Amm. Comunale – n. q. di Responsabile Istruttoria Pratica*;

E' presente ai lavori il Dott. Sergio Sparacio - Responsabile Ufficio Sport.

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo – Allegato n.11 – Disciplina per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 31.08.15;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell'8.02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 145/DS del 30.07.19 avente come oggetto: *Modifica Commissione Comunale Locali di Pubblico Spettacolo*;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, "la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale" (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la nota n. 85245 del 29.01.2020 dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi a firma della Dirigente Dott.ssa Patrizia Milisenda, con la quale si chiede una proroga del parere tecnico per l'agibilità di pubblico spettacolo sino al 31 luglio 2020 per l'Impianto Sportivo denominato PALAMANGANO sito in Via Ugo Perricone Engel n. 14, contestualmente chiede che vengano eliminate le prescrizioni impartite nel verbale n.105 del 10.12.2019 relative agli impianti elettrici;

Vista la nota AMG Energia U.O. - Manutenzione Straordinaria Impianti Interni avente come descrizione: *Dismissione Vecchio UPS/Collocazione Nuovo UPS - M.8.3.2.6 controllo attività di cantiere del 16.12.2019*;

Visti i precedenti verbali agli atti dell'Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S.;

Visto il verbale n.105 del 10.12.2019;



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di riunione n. 9 del 31.01.2020

Verifica Periodica AMG ENERGIA prot. 0010000325-USC.2020 del 23.01.2020;

Vista Nota dell'Ufficio Sport datata 31.01.2020 a firma del Dott. Sergio Sparacio nella quale si dichiara che le operazioni di verifica di messa a terra a cura dell'ASP sono in corso d'opera e si concluderanno entro venerdì 7 febbraio 2020;

Preso atto dei contenuti della nota n. 1409345 datata 7 ottobre 2019 dell'Ufficio Sport a firma della dirigente dott.ssa Patrizia Milisenda;

Visto il carteggio riguardante la struttura di che trattasi agli atti dell'Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S.;

Dall'esame tecnico di competenza in sede di riunione (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda l'aspetto strutturale:

Nulla da rilevare.

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Nulla da rilevare.

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Si prende atto della verifica del 23.01.2020 della AMG Energia SpA, già agli atti, attestante la regolare funzionalità dell'impianto elettrico della struttura. Non si ravvisano pertanto problematiche tecniche allo svolgimento di attività. Si rappresenta tuttavia che è scaduta la verifica di validità biennale dell'impianto di terra da parte di organo abilitato, conseguentemente ogni responsabilità in merito resta in capo al datore di lavoro.

Per quanto riguarda prevenzioni incendi:

Nulla da rilevare.

Per quanto riguarda l'aspetto acustico:

Nulla da rilevare.

Per quanto riguarda polizia municipale:

Nulla da rilevare.

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Nulla da rilevare.

Conclusioni del Presidente:

Nelle more del rilascio del certificato di verifica dell'impianto elettrico di messa a terra la Commissione esprime **parere tecnico favorevole** alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento di manifestazioni sportive sino al **10 febbraio 2020** per la struttura denominata PALAMANGANO sita in Via Ugo Perricone Engel n. 14.

Viene confermata la ricettività in 900 (novecento) posti, di cui n. 6 (sei) fruibili dai diversamente abili.

Durante le manifestazioni devono essere osservate le seguenti condizioni di esercizio:

- Tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute sgombri da ostacoli o impedimenti per agevolare il regolare deflusso del pubblico;
- Prima dell'inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento degli impianti;
- Dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di intervenire, all'occorrenza, sugli impianti;
- Dovrà essere mantenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche dell'impianto elettrico e quello degli impianti antincendio;
- Prima delle manifestazioni si dovrà procedere ad una accurata pulizia dei locali ed alla sanificazione e pulizia dei servizi igienici, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata delle stesse;
- Si raccomanda di attuare con la dovuta periodicità interventi di manutenzione e sanificazione dell'impianto ai fini della prevenzione dell'infezione da *legionella*; analoghi interventi dovranno essere effettuati sugli impianti idrici;
- Durante le manifestazioni dovranno essere presenti almeno due addetti antincendio;
- Dovranno essere disponibili nella struttura, un numero adeguato di cassette di pronto soccorso fornite di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento da parte di personale qualificato e formato; inoltre in caso di manifestazioni per le quali è prevista una notevole affluenza di pubblico, dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni impartite dalla UO 118 SUES relativamente al Piano Sanitario di Emergenza



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di riunione n. 9 del 31.01.2020

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario