



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n.7 riunione del 23.02.2018

Verbale n. 7

Oggetto: Teatro Politeama Garibaldi – Richiesta parere tecnico per proroga agibilità pubblico spettacolo.

L'anno duemiladiciotto del mese di febbraio nel giorno ventitré presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia n. 69, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta convocazione del 21.02.2018, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo -Presidente*;
L'Ing. Stefano Giambruno – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo*;
Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo*;
Il Dott. Gaetano Parrotta - *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;
L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;
L'Ing. Antonio Musso – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;
L'Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;
L'Ing. Tommaso La Rosa- *Rappresentante AGIS*.

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015 e n. 124 del 15.9.2015;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, "la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art.51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale" (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista l'istanza n. 114287 del 7.02.2018 con la quale il **Dott. Giorgio Pace**, nato a Modica (RG) il 20.07.1947 n. q. di Sovrintendente della Fondazione "Orchestra Sinfonica Siciliana" chiede una proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo per effettuare attività musicali, teatrali, concerti e convegni presso il Teatro di cui in oggetto;

Presa in esame la relazione tecnica a firma dell'Ing. Nicolò Navarra corredata da elaborato grafico delle vie di esodo dell'area palcoscenico;

Visto il verbale di riunione n. 123 del 24.9.2015 con il quale si esprime parere favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo fino al **06 ottobre 2015**;

Visto il verbale di sopralluogo n. 128 del 6.10.2015 con il quale si esprime parere favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo fino al **15 luglio 2016**;

Visto il verbale di riunione n. 99 del 18.10.2016 con il quale si esprime parere favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo fino al **31 gennaio 2017**;

Visto il verbale di riunione n. 4 del 26.1.2012 con il quale si esprime parere favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo fino al **3 luglio 2017**;

Visto il verbale di riunione n. 64 dell'11.7.2017 con il quale si esprime parere favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo fino al **30 settembre 2017**;

Visto il verbale di riunione n. 80 del 26.9.2017 con il quale si esprime parere favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo fino al **31 gennaio 2018**;

Visto il verbale di sopralluogo n. 3 del 30.01.2018 con il quale si esprime parere favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo fino al **6 marzo 2018**;

Vista la documentazione tecnica agli atti dell'Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S. relativa alla struttura presa in esame;

Dall'esame tecnico di competenza in sede di riunione (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n.7 riunione del 23.02.2018

Per quanto riguarda la parte strutturale:

Vista la certificazione rilasciata dal tecnico di parte in ordine all'assenza di condizioni locali di degrado o instabilità, l'affollamento di 150 persone è compatibile con le attuali condizioni strutturali. Circa la verifica analitica complessiva già richiesta, che necessita di tempi congrui di redazione, si ritiene che la consegna della stessa possa essere differita alla data del prossimo sopralluogo;

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

In considerazione di quanto asseverato nella relazione prodotta dall'Ing. Nicolò Navarra prodotta in data odierna, nulla osta alla concessione di una proroga;

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Si prende atto della relazione prodotta in data odierna dall'Ing. Nicolò Navarra, e delle dichiarazioni rese in merito agli impianti della struttura. Non si ravvisano motivi ostativi al rilascio di una proroga, ci si riserva di fornire in sede di sopralluogo eventuali osservazioni;

Per quanto riguarda la prevenzione incendi:

In merito ai punti 1 e 2 del verbale n. 3 del 10.01.18 si prende atto della dichiarazione resa dall'Ing. Navarra, agli atti della Commissione. Pertanto tali adempimenti saranno verificati in sede di sopralluogo più avanti programmato.

Tutti i locali e le zone sottostanti il Palco dovranno essere sgombre.

Tenuto conto della relazione prodotta dall'Ing. Nicolò Navarra e acquisita agli atti che attesta la presenza di due uscite di sicurezza per un totale di 4 moduli, l'affollamento massimo del Palco non dovrà essere superiore a 150 unità complessive precisando che per un affollamento compreso tra n. 100 e n. 150 persone il servizio ordinario di vigilanza antincendio reso dai VV.F. dovrà essere potenziato con ulteriori 2 unità.

La seconda uscita dovrà essere presidiata permanentemente da personale addetto antincendio in forza alla struttura.

Ci si riserva di fornire in sede di sopralluogo ulteriori ed eventuali osservazioni

Per quanto riguarda la polizia municipale:

Per quanto attiene alle refluenze sulla circolazione veicolare e la sosta in zona, nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Alla luce della relazione tecnica presentata in data odierna nulla osta alla concessione di una proroga;

Per quanto riguarda il rappresentante AGIS:

Nulla da rilevare

Conclusioni del Presidente:

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere tecnico favorevole al rilascio di una proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino al **3 giugno 2018**.

Entro la superiore data la Commissione si riserva di effettuare un sopralluogo di verifica presso la struttura di che trattasi.

La **ricettività** viene confermata in **800** (ottocento) persone, così suddivise in **500** (cinquecento) nella platea, **150** (centocinquanta) nei palchi e **150** (centocinquanta) nel loggione inferiore.

La Fondazione dovrà osservare le superiori prescrizioni e attenersi alle seguenti condizioni di esercizio:

- Tutte le ante delle porte di uscita che non si aprono nel verso dell'esodo dovranno essere tenute con i chiavistelli disinseriti e presidiati da personale interno;
- Prima dell'inizio degli spettacoli dovrà essere verificato il corretto funzionamento degli impianti;
- Durante gli spettacoli dovrà essere presente personale tecnico in grado di intervenire prontamente, all'occorrenza, sull'impianto stesso;
- Dovrà essere mantenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche dell'impianto elettrico;
- I registri di controlli antincendio e della sorveglianza dovranno essere mantenuti costantemente a disposizione per eventuali controlli da parte del Comando dei VV. F.;
- Prima degli spettacoli, si dovrà procedere ad una accurata pulizia della sala del teatro ed alla sanificazione e pulizia dei servizi igienici;



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n.7 riunione del 23.02.2018

- Il responsabile della struttura dovrà in autotutela effettuare dei controlli chimici e batteriologici sull'acqua, con particolare riferimento alla presenza della legionella, al fine di verificarne la potabilità e di accertare il rispetto delle Linee Guida emanate dal Ministero della Sanità sulla prevenzione della *legionellosi*;
- Dovranno essere disponibili in teatro, un numero adeguato di cassette pronto soccorso fornite di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento;
- Il servizio di vigilanza antincendio viene quantificato in numero 6 (sei) unità da richiedere al locale Comando Vigili del Fuoco;
- Dovrà essere, preventivamente informato e comunque in tempo utile, il locale Comando Vigili del Fuoco, in caso di utilizzo di fiamme libere durante gli spettacoli;
- Si fa divieto di parcheggiare autovetture all'interno dell'atrio rotabile con accesso da Via Turati;
- Tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute, sgombri da ostacoli o impedimenti per il regolare deflusso del pubblico.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario