



Ministero dell'Interno
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
PALERMO
 "in periculo vitam agere"
 Via Scurlatti, 16 - 90134 Palermo - Tel 091/6059111 Fax 091/6059135
 E-mail: comando.palermo@vigilfuoco.it
 Posta certificata: com.palermo@cert.vigilfuoco.it

Ufficio **Prevenzione incendi**

Applicare l'etichetta del protocollo informatico del Registro ufficiale

dipvvf.COM-PA.REGISTRO
 UFFICIALE.U.0031196.23-11-2016

ALLEGATO N° **3**
 Allegato alla proposta di delibera n. **13** del **18/06/2017**
 Il Responsabile del Procedimento

Il Funzionario Tecnico

Al Sig. **Arch. Filippo Marines**
 n.q. di Amministratore Unico della ditta
 Articolo Sportivi La Rosa s.n.c
 Via Franz List, n.19
 90145 - Palermo
 amministrazione@larosasport.com

e, p.c.
 Al Sig. Sindaco di Palermo
 gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it

PARERE DI CONFORMITA'-Categoria B- (art.3, D.P.R. 151/11) (favorevole condizionato)	
Ditta	Articoli Sportivi La Rosa s.a.s.
N° pratica	59759
Attività	Palestra (Att. 65 /B , D.P.R.151/11)
Indirizzo	Via Michelangelo
Località	Palermo
Progettista	Ing. La Rosa Tommaso

Con riferimento alla richiesta di parere di conformità del progetto sopra indicato, esaminati gli elaborati tecnici ad essa allegati, questo Comando esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alle seguenti condizioni:

Edificio A:

- nella zona spettatori, costituita da tribuna, dovrà essere realizzato un percorso d'esodo alternativo a quello già previsto in progetto, che adduca verso le uscite di sicurezza, indipendente dalla zona attività sportiva e di lunghezza massima non superiore a 40 metri;
- al piano interrato, le porte di comunicazione tra i locali tecnici e gli altri ambienti, dovranno essere almeno del tipo REI 60;
- le strutture portanti dell'edificio dovranno possedere resistenza al fuoco commisurata alla classe del compartimento determinata calcolando il carico d'incendio;
- il locale centrale termica e cucina, nel caso si faccia uso di gas combustibile, dovranno essere realizzati nel rispetto del D.M. 12/04/1996. Per tali attività, che ricadono in categoria A ai sensi del DPR 151/2011, dovrà presentarsi la S.C.I.A. ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 151/2011, a lavori conclusi.

Edificio B:

- È presente una attività ricettiva (foresteria) con n.30 posti letto che risulta ricadere in categoria A ai sensi del D.P.R. 151/2011 e pertanto non soggetta a parere preventivo di conformità. Detta attività quindi dovrà essere realizzata nel rispetto del D.M. 09/04/1994, titolo 2 parte 1, per attività di nuova realizzazione, e, a lavori conclusi, dovrà presentarsi la S.C.I.A. ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 151/2011. Si fa osservare tuttavia che il progetto al piano ~~primo dell'edificio prevede un corridoio cieco di~~

COMUNE DI PALERMO
 Area della Pianificazione del Territorio
27 GEN 2017
 ENTRATAN. **40967**

lunghezza superiore a 15 metri, in difformità al punto 7.5 del predetto decreto ministeriale

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art.4, D.P.R.151/11, dovrà essere presentata istanza di sopralluogo mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione tecnica prevista dal DM 07/08/2012.

Si comunica, infine, che è possibile acquisire la modulistica inerente l'applicazione dei procedimenti di cui al citato D.P.R.151/11, visitando il sito www.vigilfuoco.it

Le copie degli elaborati grafici e della relazione tecnica, che costituiscono parte integrante del presente parere, timbrati e vistati, potranno essere ritirati presso l'Ufficio Prevenzione Incendi di questo Comando.

La presente nota, trasmessa per posta elettronica, ha valore legale ai sensi della vigente legislazione.

Il Funzionario tecnico istruttore
I.A.E. Fabio Gulino



Il Comandante Provinciale
Ing. Giampaolo Boscaino