



COMUNE DI PALERMO
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale di riunione n. 78 del 25.09.2019

Verbale n. 78

Oggetto: Impianto Sportivo “**Società Polisportiva Palermo**” Via Belgio 2/B.

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **settembre** nel giorno **venticinque** presso i locali presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia n. 69, giusta convocazione mezzo mail del 20.09.2019 si è riunita per un sopralluogo la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano per una riunione i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – **Presidente***;
L'Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo*;
Il Dott. Gioacchino Guagliardo – *ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo*;
Il Dott. Girolamo Renda – *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;
L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;
L'Ing. Leonardo Triolo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;
L'Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo – Allegato n.11 – Disciplina per il Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 31.08.15;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell’8.02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 145/DS del 30.07.19 avente come oggetto: *Modifica Commissione Comunale Locali di Pubblico Spettacolo*;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “*la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura Civile ed all’art. 36 del Codice di Procedura Penale*” (disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista l’istanza prot. n. 135/19 del 25.01.2019 assunta al prot. con n. 990602 di pari data con la quale il Sig. Corrado Ferrito nato a Palermo l’1.09.1971 ivi residente in Largo Val di Mazara n. 2, n. q. di Presidente e Legale Rappresentante della Società Polisportiva Palermo con sede in Palermo Via Belgio n. 2 chiede il parere tecnico definitivo di agibilità di pubblico spettacolo per l’Impianto Sportivo della “**Società Polisportiva Palermo**” Via Belgio 2/B per una capienza massima di 499 (quattrocentonovantanove) persone.

Preso in esame la documentazione allegata alla superiore nota e nella fattispecie:

- CILA Tardiva Prot. AREG 771439 dell’11.06.19;
- Licenza Questura del 3.05.19 - Cat.10.A.2019;
- SCIA Antincendio VV.F. Prot. 25772 dell’11.09.19 – Prat. N. 31219 - Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio a seguito della sostituzione di un infisso.



COMUNE DI PALERMO
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale di riunione n. 78 del 25.09.2019

Visto il Verbale di riunione n. 3 del 5.02.19;
Visto il Verbale di sopralluogo n. 7 del 28.02.19;
Visto il Verbale di riunione n. 8 del 12.03.19.

Dall'esame tecnico di competenza in sede di riunione (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda la parte strutturale:

Nulla da rilevare.

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Nulla da rilevare.

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda prevenzioni incendi:

Nulla da rilevare.

Per quanto riguarda polizia municipale:

In ordine al traffico veicolare in zona e nella considerazione che in prossimità dell'impianto sportivo insistono aree destinate a parcheggio nulla da rilevare.

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Preso atto della documentazione prodotta nulla osta.

Conclusioni del Presidente:

Visti i superiori pareri, la Commissione, esprime parere tecnico favorevole al rilascio dell'agibilità di pubblico spettacolo per attività sportive per le strutture **Piscina** e **Palestra** insistenti all'interno dell'Impianto Sportivo denominato "Società Polisportiva Palermo" sito in Via Belgio 2/B.

La ricettività dell'Impianto Sportivo è confermata complessivamente in n. 498 (quattrocentonovantotto) posti, così suddivisi:

- **Piscina:** Tribuna n. **130** (centotrenta) posti a sedere;
- **Palestra:** Tribune n. **368** (trecentosessantotto) posti a sedere.

Non potranno svolgersi manifestazioni sportive durante le ore di funzionamento della struttura sanitaria;

I responsabili dell'Impianto Sportivo di cui sopra potranno esercitare l'attività osservando le seguenti condizioni d'esercizio:

- I cancelli esterni dovranno essere bloccati in posizione di massima apertura e presidiati;
- Tutte le uscite di sicurezza dell'impianto dovranno essere prive di qualunque serramento che ne impedisca l'utilizzo a semplice spinta;
- Durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive le porte installate tra la piscina e la palestra, facenti parte delle vie di esodo, devono rimanere in posizione di massima apertura;
- Durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive dovrà essere presente personale addetto antincendio munito di attestato di idoneità tecnico rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F;
- Durante le manifestazioni tutte le vie di esodo dovranno essere sgombre;
- Nell'area esterna di pertinenza dell'impianto deve essere vietato il parcheggio di veicoli durante le manifestazioni sportive, ad eccezione degli stalli riservati alle persone diversamente abili e dei mezzi di soccorso ed emergenza;
- I locali adibiti a Pronto Soccorso di tutta la struttura sportiva dovranno essere forniti delle attrezzature e dei presidi sanitari necessari per fornire un adeguato primo soccorso;
- Durante le manifestazioni con presenza di pubblico e/o durante le attività sportive di tipo agonistico dovrà essere assicurata la presenza di almeno una ambulanza di rianimazione con medico rianimatore ed inoltre i presidi ed ausili sanitari del pronto soccorso dovranno essere mantenuti sempre in corso di validità ed efficienza;



COMUNE DI PALERMO
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale di riunione n. 78 del 25.09.2019

- L'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere effettuata nel rispetto della normativa igienico sanitaria in atto vigente;
- Prima di ciascuna manifestazione si dovrà provvedere ad una adeguata sanificazione e pulizia dei servizi igienici, nonché al ripristino del materiale di consumo a perdere;
- Dovranno essere osservate ed ottemperate le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con le Linee Guida sulla Prevenzione della *Legionellosi* (impianti idrici, climatizzazione, piscina, etc...);
- Prima dell'inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento dell'impianto elettrico, di sicurezza e antincendio riportando gli esiti nell'apposito registro.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario