



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 56 riunione del 23.6.2016

Verbale n. 56

Oggetto: Richiesta parere tecnico per agibilità di pubblico spettacolo del locale denominato JAIL, sito in Via Delle Prigioni – 52, per essere adibito a discoteca con una ricettività massima di 100 (cento) persone.

L'anno duemilasedici del mese di giugno nel giorno ventitre presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia - 69, giusta convocazione prot. 1030538 del 20.6.2016, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo -Presidente*;

L'Ing. Angelo Tortorici – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo*;

Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo*;

Il Comm. Girolamo Renda – *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;

L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;

L'Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;

L'Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;

L'Arch. Fabio Schillaci – *Rappresentante SILB*;

Rappresentante CONFIMPRESSEPALERMO;

Il Sig. Crispino Coniglio – *Amministrazione Comunale – Segretario*;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo;

Vista la richiesta prot. n. 1023501 del 16.6.2016, con la quale il Sig. Giovanni Lisotta nato a Palermo il 25.03.1988 ed ivi residente in Via E. Bernabei n. 48, *n. q.* di Socio Accomandatario della "JAIL s.a.s.", chiede il parere tecnico definitivo di agibilità di pubblico spettacolo per il locale sito in Via Delle Prigioni n. 52, da adibire a discoteca con una ricettività massima di 100 (cento) persone;

Vista la nota prot. n. 869774/P dell'1.6.2016 del servizio SUAP, trasmessa in allegato alla predetta richiesta;

Visto il verbale di riunione n. 143 dell'1.12.2015, con il quale questa Commissione ha ritenuto la documentazione non esaustiva, pertanto ne richiede integrazione;

Visto il verbale di riunione n. 155 del 17.11.2015, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole all'agibilità temporanea fino al 31 maggio 2016;

rileva quanto segue:

Per quanto riguarda l'aspetto strutturale:

Visto quanto riportato nei precedenti verbali, nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Per gli aspetti di competenza nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Per gli aspetti di competenza nulla da rilevare;

Per quanto riguarda prevenzioni incendi:

Si esprime parere favorevole a condizione che siano mantenute le condizioni prescritte nel precedente verbale: "Vista la dichiarazione di conformità dell'impianto antincendio (impianto di allarme incendio), considerato che trattasi di locale destinato a discoteca di superficie non superiore a 200 mq., con un affollamento massimo non superiore a 100 persone e con un locale cucina dove sono presenti esclusivamente macchine di cottura alimentate elettricamente";

Per quanto riguarda polizia municipale:



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 56 riunione del 23.6.2016

Considerato l'esiguo numero di persone n. **100 (cento)** che fruiranno della struttura, nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto acustico:

Vista la perizia fonometrica prodotta a firma dell'Ing. Antino Covais datata 22.10.2015, nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Vista la nota del SUAP sopra citata, nulla osta per gli aspetti di competenza;

Dichiarazioni del Presidente:

Atteso che nel sito di che trattasi verrà svolta attività di pubblico spettacolo la cui capienza risulta essere non superiore a 200 persone, la Commissione, visti i superiori pareri, esprime **parere tecnico favorevole** al progetto prodotto per l'agibilità di pubblico spettacolo del locale sito in Via Delle Prigioni – 52, per essere adibito a discoteca con una ricettività massima di **100 (cento) persone**.

La Commissione, per quanto sopra ritiene che, ai fini degli accertamenti delle verifiche delle condizioni di sicurezza del sito, finalizzate all'ottenimento della licenza di agibilità, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 141, comma 2, del R.D. 06.05.1940, come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001, secondo il quale dette verifiche ed accertamenti sono sostituite da una **relazione tecnica rilasciata da un tecnico professionista** iscritto all'albo professionale, che attesti la rispondenza del locale e degli impianti alle regole tecniche vigenti.

Copia di detta relazione tecnica dovrà essere prodotta anche a questa Commissione.

La Ditta, potrà esercitare l'attività osservando le predette prescrizioni e le seguenti condizioni d'esercizio:

1. Dovranno essere mantenute libere le vie di esodo;
2. Dovrà essere tenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche degli impianti;
3. Devono essere rispettati i settaggi del limitatore acustico installato di cui alla relazione fonometrica a firma dell'Ing. Antino Covais datata 22.10.2015, che dovrà essere disponibile per eventuali controlli;
4. Prima e durante ciascuna manifestazione si dovrà provvedere ad una adeguata sanificazione e pulizia dei servizi igienici, nonché al ripristino del materiale di consumo a perdere;
5. La cassetta di pronto soccorso dovrà essere sempre disponibile ed il materiale in essa contenuto rimpiazzato dopo l'uso e periodicamente ne deve essere verificata la scadenza.
6. Considerato che la struttura dispone di sistema di ventilazione centralizzato, si raccomanda di attuare con la dovuta periodicità interventi di manutenzione e sanificazione dell'impianto ai fini della prevenzione dell'infezione da *legionella*;
7. Dovrà essere tenuto a disposizione per eventuali controlli il piano di sicurezza antincendio.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario